

**ГОСТ Р 50010—92**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ**

**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ**

**НОРМЫ ПАРАМЕТРОВ НИЗКОЧАСТОТНОГО  
ПЕРИОДИЧЕСКОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ**

**Издание официальное**

Б3 9—92/940

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****Совместимость технических средств электромагнитная  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ****Нормы параметров низкочастотного периодического  
магнитного поля****Electromagnetic compatibility of technical means. Force  
electrical equipment. Limits for the low frequency  
periodical electromagnetic field****ГОСТ Р****50010—92****ОКСТУ 3402****Дата введения 01.07.93**

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемое, изготавливаемое и импортируемое силовое (мощностью выше 0,5 кВт) низковольтное (напряжением до 1000 В) электрооборудование общепромышленного назначения (далее в тексте — техническое средство).

Стандарт устанавливает нормы параметров низкочастотного периодического магнитного поля, излучаемого техническими средствами (ТС) в процессе своего функционирования.

Стандарт не распространяется на бытовое электрооборудование и ТС специального назначения.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Испытаниям на соответствие нормам настоящего стандарта подлежат серийно выпускаемые, импортируемые и опытные образцы ТС. Измерение параметров излучаемых ТС помех в виде низкочастотного магнитного поля (НМП) проводят в диапазоне частот 5—10 000 Гц. Допускается проводить измерения в более широком диапазоне по согласованию между потребителем и производителем.

**1.2. Испытания проводят:**

серийно выпускаемых ТС — при сертификационных, периодических и типовых испытаниях;

опытных образцов ТС — при предварительных и (или) приемочных испытаниях;

импортируемых ТС — при сертификационных испытаниях.

**Издание официальное****© Издательство стандартов, 1993**

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,  
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России**

## **C. 2 ГОСТ Р 50010—92**

1.3. Периодические испытания проводят один раз в год, если в нормативно-технической документации (НТД) на ТС конкретных видов не установлена другая периодичность.

1.4. Порядок проведения сертификационных испытаний — по ГОСТ 29037.

1.5. Порядок отбора образцов для проведения периодических и типовых испытаний устанавливают в НТД на ТС конкретных видов.

1.6. Число опытных образцов ТС, представляемых на испытания, определяют из следующих условий:

если изготовлено три и менее образцов, то испытаниям подлежат все образцы;

если изготовлено более трех образцов, то испытаниям подлежат 2 %, но не менее трех образцов.

1.7. ТС единичного выпуска испытывают каждое в отдельности.

1.8. Серийный выпуск ТС может быть начат только при положительных результатах испытаний опытных образцов.

1.9. Приемочные и сертификационные испытания на соответствие нормам настоящего стандарта проводят независимые испытательные лаборатории (центры), аккредитованные Госстандартом.

1.10. Виды испытаний (периодические, типовые, предварительные, приемочные) — по ГОСТ 16504.

## **5. НОРМЫ**

2.1. Средненитральные значения магнитной индукции на поверхности ТС на основной частоте ( $B_1$ ) и на гармониках, кратных ей ( $B_m$ ), в микротеслах в диапазоне частот 5—10 000 Гц в установленных рабочих режимах, измеренные методами, установленными в ГОСТ 50012, не должны превышать величины, вычисленной по формуле

$$B_m = 350(1/m)^2,$$

где  $m$  — номер гармоники основной частоты ( $m = 1, 2, \dots$ ).

Для электрических двигателей переменного тока, коммутационной аппаратуры, трансформаторов, статических выпрямителей основной частотой является частота напряжения питающей сети, для генераторов переменного тока и инверторов — частота напряжения на нагрузке, для машин постоянного тока — частота вращения ротора.

2.2. Значения гармоник магнитной индукции в точке на поверхности ТС, где основная гармоника максимальна, в диапазоне частот 5—10 000 Гц в установленных рабочих режимах ТС, измеренные методами, установленными в ГОСТ 50012, не должны превышать величин, указанных в п. 2.1, более чем на 20 дБ.

2.3. Значения компонент дипольных магнитных моментов ТС на

основной частоте ( $M_1$ ) и гармониках, кратных ей ( $M_m$ ), в диапазоне частот 5—10 000 Гц в установившихся рабочих режимах ТС, измеренные методами, установленными в ГОСТ 50012, не должны превышать величин, вычисленных по формулам, приведенным в таблице.

Нормы компонент дипольного магнитного момента ТС

Вид ТС	Формулы для вычисления компонент магнитного момента, А·м <sup>2</sup>	
	первая гармоника основной частоты	$m$ -я гармоника основной частоты
Электрические машины переменного тока с числом полюсов:		
$2p=2$	$M_1=1,0 P$	$M_m=M_1 m^{-3}$
$2p>2$	$M_1=0,36 P \sin \pi/p$	$M_m=M_1 m^{-3}$
Электрические машины постоянного тока	$M_1=0,024 P \sin \pi/p$	$M_m=M_1 m^{-1,6}$
Силовые трансформаторы	$M_1=0,14 Q$	$M_m=M_1 m^{-1,1}$
Статические преобразователи	$M_1=0,26 I_d$	$M_m=M_1 m^{-1,3}$
Коммутационная аппаратура	$M_1=0,33 I$	$M_m=M_1 m^{-1,3}$

Примечание. Условные обозначения:  $P$  —名义альная мощность, кВт;  $Q$  — полная мощность, кВА;  $I_d$  —名义альный выпрямленный ток, А;  $I$  —名义очный ток, А;  $p$  — число пар полюсов электрической машины;  $m$  — номер гармоники.

2.4. Значения компонент дипольных магнитных моментов технических средств  $M_{m\text{ сум}}$  в А·м<sup>2</sup>, содержащих в качестве комплектующих ТС, приведенные в таблице, на основной частоте и гармониках, кратных ей, в диапазоне частот 5—10 000 Гц в установившихся рабочих режимах ТС, измеренные методами, установленными в ГОСТ 50012, не должны превышать величин, рассчитанных по формуле

$$M_{m\text{ сум}} = \left| \sum_{k=1}^N M_{mk}^2 \right|^{0,5},$$

где  $N$  — количество средств, входящих в ТС;  
 $m$  — номер гармоники ( $m=1, 2, \dots, \dots$ ).

**С. 4 ГОСТ Р 50010—92**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной совместимости технических средств (ТК 30 ЭМС)**

**РАЗРАБОТЧИКИ**

С. А. Чечельницкий (руководитель), В. С. Лупиков, А. И. Ситников, Ф. Л. Заутнер, А. В. Ерисов, Ф. Р. Волчек

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 15.07.92 № 700**

**3. Срок проверки — 1997 г.**

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 16504—81	1.10
ГОСТ 29037—91	1.4
ГОСТ Р 50012—92	2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Редактор *И. И. Задончковская*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в изб. 16.11.92 Подп. и печ. 05.01.93. Усл. л. л. 0.35. Усл. кр.-отт. 0.35 Уч.-изд. л. 0.30  
Тираж 314 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123540, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2691