<u>ГОСТ 30323—95</u> ГОСТ Р 50254—92

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ М в н с к

УДК 621.3.064.1.001.24:006.354

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания

Short circuit in electrical installations. Calculation methods of thermal and electrodynamic effects of short circuit currents

МКС 29.020 ОКП 34 0900

Дата введения 1997-06-01

Настоящий стандарт распространяется на трехфазные электроустановки промышленной частоты и определяет общую методику расчета и проверки проводников и электрических аппаратов на электродинамическую и термическую стойкость при коротких замыканиях.

Все пункты основного текста стандарта являются обязательными, а приложения — рекомендуемыми.

1 Общие положения

1.1 Выбор расчетных условий КЗ

1.1.1 При проверке проводников и электрических аппаратов электроустановок на электродинамическую и термическую стойкость при КЗ предварительно должны быть выбраны расчетные условия КЗ, т. е. расчетная схема электроустановки, расчетный вид КЗ в электроустановке, расчетная точка КЗ, а также расчетная продолжительность КЗ в электроустановке (последнюю используют при проверке на термическую стойкость проводников и на невозгораемость кабелей).

1.1.2 Расчетная схема электроустановки должна быть выбрана на основе анализа возможных электрических схем этой электроустановки при продолжительных режимах ее работы. К последним следует относить также ремонтные и послеаварийные режимы работы.

1.1.3 Расчетным видом КЗ следует принимать:

 при проверке электрических аппаратов и жестких проводников на электродинамическую стойкость — трехфазное КЗ;

 при проверке электрических аппаратов и проводников на термическую стойкость — трехили однофазное КЗ, а на генераторном напряжении электростанций — трех- или двухфазное КЗ, в зависимости от того, какое из них приводит к большему термическому воздействию;

 при проверке гибких проводников по условию их допустимого сближения во время КЗ трех- или двухфазное КЗ, в зависимости от того, какое из них приводит к большему сближению проводников.

1.1.4 В качестве расчетной точки КЗ следует принимать такую точку на расчетной схеме, при КЗ в которой проводник или электрический аппарат подвергается наибольшему электродинамическому или термическому воздействию.

П р и м е ч а н и е. Исключения из этого требования допустимы лишь при учете вероятностных характеристик КЗ и должны быть обоснованы соответствующими ведомственными нормативно-техническими документами (НТД).

Издание официальное

© ИПК Издательство стандартов, 2000 © ИПК Издательство стандартов, 2004

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

1.1.5 Расчетную продолжительность КЗ при проверке проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость следует определять путем сложения времени действия основной релейной защиты, в зону которой входят проверяемые проводники и электрические аппараты, и полного времени отключения соответствующего выключателя, а при проверке кабелей на невозгораемость — путем сложения времени действия резервной релейной защиты и полного времени отключения ближайшего к месту КЗ выключателя.

При наличии устройств автоматического повторного включения (АПВ) цепи следует учитывать суммарное термическое действие тока КЗ.

1.1.6 При расчетной продолжительности КЗ до 1 с допустимо процесс нагрева проводников под действием тока КЗ считать адиабатическим, а при расчетной продолжительности КЗ более 1 с и при небыстродействующих АПВ следует учитывать теплоотдачу в окружающую среду.

2 Электродинамическое действие тока КЗ

2.1 Расчет электродинамических сил взаимодействия проводников

2.1.1 Электродинамические силы взаимодействия двух параллельных проводников конечного сечения (F) в ньютонах следует определять по формуле

$$F = 2 \cdot 10^{-7} \, i_1 i_2 \, \frac{l}{a} \, K_{\phi}, \tag{1}$$

где 2 · 10-7 - постоянный параметр, H/A2;

а — расстояние между осями проводников, м;

i, i, - мгновенные значения тока проводников, А;

1 — длина проводников, м;

К_ф — коэффициент формы.

Для проводников прямоугольного сечения коэффициент формы следует определять по кривым, приведенным на рисунке 1.



Рисунок 1

Для круглых проводников сплошного сечения, проводников кольцевого сечения, а также проводников (шин) корытного сечения с высотой сечения 0,1 м и более следует принять $K_{\phi} = 1,0$. 2.1.2 Наибольшее значение электродинамической силы имеет место при ударном токе K3.

2.1.3 Максимальную силу (F⁽³⁾_{max}) в ньютонах (эквивалентную равномерно распределенной по длине пролета нагрузки), действующую в трехфазной системе проводников на расчетную фазу при трехфазном K3, следует определять по формуле

$$F_{\max}^{(3)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7}}{a} l (l_{ya}^{(3)})^2 K_{\phi} K_{pacm}, \qquad (2)$$

где i⁽³⁾ — ударный ток трехфазного КЗ, А;

К_{раси} - коэффициент, зависящий от взаимного расположения проводников;

а — расстояние между осями проводников, м;

I – длина пролета, м.

Значения коэффициента К_{раси} для некоторых типов шинных конструкций (рисунок 2) указаны в таблице 1.

Схемы взаимного расположения шин





Рисунок 2

Т	аб	ли	í it	а	1 -	- Зна	чения	коэф	фициента	K

	Распетици	Значение коэффициента К _{раси} для нагрузок				
Расположение шин	фаза	резуль- тирующей	изгибаю- щей	растяги- вающей	сжимаю- щей	
 В одной плоскости (рисунок 2а) 	В	1,00	1,00	0	0	
 По вершинам равностороннего тре- угольника (рисунок 26) 	A B C	1,00 1,00 1,00	0,94 0,50 0,94	0,25 1,00 0,25	0,75 0 0,75	
 По вершинам прямоугольного равно- бедренного треугольника (рисунок 2в) 	A B C	0,87 0,95 0,95	0,87 0,43 0,93	0,29 0,83 0,14	0,87 0,07 0,43	
4 По вершинам равностороннего тре- угольника (рисунок 2г)	A, B, C	1,00	0,50	1,00	0	

При двухфазном КЗ

$$F_{\max}^{(2)} = \frac{2 \cdot 10^{-7}}{a} l (l_{yx}^{(2)})^2 K_{\phi} K_{pacn} , \qquad (3)$$

где i⁽²⁾ — ударный ток двухфазного K3, А.

2.2 Выбор расчетной механической схемы шинных конструкций и гибких токопроводов

2.2.1 Методику расчета электродинамической стойкости шинных конструкций и гибких токопроводов следует выбирать на основе расчетной механической схемы, учитывающей их особенности.

2.2.2 Следует различать:

 статические системы, обладающие высокой жесткостью, у которых шины и изоляторы при КЗ остаются неподвижными;

 динамические системы с жесткими опорами, у которых изоляторы при КЗ могут считаться неподвижными, а шины колеблются;

динамические системы с упруго податливыми опорами, в которых при КЗ колеблются шины и опоры;

динамические системы с гибкими проводами.

2.2.3 Расчетные механические схемы шинных конструкций различных типов, обладающих высокой жесткостью, представлены в таблице 2.

Номер	Расчетная схема	Тип балки и опорм		Коэффициенты			
схемы			λ	β	2		
1		Однопролетная А и В-изоляторы- опоры	8	1	3,14		
2	1 8 1 4 1 B	Однопролетная А-защемление ши- ны; В — изолятор-опора	8	1,25	3,93		
3		А и В-защемление шины на жестких опорах	12	1	4,73		
4	$\begin{array}{c c} & Z_{4} & Z_{8} \\ \hline \Delta & \Delta & B \\ \hline A & A & A \\ \hline A$	Балка с двумя пролетами	8	1,25	3,93		

T a	абл	вца	2 -	Расчетная	схемя	шинных	конструкций
-----	-----	-----	-----	-----------	-------	--------	-------------

Окончание таблицы 2

Номер	Parmaruan	//www.w/a	Tup Sarra a spens	Коэффициенты		
схемы	Pacternas	Расчетная схема Тип балки и опоры $A \rightarrow A = A$ Балка с тремя и более пролетами A + B + B + A Балка с тремя и более пролетами айних пролетов, единах пролетов,	λ	β	r1	
5	A A tA tB	A 8 ts ta	Балка с тремя и более пролетами	10* 12**	1,13 1	4,73
*д **д	ля крайних пролетов ля средних пролетов.	ı,				

Расчетные схемы имеют вид равнопролетной балки, лежащей или закрепленной на жестких опорах и подвергающейся воздействию равномерно распределенной нагрузки.

Различают следующие типы шинных конструкций и соответствующих расчетных механических схем;

 шинные конструкции с разрезными шинами, длина которых равна длине одного пролета; расчетной схемой для них является балка с шарнирным опиранием на обеих опорах пролета (таблица 2, схема 1);

 - шинные конструкции с разрезными шинами, длина которых равна длине двух пролетов, с жестким креплением на средней опоре; расчетной схемой для них является балка с жестким опиранием (защемлением) на одной и шарнирным на другой опоре пролета (таблица 2, схема 2);

 многопролетная шинная конструкция с неразрезными шинами; расчетной схемой для средних пролетов является балка с жестким опиранием (защемлением) на обеих опорах пролета (таблица 2, схема 3);

 шинные конструкции с разрезными шинами, длина которых равна двум, трем и более пролетам, без жесткого крепления на промежуточных опорах; расчетной схемой для них являются соответственно схемы 4 и 5 (таблица 2).

2.2.4 Расчетной схемой шинной конструкции с упруго податливыми опорами следует считать схему, в которой масса шины распределена по длине пролета, а опоры представлены телами с эквивалентной массой *M* и пружинами с жесткостью С_{оп}.

2.2.5 Для гибких токопроводов в качестве расчетной схемы применяют схему с жестким стержнем, ось которого очерчена по цепной линии. Гирлянды изоляторов вводят в механическую схему в виде жестких стержней, шарнирно соединенных с проводами и опорами. Размеры стержней, расчетной схемы определяют из статического расчета на действие сил тяжести.

2.3 Допустимые механические напряжения в материале проводников и механические нагрузки на опоры при КЗ

2.3.1 Допустимое напряжение в материале жестких шин (σ_{доп}) в паскалях следует принимать равным 70 % от временного сопротивления разрыву материала шин σ_р

$$\sigma_{aou} = 0,7 \sigma_p . \tag{4}$$

Допустимые напряжения в материале шин следует принимать ниже пределов текучести этого материала.

Временные сопротивления разрыву и допускаемые напряжения в материалах шин приведены в таблице 3.

В случае сварных шин их временное сопротивление разрыву снижается. Значения временны́х сопротивлений разрыву в области сварных соединений определяют экспериментально; при отсутствии экспериментальных данных эти значения и значения допустимых напряжений следует принимать, используя данные таблицы 3.

Т	аблица	3 -	Основные	характеристики	материалов	шин
---	--------	-----	----------	----------------	------------	-----

Matemast mouse	Manka	Времений разг	е сопротивление зыву, МПа	Допустия	тое напряжение, МПа	Модуль
statpins and	Марка	материала	в области сварно- го соединения	материала	в области сварно- го соединения	упругости, 10 ¹⁰ Па
1 Алюминий	А0, А АДО	118 59—69	118 59—69	82 41-48	82 41—48	7 7

Окончание таблицы 3

Materials month	Munra	Временное сопротивление разрыву, МПа		Допустим	Модуль	
матернал шины	mapka	материала	в области сварно- го соединения	материала	в области сварно- го соединения	10 ¹⁰ Па
2 Алюминиевый сплав	АДЗ1Т АДЗ1Т1 АВТ1 1915Т	127 196 304 353	120 120 152 318	89 137 213 247	84 84 106 223	7 7 7 7
3 Медь	ΜΓΜ ΜΓΤ	245-255 245-294	-	171,5—178 171,5—206		10 10

2.3.2 Допустимую нагрузку на изолятор (изоляционную опору) (F₂₀₀) следует принимать равной 60 % от минимальной разрушающей нагрузки F₂₀₁, приложенной к вершине изолятора (опоры) при изгибе или разрыве

$$F_{aon} = 0.6 F_{papp}$$
. (5)

2.3.3 В зависимости от взаимного расположения шин и изоляторов последние подвергаются воздействию электродинамических сил, работая на изгиб или растяжение (сжатие) или одновременно на изгиб и растяжение (сжатие). Допустимые нагрузки на изоляторы при изгибе (F_{доп. изг}) и растяжении (Faon, ») в ньютонах в этих случаях следует принимать соответственно равными:

$$F_{\mu o n. \mu \omega r} = 0.6 F_{\mu a p. \mu u};$$

$$F_{\mu o n. \rho} = 0.6 F_{\mu a p. \rho},$$
(6)

где F_{разр. ни} и F_{разр. р.} – задаваемые предприятием-изготовителем минимальные разрушающие нагрузки соответственно при изгибе и растяжении (сжатии) изолятора, Н.

2.3.4 Допустимую нагрузку на спаренные изоляторы (опоры) следует принимать равной 50 % от суммарного разрушающего усилия изоляторов (опор)

$$F_{\text{non}} = 0.5 F_{\text{painp} \Sigma}, \qquad (7)$$

где F_{разр х} - суммарное разрушающее усилие спаренных изоляторов (опор), Н.

2.3.5 Допустимую нагрузку при изгибе опорного изолятора (Fion) в ньютонах следует определять в соответствии с формулой

$$F_{\text{aon}} = NF_{\text{papp}} \frac{h}{H}, \qquad (8)$$

где N — коэффициент допустимой нагрузки, равный 0,6 или 0,5 (см. пп. 2.3.2-2.3.4);

h и H - расстояния от опасного сечения изолятора соответственно до его вершины и центра тяжести поперечного сечения шины (см. рисунок 3), м.

Опасное сечение опорно-стержневых изоляторов с внутренним креплением арматуры (рисунок За) следует принимать у опорного фланца, опорно-стрежневых изоляторов с внешним креплением арматуры (рисунки 36, в) - у кромки нижнего фланца, а опорно-штыревых изоляторов (рисунок 3г) — на границе контакта штыря с фарфоровым телом изолятора.

Допустимую изгибающую нагрузку многоярусных изоляционных опор (рисунки 3в, г) следует

принимать равной допустимой нагрузке наименее прочного яруса, определенной по формуле (8). 2.3.6 При расположении фаз по вершинам треугольника (рисунки 26, в, г) изоляторы одновременно испытывают как растягивающие (сжимающие), так и изгибающие усилия. Допустимую изгибающую нагрузку (*F*_{доп. иц}) в ньютонах следует определять по формуле (8), принимая *F*_{разр} равной разрушающей нагрузку (*F*_{доп. иц}) в ньютонах следует определять по формуле (8), принимая *F*_{разр} следует определять по формуле (5), принимая *F*_{разр} равной разрушающей нагрузке при растяжении. 2.3.7 Допустимое напряжение в материале проводников (*σ*_{доп}) в мегапаскалях следует прини-

мать равным

$$\sigma_{aon} = N \sigma_{np}$$
,

где σ_{по} — предел прочности при растяжении, H;

N — коэффициент допустимой нагрузки, равный 35—50 % от предела прочности.

К определению допустимых нагрузок на изоляторы и шинные опоры





Рисунок 3

2.3.8 Допустимую нагрузку на подвесные изоляторы следует принимать равной 30 % от разрушающей нагрузки, т. е.

$$F_{\mu\nu\mu} = 0.3 F_{\mu\mu\mu}$$
 (9)

2.3.9 Расстояния между проводниками фаз (A_{ф-ф}), а также между проводниками и заземленными частями (A_{ф-3}) шинных конструкций напряжением 35 кВ и выше и проводов ошиновки распределительных устройств, воздушных линий и токопроводов к моменту отключения КЗ должны оставаться больше допустимых изоляционных расстояний, определяемых при рабочих напряжениях

$$\begin{array}{c} A_{\Phi-\phi} \ge A_{\phi-\phi, \text{ son}};\\ A_{\phi-1} \ge A_{\phi-1, \text{ gon}}, \end{array}$$
(10)

где $A_{\phi=\phi, \text{лов}}$ и $A_{\phi=x, \text{лов}}$ — минимально допустимые расстояния по условиям пробоя соответственно между проводниками фаз и проводниками и заземленными частями при рабочем напряжении.

2.4 Определение механических напряжений в материале проводников и нагрузок на их опоры при КЗ

2.4.1 Расчет шинных конструкций, обладающих высокой жесткостью 2.4.1.1 При расчете шинной конструкции, обладающей высокой жесткостью, шину в любом пролете между изоляторами, кроме крайних, следует рассматривать как стержень (балку с шарнирно опертыми концами, таблица 2). Наличие ответвлений допускается не учитывать.

2.4.1.2 Максимальное напряжение в материале шины (σ_{max}) в паскалях и нагрузку на изолятор шинной конструкции высокой жесткости при трехфазном K3 (F⁽³⁾) в ньютонах следует определять по формулам:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{ww}}{W} \equiv \frac{F_{\max}^{(3)} I}{\lambda W}$$
(11)

и

$$F_{\mu_3}^{(3)} = \beta F_{\max}^{(3)} , \qquad (12)$$

- где F⁽³⁾_{max} максимальная сила, возникающая в многопролетной балке при трехфазном K3, H, и определяемая по формуле (2);
 - 1 длина пролета шин, м;
 - W момент сопротивления поперечного сечения шины, м³; формулы для его расчета приведены в таблице 4:
 - λ и β коэффициенты, зависящие от условия опирания (закрепления) шин, а также числа пролетов конструкции с неразрезными шинами (таблица 2).

При двухфазном КЗ

$$\sigma_{max} = \frac{F_{max}^{(2)} l}{\lambda W}$$
(13)

и

$$F_{\mu\nu}^{(2)} = \beta F_{max}^{(2)} , \qquad (14)$$

Двухполосная шина

где F⁽²⁾_{max} — максимальная сила, возникающая в многопролетной балке при двухфазном КЗ, Н, и определяемая по формуле (3).

При расчете напряжений в области сварных соединений, находящихся на расстоянии z от опорного сечения, в формулы (11) и (13) следует подставлять значения 1/A (z), вычисленные в соответствии с таблицей 10.

2.4.1.3 Электродинамические нагрузки на отдельные проводники составных шин (рисунок 4) обусловлены взаимодействием проводников других фаз и отдельных элементов проводника одной фазы. Максимальное напряжение в материале составных шин при КЗ допускается определять по формуле

$$\sigma_{\max} \simeq \sigma_{\phi \max} + \sigma_{aa \max}, \qquad (15)$$

- где оф max максимальное напряжение в материале шины, обусловленное взаимодействием проводников других фаз, Па, которое следует определять в зависимости от вида КЗ по формуле (11) и (13);
 - σ_{ал max} максимальное напряжение в материале шины, обусловленное взаимодействием отдельных элементов проводника одной фазы, Па, которое следует определять по формуле

$$\sigma_{y_{n} \max} = \frac{2 - 10^{-7} I_{y_{n}}^{2} K_{\phi}}{12a_{y_{n}} W_{y_{n}}} \left(\frac{i_{y_{n}}}{n}\right)^{2}, \quad (16)$$

где las – длина пролета элемента шины между прокладками, м;

- а, расстояние между осями поперечных сечений элементов составных шин (рисунок 4), м;
- W_{эл} момент сопротивления поперечного сечения элемента шины, м³; i_{уд} ударный ток трехфазного или двухфазного КЗ, А;

 - n число составных проводников фазы.





Рисунок 4

Canadian man	Расчетные	формулы
Сечения шин	J, м ⁴	W, M ³
	$J_{\gamma} = \frac{b h^3}{12}$	$W_y = \frac{b h^2}{6}$
x x	$J_{\gamma} = \frac{h b^3}{12}$	$W_y = \frac{h b^2}{6}$
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w	$J_{\gamma} = \frac{b h^3}{6}$	$W_y = \frac{b}{3} \frac{h^2}{3}$
x ag	$J_r = \frac{h b^{3r}}{6}$	$W_{\gamma} = \frac{h b^{2\epsilon}}{3}$
	$\frac{H^+ - h^+}{12}$	$\frac{H^4 - h^4}{6H}$
AV B B A	$\frac{\pi D^4}{64}$	$\frac{\pi D^3}{32}$
AV Bart	$\frac{\pi \left(D^4 - d^4\right)}{64}$	$\frac{\pi \left(D^4 - d^4\right)}{32 \ D}$
× ×	H 4 12	$\frac{H^3}{6}$

 ${\rm T}\,a\,6\,\pi\,u\,u\,a\,4-$ Формулы для определения момента инерции Jи момента сопротивления W поперечных сечений шин

Продолжение таблицы 4



Окончание таблицы 4

Canadian minu	Расчетные формулы				
C. CACHINA MART	J. 14 ⁴	₩, м ¹			
Сечение любой формы	Ориентировочная оценка моме но центральной оси; для сплошного симметричного $W_x = W_y = S^2$ для полого симметричного сеч $W_x = W_y = \frac{S}{3 \ b}$ $J_{xy} = \frac{Sh}{6 \ b} \left[l +$ где S — площадь сечения; h , соответственно; l — периметр;	нта сопротивления относитель- сечения $\frac{b}{b}$; $J_{xy} = \frac{S^2 h}{12 b}$ ения $\left[l + \frac{S(b - h)}{b h}\right] \Delta;$ $-\frac{S(b - h)}{b h} \right] \Delta;$ b = высота и ширина сечения Δ — толщина стенки (для поло-			

$$I_y = \frac{h b}{6} (3a_n^2 + b^2) \quad \text{if} \quad W_y = \frac{h b}{3} (3a_n^2 + b^2) = \frac{h b}{3} (a_n + b)$$

2.4.2 Расчет шинных конструкций с жесткими опорами

2.4.2.1 Шинную конструкцию, изоляторы которой обладают высокой жесткостью, в расчетах на динамическую стойкость при КЗ следует представлять как стержень с защемлейными концами, имеющий лишь основную частоту собственных колебаний.

2.4.2.2 Максимальное напряжение в материале шин (σ_{max}) в паскалях и нагрузку на изоляторы (F_{нз}) в ньютонах при расположении шин в одной плоскости и высокой жесткости изоляторов шинной конструкции следует определять по формулам

при трехфазном КЗ

$$\sigma_{max} = \frac{F_{max}^{(3)} I}{\lambda W} \eta \qquad (17)$$

и

$$F_{\mu_3}^{(3)} = \beta F_{\max}^{(3)} \eta ; \qquad (18)$$

при двухфазном КЗ

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{\max}^{(2)} l}{\lambda W} \eta$$
(19)

и

$$F_{\mu\nu}^{(2)} = \beta F_{\mu\nu\nu}^{(2)} \eta$$
, (20)

где η — коэффициент динамической нагрузки, зависящий от расчетной основной частоты собственных колебаний шины f₁. Значения коэффициента в зависимости от отклонения f₁/f_c (f_c = 50 Гц) следует определять по графикам, приведенным на рисунке 5.

Значения расчетной частоты собственных колебаний (f₁) в герцах следует определять в соответствии с 2.4.2.4.





Рисунок 5

2.4.2.3 Максимальную нагрузку на проходные изоляторы (F_{µ3}) в ньютонах следует определять по формуле

$$F_{\mu_{\lambda}} = \beta \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7}}{a} l_{\mu_{\mu}} (l_{\lambda}^{(3)})^2 K_{\phi} K_{pacm} \eta, \qquad (21)$$

гле l_{np} – расстояние от торца проходного изолятора до ближайшего опорного изолятора фазы, м. 2.4.2.4 Расчетную частоту собственных колебаний шины (f_1) в герцах следует определять по формуле

$$f_1 = \frac{r_1^2}{2\pi I^2} \sqrt{\frac{EJ}{m}},$$
 (22)

где E — модуль упругости материала шины, Па;

J — момент инерции поперечного сечения шины, м⁴;

т — масса шины на единицу длины, кг/м;

r₁ — параметр основной частоты собственных колебаний шины. Значения этого параметра зависят от типа шинной конструкции и представлены в таблице 2.

2.4.2.5 Максимальное напряжение в материале составных шин (σ_{max}) в паскалях шинной конструкции с жесткими опорами допустимо определять по формуле (15). При этом максимальное напряжение в материале шин, обусловленное взаимодействием проводников других фаз (об max) в паскалях, следует определять в зависимости от вида КЗ по формуле (17) или (19), а максимальное напряжение в материале шины, обусловленное взаимодействием отдельных элементов проводника одной фазы (σ, max) в паскалях, - по формуле

$$\sigma_{3,n \max} = \frac{2 \cdot 10^{-7} I_{4n}^2 K_{\phi}}{\lambda a_{an} W_{an}} \left(\frac{i_{yn}}{n} \right)^2 \eta_{an}, \qquad (23)$$

где η₂₃ — коэффициент динамической нагрузки, зависящий от расчетной основной частоты собственных колебаний элементов составной шины (f1 эд), который следует определять по расчетным графикам, приведенным на рисунке 5.

Расчетную основную частоту собственных колебаний элементов составной шины (f114) в герцах следует определять по формуле

$$f_{1,aa} = \frac{4.73^2}{2\pi I_{aa}^2} \sqrt{\frac{EJ}{m_{aa}}},$$
 (24)

где l_{μ} — длина пролета элемента шины между прокладками, м; J — момент инерции поперечного сечения элемента шин, м⁴;

*m*₃₂ — масса элемента на единицу длины, кг/м;

расстояние между осями поперечных сечений элементов составных шин (рисунок 4), м.

а_{за} – расстояние между осями поперечных сечения элементов сечения засментов сечения за самона сечения за сечения сечени сечения сечения сечения сечения сечения сечения сечения нагрузку на опорные и проходные изоляторы (F_и) в ньютонах, при расположении шин по вершинам треугольника (рисунки 26, в, г), следует определять с учетом их пространственных колебаний, используя формулы:

$$\sigma_{max} = \frac{F_{max} l}{\lambda W} \eta \xi_{\sigma} ; \qquad (25)$$

$$F_{\mu_1}^{(3)} = F_{max}^{(5)} \eta \xi_F$$
; (26)

$$F_{y_1}^{(2)} = F_{max}^{(2)} \eta \xi_F$$
, (27)

- где W- меньший из двух моментов сопротивления поперечного сечения шины (момента сопротивления w, при изгибе в плоскости v и момента сопротивления w, при изгибе шины в плоскости т (рисунок 2), м3;
- F⁽³⁾_{max}, F⁽²⁾_{max} = электродинамические силы, определяемые соответственно по формулам (2) и (3);
 - ξ_n, ξ_F коэффициенты, значения которых для наиболее распространенных типов шинных конструкций (рисунки 26, в, г) приведены в таблице 5.

	Эскиз	Значение	Значение коэффициента 5 ₀		
Расположение шин	конструкции на рисунке 2	коэффициента 5 ₆	для шин круг- лого и кольце- вого сечений	для шин квадратного сечения	
 По вершинам прямоугольного равнобедренного треугольника 	в	0,95	0,95	1,16	
 По вершинам равностороннего треугольника 	б г	1,0 1,0	1,0 1,0	1,39 1,21	

Таблица 5 — Значения коэффициентов Е, и Е, шинных конструкций

2.4.3 Расчет подвесного самонесущего токопровода

2.4.3.1 Расчетное максимальное напряжение в материале шин подвесного самонесущего токопровода (σ_{расч шах}) в паскалях следует определять с учетом собственной массы, массы изоляционных распорок и льда, а также действия напора ветра, т. е.

$$\sigma_{\text{pacy max}} = \sigma_{\text{max}} + \sigma_{\text{s}}$$
,

где σ_{max} — максимальное напряжение в материале шин вследствие электродинамического действия тока K3;

σ_в — напряжение в материале шин от собственной массы, массы изоляционных распорок и льда, а также действия напора ветра.

Нагрузку на изолятор подвесного самонесущего токопровода следует определять по формуле (12).

2.4.4 Расчет шинных конструкций с упругоподатливыми опорами

2.4.4.1 Максимальное напряжение в материале шин и максимальную нагрузку на изоляторы шинных конструкций с упругоподатливыми опорами следует определять соответственно по формулам (17) и (18), а частоту собственных колебаний — по формуле (22), учитывая при этом, что параметр основной частоты r_1 является функцией безразмерных величин $C_{on}l^3/EJ$ и M/ml, где C_{on} — жесткость опор, а M — приведенная масса. Значения жесткости опор определяют по экспериментальным данным, а приведенной массы — согласно 2.4.4.2. Кривые для определения r_1 шин с жестким закреплением на опорах приведены на рисунке 6, а для шин с шарнирным закреплением — на рисунке 7. Для шин с чередующимися жесткими и шарнирными закрепления на опорах значение параметра r_1 допустимо приблизительно оценивать как среднее между его значениями, найденными по кривым рисунков 6 и 7.

Кривые для определения параметра основной частоты собственных колебаний шины при ее жестком закреплении на упругоподатливых опорах



Рисунок 6



Кривые для определения параметра основной частоты собственных колебаний шины при шарнирном закреплении ее на упругоподатливых опорах



Значения r_1 для шин с жестким закреплением на опорах при $C_{on}l^3/EJ \ge 5000$ и для шин с шарнирным закреплением на опорах при Conl³/EJ ≥ 3000 приведены в таблице 2.

2.4.4.2 Приведенную массу опоры (М) в килограммах определяют по приближенной формуле

$$M = M_{on} \left(\frac{H_{\mu_{om}}}{H_{\mu_{om}}} \right)^2, \qquad (28)$$

где Mon — масса опоры, кг;

H_{п. оп}, H_{ц. ш} - расстояния от основания опоры соответственно до центра массы опоры (изолятора) и центра массы поперечного сечения шины (рисунок 8), м.

Если частота собственных колебаний опоры, закрепленной на упругом основании известна, то приведенную массу (M) в килограммах следует определять по формуле

$$M = \frac{C_{ou}}{(2 \pi f_{co})^2},$$
 (29)

где C_{on} — жесткость опоры, практически равная жесткости изолятора C_{u_1} , Н/м; f_{on} — частота собственных колебаний опоры, Гц, равная частоте колебаний изолятора f_{u_1} , Гц.

2.4.5 Проверка токопроводов на электродинамическую стойкость при наличии устройств автоматического повторного включения

2.4.5.1 При наличии быстродействующих АПВ токопроводы электроустановок напряжением 35 кВ и выше следует проверять на электродинамическую стойкость при повторном включении на КЗ.

Методика проверки приведена в приложении 4. Такой проверки не требуется, если продолжительность бестоковой паузы, (I5 ") в секундах, составляет

$$t_{0, n} \ge \frac{2, 3}{f, \delta}$$
,

где f₁ — первая (основная) частота собственных колебаний ошиновки, Гц;

отранит затухания токопровода при горизонтальных колебаниях шин.

3 H 4.1

К расчету приведенной массы

опоры





2.4.6 Расчет гибких проводников

2.4.6.1 При расчете гибких проводников следует определять максимальные тяжение в проводниках и отклонение проводников при и после КЗ.

Расчет гибких проводников следует вести, исходя из закона сохранения энергии. Предварительные оценки тяжений в проводниках и смещений проводников допускается делать без учета влияния гирлянд изоляторов.

Расчет гибких проводников следует вести с помощью алгоритмов и программ на ЭВМ. Предварительные оценки тяжений в проводниках и смещений проводников допускается делать на основе закона сохранения энергии без учета расщепления проводников по методикам, представленным в приложении 1.

2.5 Проверка шинных конструкций, гибких проводников и электрических аппаратов на электродинамическую стойкость при КЗ

2.5.1 При проверке шинных конструкций на электродинамическую стойкость расчетными величинами являются максимальное напряжение в материале шин (σ_{max}) в паскалях и максимальная нагрузка на изоляторы (F_{max}) в ньютонах.

Для проверки электродинамической стойкости шинных конструкций следует использовать следующие неравенства:

$$\sigma_{max} \leq \sigma_{xon}; F_{max} \leq F_{xon},$$
(30)

где σ_{доп} — допустимое механическое напряжение в материале шин, Па, которое следует определять в соответствии с п. 2.3;

F_{доп} – допустимая механическая нагрузка на изоляторы, которую следует определять в соответствии с указаниями п. 2.3.

2.5.2 При проверке гибких проводников на электродинамическую стойкость расчетными величинами являются максимальное тяжение F_{max} f и отклонение проводов при K3 s_{отк}.

Для проверки электродинамической стойкости гибких проводников следует использовать следующие неравенства:

$$F_{\max I} \leq F_{aou};$$

 $s_{\max} \leq s_{aou},$
(31)

где F_{дов} — допустимое тяжение проводов, которое следует определять в соответствии с указаниями п. 2.3;

s_{доп} — допустимое отклонение проводов, которое следует определять в соответствии с указаниями п. 2.3.

2.5.3 Электродинамическая стойкость электрических аппаратов в зависимости от типа и конструкции характеризуется их предельными сквозными токами $i_{np, ckk}$ и $I_{np, ckk}$ и номинальными токами электродинамической стойкости i_{ABH} и I_{ABH} или кратностью тока электродинамической стойкости i_{ABH} и I_{ABH} или кратностью тока электродинамической стойкости i_{ABH} .

Электродинамическая стойкость электрического аппарата обеспечена, если выполняются условия:

 $\begin{array}{c} I_{AHH} \geq I_{no}; \\ I_{AHH} \geq I_{yA}; \\ I_{np, c_{RB}} \geq I_{yA}; \\ I_{np, c_{RB}} \geq I_{yA}; \\ \end{array}$ (32)

где I_{по} — начальное значение периодической составляющей тока КЗ в электрическом аппарате; *i*_{vx} — ударный ток КЗ.

3 Термическое действие тока короткого замыкания

3.1 Определение интеграла Джоуля при КЗ

3.1.1 Степень термического воздействия тока КЗ на проводники и электрические аппараты определяется значением интеграла Джоуля (В_{тер}) в амперах в квадрате на секунду

$$B_{\rm rep} = \int_{0}^{I_{\rm encs}} \tilde{I}_{kt}^2 \,\mathrm{d} t, \qquad (33)$$

где i, - ток K3 в произвольный момент времени t, A;

Допустимо степень термического воздействия тока K3 определять также термически эквивалентным током K3

$$I_{\text{rep. } s\kappa} = \sqrt{\frac{B_{\text{rep}}}{t_{\text{org.}}}}$$
(34)

и расчетной продолжительностью КЗ.

3.1.2 Необходимый для проверки проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость при КЗ интеграл Джоуля В_{тер} допускается определять приближенно как сумму интегралов от периодической и апериодической составляющих тока КЗ, т. е.

$$B_{rep} \approx B_{rep,n} + B_{rep,n}$$
 (35)

3.1.3 Методика аналитических расчетов интеграла Джоуля и термически эквивалентного тока КЗ зависит от расчетной схемы электроустановки, положения расчетной точки КЗ и ее удаленности от генераторов, синхронных компенсаторов и электродвигателей. При этом возможны следующие случаи:

а) исходная расчетная схема электроустановки имеет произвольный вид, но для всех генераторов и синхронных компенсаторов КЗ является удаленным, т. е. отношение действующего значения периодической составляющей тока любого генератора или синхронного компенсатора в начальный момент КЗ к его номинальному току менее двух. В этом случае все источники электрической энергии путем преобразования схемы замещения должны быть заменены одним эквивалентным источником, ЭДС которого принимают неизменной по амплитуде, а индуктивное сопротивление равным результирующему эквивалентному сопротивлению элементов расчетной схемы;

б) исходная расчетная схема содержит один или несколько однотипных и одинаково удаленных от расчетной точки КЗ генераторов (синхронных компенсаторов), причем расчетное КЗ является близким: действующее значение периодической составляющей тока генератора (синхронного компенсатора) превышает его номинальный ток в 2 и более раза;

в) исходная расчетная схема содержит произвольное число источников энергии, для которых расчетное K3 является удаленным, а также генератор (синхронный компенсатор), который связан с точкой K3 по радиальной схеме и это K3 для него является близким. При этом все удаленные источники энергии и связывающие их с точкой K3 элементы расчетной схемы следует объединить в отдельную ветвь и эквивалентную ЭДС в этой ветви считать неизменной по амплитуде;

г) исходная расчетная схема содержит различные источники энергии, для которых расчетное КЗ является удаленным, и группу электродвигателей, причем расчетная точка КЗ находится на шинах, к которым подключены электродвигатели. При этом на схеме замещения все удаленные источники энергии и связывающие их с точкой КЗ элементы расчетной схемы следует объединить в отдельную ветвь и эквивалентную ЭДС в этой ветви считать неизменной по амплитуде.

3.1.4 При определении интеграла Джоуля и термической эквивалентного тока K3 допускается принимать, что апериодическая составляющая тока K3 от той части расчетной схемы, которая содержит удаленные от места K3 источники энергии, независимо от ее конфигурации изменяется по экспоненциальному закону с эквивалентной постоянной времени

$$T_{n,nk} = \frac{X_{nk} (R=0)}{\omega R_{nk} (x=0)}$$
, (36)

где $x_{2\kappa}$ (R = 0) и $R_{2\kappa}$ (x = 0) — результирующие эквивалентные индуктивное и активное сопротивления рассматриваемой части расчетной схемы, определяемые из схем замещения, в которых все элементы расчетной схемы учтены соответственно только индуктивными и только активными сопротивлениями.

3.1.5 Если исходная расчетная схема содержит один или несколько источников энергии, для каждого из которых расчетное КЗ является удаленным, то интеграл Джоуля (B_{rep}) в амперах в квадрате на секунду, следует определять по формуле

$$B_{\rm rep} = B_{\rm rep. n} + B_{\rm rep. n} = I_{\rm noc}^2 \left[t_{\rm orkn} + T_{\rm a.sk} \left(1 - e^{-\frac{T_{\rm orkn}}{T_{\rm a.sk}}} \right) \right], \tag{37}$$

где I_{пос} — начальное значение периодической составляющей тока K3 от удаленного источника (источников), А.

В этом случае термически эквивалентный ток КЗ (I_{тер. эк}) в амперах равен

$$I_{\text{rep.3k}} = I_{\text{noc}} + \frac{T_{a,se}}{t_{\text{orac}}} (1 - e^{-\frac{2t_{orac}}{T_{a,se}}}).$$
(38)

В случаях, когда $t_{orga} \ge 3 T_{a,26}$, интеграл Джоуля B_{rep} допустимо определять по формуле

$$B_{\text{rep}} \approx I_{\text{noc}}^2 (t_{\text{org}} + T_{a, \gamma k}), \qquad (39)$$

44

а термически эквивалентный ток K3 (I_{тер. зк}) в амперах — по формуле

$$I_{\text{rep} \rightarrow k} = I_{\text{noc}} \sqrt{1 + T_{a, \lambda k}} / I_{\sigma \tau \kappa x}.$$
(40)

3.1.6 Если исходная расчетная схема содержит один или несколько однотипных и одинаково удаленных от расчетной точки КЗ генераторов (синхронных компенсаторов), причем расчетное КЗ является близким, то интеграл Джоуля B_{гер} следует определять по формуле

$$B_{\rm rep} = I_{\rm gar}^2 \left[B_{\rm rep,r} t_{\rm organ} + T_{\rm gar} \left(1 - e^{-\frac{2I_{\rm gars}}{T_{\rm sr}}} \right) \right], \tag{41}$$

где I_{пог} — начальное действующее значение периодической составляющей тока K3 от генератора (генераторов, синхронных компенсаторов), А;

- Т_{ал} постоянная времени затухания апериодической составляющей тока от генератора (генераторов, синхронных компенсаторов), с;
- В тер.т относительный интеграл Джоуля:

$$B_{\text{rep,t}} = \frac{\int_{n_{of}}^{2\pi s} I_{n_{of}}^2 \, \mathrm{d} t}{I_{n_{of}}^2 \, t_{\text{ord}}}, \qquad (42)$$

где I_{пп} — действующее значение периодической составляющей тока K3 от генератора (генераторов, синхронных компенсаторов) в произвольный момент времени, А.

Значения относительного интеграла Джоуля В терл, учитывающего влияние изменения во

времени амплитуды периодической составляющей тока K3, при разных системах возбуждения генераторов и разных удаленностях расчетной точки K3 от генераторов, т. е. разных отношениях действующего значения периодической составляющей тока генератора в начальный момент K3 к номинальному току машины могут быть определены по кривым на рисунках 9—12.

При рассматриваемой исходной расчетной схеме термически эквивалентный ток K3 (I_{гер.эк}) в амперах следует определять по формуле

$$I_{\text{rep, }_{2K}} = \sqrt{\frac{B_{\text{rep, f}}}{B_{\text{rep, f}}} + \frac{T_{a,t}}{t_{\text{org, f}}} (1 - e^{-\frac{2t_{\text{reg, f}}}{T_{a,t}}})}.$$
(43)

Кривые для определения В тер.т от синхронных генераторов с тиристорной или высокочастотной





Кривые для определения В тер. от синхронных

генераторов с тиристорной системой самовозбуждения и с последовательными трансформаторами



Кривые для определения В тер. т от синхронных

генераторов с тиристорной системой самовозбуждения без последовательных трансформаторов





Кривые для определения В _{тер.г} от синхронных генераторов с диодной бесщеточной системой возбуждения



Рисунок 12

В случаях, когда torks ≥ 3 Tas, интеграл Джоуля Вrep допустимо определять по формуле

$$B_{\text{rep}} \approx I_{\text{Bor}}^2 (B_{\text{rep}} t_{\text{ork,I}} + T_{a,T}), \qquad (44)$$

а термически эквивалентный ток K3 (I_{тер.на}) в амперах - по формуле

$$I_{\text{rep.}ax} = I_{\text{nar}} \sqrt{\hat{B}_{\text{rep.}r} + T_{a,r}/I_{\text{откл}}}.$$
(45)

3.1.7 Если исходная расчетная схема содержит произвольное число источников энергии, для которых расчетное КЗ является удаленным, а также генератор (синхронный компенсатор), который при КЗ оказывается связанным с точкой КЗ по радиальной схеме и это КЗ для него является близким, то интеграл Джоуля от периодической составляющей тока КЗ (В_{тер.п}) в амперах в квадрате на секунду следует определять по формуле

$$B_{\text{rep, n}} = (I_{\text{noc}}^2 + 2I_{\text{noc}} I_{\text{nor}} Q_{\text{rep, r}} + I_{\text{nor}}^2 B_{\text{rep, r}}) t_{\text{orks}},$$
(46)

где I_{яос} — начальное значение периодической составляющей тока K3 от удаленных источников энергии, A;

Q терл - относительный интеграл от периодической составляющей тока КЗ:

$$Q_{s} = \frac{\int_{t_{max}}^{t_{max}} dt}{I_{max} t_{max}}.$$
(47)

Значения относительного интеграла Q тер. при разных системах возбуждения генераторов и разных удаленностях расчетной точки K3 от генераторов могут быть определены по кривым на рисунках 13—16.

Кривые для определения Q тер.г от синхронных

генераторов с тиристорной или высокочастотной системой возбуждения Кривые для определения $Q_{\text{тер.r}}$ от синхронных

генераторов с тиристорной системой самовозбуждения и с последовательными трансформаторами





Рисунок 13

Кривые для определения Q тер.г от синхронных генераторов с тиристорной системой самовозбужде-

ния без последовательных трансформаторов



Кривые для определения Q тер.г от синхронных

генераторов с диодной бесщеточной системой

При определении интеграла Джоуля от апериодической составляющей тока КЗ необходимо учитывать, что численные значения постоянных времени затухания апериодических составляющих токов от генератора или синхронного компенсатора (Тат) в секундах и от удаленных источников энергии (Таль) в секундах обычно значительно отличаются друг от друга. Поэтому интеграл Джоуля следует определять по выражению

$$B_{\text{rep.a}} = \int_{0}^{I_{\text{ores}}} (I_{\text{noc}} e^{-\frac{T}{T_{x,x}}} + I_{\text{nor}} e^{-\frac{T}{T_{x,r}}})^2 dt = I_{\text{noc}}^2 T_{a,x} (1 - e^{-\frac{2I_{\text{suc}}}{T_{x,x}}}) + I_{\text{nor}}^2 T_{a,r} (1 - e^{-\frac{2I_{\text{suc}}}{T_{x,r}}}) + \frac{4I_{\text{nor}} I_{\text{nor}}}{\frac{1}{T_{a,x}} + \frac{1}{T_{a,r}}} (1 - e^{-\frac{I_{\text{suc}}}{T_{x,r}}}) + I_{\text{nor}}^2 T_{a,r} (1 - e^{-\frac{2I_{\text{suc}}}{T_{x,r}}}) + \frac{4I_{\text{nor}} I_{n,r}}{\frac{1}{T_{a,x}} + \frac{1}{T_{a,r}}} (1 - e^{-\frac{I_{\text{suc}}}{T_{x,r}}}) + I_{\text{nor}}^2 T_{a,r} (1 - e^{-\frac{2I_{\text{suc}}}{T_{x,r}}}) + \frac{1}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{\text{suc}}}{T_{x,r}}}) + \frac{1}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{\text{suc}}}{T_{x,r}}}) + \frac{I_{n,r}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{T_{x,r}}}) + \frac{I_{n,r}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{T_{x,r}}}}) + \frac{I_{n,r}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{T_{x,r}}}) + \frac{I_{n,r}}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{T_{x,r}}}) + \frac{I_{n,r}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{T_{x,r}}}) + \frac{I_{n,r}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{T_{n,r}}}) + \frac{I_{n,r}}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{T_{n,r}}}) + \frac{I_{n,r}}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{T_{n,r}}}) + \frac{I_{n,r}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{T_{n,r}}}) + \frac{I_{n,r}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{T_{n,r}}}) + \frac{I_{n,r}}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{T_{n,r}}}) + \frac{I_{n,r}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{T_{n,r}}}) + \frac{I_{n,r}}{T_{n,r}} (1 - e^{-\frac{I_{n,r}}{$$

В случаях, когда t_{отка} ≥ 3 T_{в.}, допустимо использовать выражение

$$B_{\text{rep.a}} = I_{\text{noc}}^2 T_{n,n\kappa} + I_{\text{nor}}^2 T_{n,r} + \frac{4 I_{noc} I_{nor}}{\frac{1}{T_{n,r\kappa}} + \frac{1}{T_{n,r}}}$$
(49)

При рассматриваемой расчетной схеме термически эквивалентный ток КЗ определяют по формуле (34), учитывая при этом (35). Значение В_{гер.п} находят с помощью формулы (46), а В_{гер.а} с помощью формулы (48) или (49).

3.1.8 Если исходная расчетная схема содержит удаленные от точки КЗ источники энергии и группу электродвигателей, причем расчетная точка КЗ находится на шинах, к которым подключены электродвигатели, то для упрощения расчета интеграла Джоуля группу электродвигателей допустимо заменить одним эквивалентным электродвигателем, мошность которого равна сумме номинальных 20

мощностей отдельных электродвигателей. При этом интеграл Джоуля следует определять по методике, изложенной в п.3.1.7, т. е. с использованием формул (46), (48), (49), в которые вместо I_{nor} , $T_{a.r}$, $Q_{\text{гер. }}$ и $B_{\text{гер. }}$ следует подставлять соответственно начальное значение периодической

составляющей тока K3 от эквивалентного двигателя I_{noa} , постоянную времени затухания апериодической составляющей его тока $T_{n,a}$ и функции $Q_{rep,a}$ и $B_{rep,a}$ для этого электродвигателя. Значения

этих функций для синхронных электродвигателей могут быть определены по кривым на рисунках 17 и 18, а для асинхронных электродвигателей — по кривым на рисунках 19 и 20.

Термически эквивалентный ток КЗ определяют по формуле (34).

3.2 Проверка электрических аппаратов на термическую стойкость при КЗ

3.2.1 Термическая стойкость электрических аппаратов при КЗ характеризуется их нормированным током термической стойкости (I_{гер.норм}) в амперах и допустимым временем воздействия этого тока (I_{гер. норм}) в секундах.

3.2.2 Расчетное выражение, которое следует использовать при проверке коммутационных аппаратов на термическую стойкость, зависит от расчетной продолжительности КЗ.

Если расчетная продолжительность КЗ (t_{откл}) в секундах равна или больше допустимого времени воздействия нормированного тока термической стойкости (t_{гер.норм}) в секундах, то для проверки коммутационных аппаратов следует использовать выражение

$$B_{\text{rep}} \leq I_{\text{rep, hopm}}^2 t_{\text{rep, hopm}}$$
 (50)

Если же torka < tree норы, то условием термической стойкости является

$$B_{\text{tep}} \leq I_{\text{tep, hopm}}^2 t_{\text{otr.}x.}$$
 (51)

Кривые для определения $B_{\text{тер,}\chi}$ от синхронного

Кривые для определения Q тер.д от синхронного электродвигателя





Рисунок 18



3.2.3 Допускается проверку коммутационных электрических аппаратов на термическую стойкость при K3 производить путем сравнения термически эквивалентного тока K3 с допустимым током термической стойкости, учитывая при этом соотношение между допустимым временем воздействия нормированного тока термической стойкости и расчетной продолжительностью K3. Если $t_{oткл} > t_{rep. вори}$, то проверку коммутационных аппаратов на термическую стойкость при K3 следует производить, используя соотношение

$$I_{\text{тер.эк}} \leq I_{\text{тер.норм}} \sqrt{I_{\text{тер.норм}}/I_{\text{отк.}}}$$
 (52)

Если же t_{откл} < t_{тер.норм}, то условием термической стойкости коммутационного аппарата является соотношение

$$I_{\text{rep.ak}} \leq I_{\text{rep.hopm}}$$
 (53)

3.3 Проверка проводников на термическую стойкость при КЗ

3.3.1 Проверка проводников на термическую стойкость при КЗ заключается или в определении их температуры нагрева к моменту отключения КЗ и сравнении этой температуры с предельно допустимой температурой нагрева соответствующих проводников при КЗ, или в определении термически эквивалентной плотности тока КЗ и сравнении этой плотности с допустимой плотностью тока КЗ.

3.3.2 Расчет температуры нагрева проводников к моменту отключения КЗ следует вести с использованием кривых, приведенных на рисунке 21 – для жестких шин, кабелей и некоторых проводов, и рисунке 22 – для проводов других марок.



Кривые для определения температуры нагрева шин, проводов и кабелей из различных материалов при КЗ

Материалы проводников: І→ ММ; 2- МТ; 3- АМ; 4- АТ; 5- АД0; АСТ; 6- АД31Т1; 7- АД31Т; 8- Ст3

Рисунок 21

Кривые для определения температуры нагрева проводов при КЗ



Материады проводов: 1 — сплавы АЖ и АЖКП; 2 — сплавы АН и АНКП; 3 — алюминий марок А, АКП, АпКП и сталеалюминий марок АС, АСКП, АСКС, АСК, АпС, АпСКС, АпСК

Рисунок 22

С этой целью необходимо:

1) на рисунке 21 выбрать кривую, соответствующую материалу проводника, и по этой кривой, исходя из начальной температуры проводника ϑ_n , определить значение функции A_n , $A \cdot c^2/MM^4$;

в соответствии с указаниями пп. 3.1.5—3.1.8 определить значение интеграла Джоуля В_{гер};

3) найти значение функции A_{θ} , соответствующее конечной температуре нагрева проводника ϑ_{k}

$$A_{\theta_s} = A_{\theta_s} + \frac{B_{rep}}{S^2}, \qquad (54)$$

где S — площадь поперечного сечения проводника, мм².

При расчете температуры нагрева сталеалюминиевых проводов в формулу (54) следует вводить площадь поперечного сечения алюминиевой части провода;

 по найденному значению функции A_{θ_k}, используя выбранную кривую на рисунке 21, определить конечную температуру нагрева проводника ϑ_k и сравнить ее с предельно допустимой температурой. Предельно допустимые температуры нагрева проводника при КЗ приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Предел	ьно допустимые темпе	ратуры нагрева проводнике	в при КЗ
--------------------	----------------------	---------------------------	----------

	Вид проводняков	v,mn, ℃
1	Шины алюминиевые	200
2	Шины медные	300
3	Шины стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратами	400
4	Шины стальные с непосредственным присоединением к аппаратам	300
5	Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ: до 10 20-35 110-220	200 130 125
6 изол	Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами и яцией из; поливинияхлорида резины резины повышенной теплостойкости полиэтилена (номинальное напряжение кабеля до 35 кВ) вулканизированного полиэтилена (номинальное напряжение кабеля до 35 кВ)	160 150 250 130 250
7	Медные неизолированные провода при тяжениях, Н/мм ² : менее 20 20 и более	250 200
8	Алюминиевые неизолированные провода при тяжениях, H/мм ² : менее 10 10 и более	200 160
9	Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов	200

3.3.3 Если определяющим условием при выборе сечения проводника является его термическая стойкость при КЗ, то следует определить минимальное сечение проводника по условию термической стойкости (S_{тер min}) в миллиметрах в квадрате, используя выражение

$$S_{\text{rep min}} = \sqrt{\frac{B_{\text{rep}}}{A_{o_{\text{min}}} - A_{o_{\text{rep}}}}},$$
(55)

где $A_{0_{10}}$ — значение функции A_0 , соответствующее предельно допустимой температуре нагрева проводника при K3 (см. таблицу 6);

А, – значение этой функции, соответствующее температуре проводника до КЗ.

Термическая стойкость проводника обеспечивается, если площадь сечения (S) в миллиметрах в квадрате удовлетворяет неравенству:

$$S \ge S_{rep min}$$
.

3.3.4 Если нагрузка проводника до КЗ близка к продолжительно допустимой, то минимальное сечение проводника, отвечающее требованию термической стойкости при КЗ, определяют по формуле

$$S_{\text{rep min}} = \frac{\sqrt{B_{rep}}}{C_{\tau}},$$
(56)

где $C_{\gamma} = \sqrt{A_{\phi_{ggn}} - A_{\phi_{ggn}}}$, A · c^{1/2}/мм²; 24

 $A_{\phi_{nou}}$ — значение функции A_{ϕ} при продолжительно допустимой температуре проводника. Значения параметра C_r для жестких шин приведены в таблице 7, для кабелей — в таблице 8, для проводов — в таблице 9.

Система легирования	Материал проводника или марка сплава	Значение С ₁ , А · с ^{1/2} /им ² , при начальнов температуре, ° С		
		70	90	120
-	Медь	170		
AI	АДО АДІН АДОМ, АДІМ	90 91 92	81 82 83	68 69 70
Al—Mg—Si	АД31Т1 АД31Т АД33Т1 АД33Т АД33Т АВТ1 АВТ	85 82 77 74 73 71	77 74 71 67 66 63	64 62 59 57 55 53
Al-Zn-Mg	1911 1915, 1915T	71 66	63 60	53 51
Al-Mg-Mn	AMr5	63	57	48
-	Сталь при ∂ _{лоп} = 400 °C Сталь при ∂ _{лоп} = 300 °C	70 60		•••

Таблица 7 — Значения параметров С, жестких шин

Таблица 8 — Значения параметра С, кабелей

Характеристика кабелей	Значение C_{τ} , А $c^{1/2}/мm^2$
 Кабели до 10 кВ: с медными жилами с алюминиевыми жилами 	140 90
2 Кабели 20—35 кВ; с медными жилами с алюминиевыми жилами	105 70
3 Кабели и изолированные провода с полихлорвиниловой или резино- вой изоляцией: с медными жилами с алюминиевыми жилами	120 75
4 Кабели и изолированные провода с полиэтиленовой изоляцией: с медными жилами с алюминиевыми жилами	103 65

Таблица 9 — Значения параметра С, проводов

Материал провода	Марка провода	Значения параметра C _r , A c ^{1/2} /мм ² , при допустимых температурах нагрева проводов при K3, "С		
		160	200	250
1 Медь	М	-	142	162
2 Алюминий	Α, ΑΚΠ, Απ, ΑπΚΠ	76	90	-
3 Алюминиевый сплав	AH, AHKII,	69	81	-
	АЖ, АЖКП	66	77	-
4 Алюминий — сталь	ACK, AnC, ACKC, AnCKC, AnCK, AC, ACKII	76	90	_

3.3.5 Допускается проверку проводников на термическую стойкость при КЗ проводить путем сравнения термически эквивалентной плотности тока КЗ (J_{тер.эк})в амперах на квадратный миллиметр

$$J_{\text{rep.ac}} = \frac{I_{\text{rep.ac}}}{S}, \quad (57)$$

с допустимой в течение расчетного времени КЗ плотностью тока (J_{терлон}) в амперах на квадратный миллиметр

$$J_{\text{rep,lon}} = \frac{I_{\text{rep,auri}}}{S} \quad \sqrt{\frac{1}{I_{\text{ork},i}}} = \sqrt{\frac{A_{\theta_{\text{saw}}} - A_{\theta_{n}}}{I_{\text{ork},i}}},$$
(58)

где I_{гер.дов1} — допустимый ток односекундного КЗ, А; его значения для кабелей даны в нормативных документах.

Проводник удовлетворяет условию термической стойкости при КЗ, если выполняется соотношение

$$J_{\text{rep.3sk}} \leq j_{\text{rep.3on}} = \frac{I_{\text{rep.son1}}}{S} \quad \sqrt{\frac{1}{I_{\text{orks}}}} = \sqrt{\frac{A_{\theta_{\text{son}}} - A_{\theta_{\text{s}}}}{I_{\text{orks}}}}.$$
(59)

3.3.6 Если нагрузка проводника до КЗ близка к продолжительно допустимой, то допускается проверку проводника на термическую стойкость при КЗ проводить, используя соотношение

$$J_{\text{rep } \rightarrow \kappa} \leq \frac{C_r}{\sqrt{t_{\text{orb}}}}$$
. (60)

3.4 Проверка силовых кабелей на невозгораемость при КЗ

Невозгораемость кабеля обеспечивается, если выполняется условие

$$\vartheta_{\kappa} \leq \vartheta_{\mu\nu}$$
 (61)

Предельная температура невозгораемости кабелей 6 кВ с пропитанной бумажной изоляцией равна 400 °С для бронированных и 350 °С — для небронированных кабелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (рекомендуемое)

1 Методика расчета гибких токопроводов

 1.1 Максимальное возможное тяжение в проводниках (F_{max f}) в ньютонах следует определять по формуле

$$F_{\max f} = \sqrt{2ES \frac{\Delta W_{\rm p}}{I} + F_{\rm st}^2} \,.$$

где S - площадь поперечного сечения проводника, м²;

∆ W_p — расчетная энергия;

 $\Delta W_p = \Delta W_k \text{ при } \Delta W_k / Mgl \le 2;$

 $\Delta W_{p} = 2Mgl \operatorname{rpu} \Delta W_{\kappa}/Mgl > 2,$

где
 $\Delta W_{\rm g}$ — энергия, накопленная проводником одного пролета за расчетное время КЗ, Дж;

I — длина проводника в пролете, м;

 F_{st} — тяжение в проводнике до КЗ, равное $\frac{Mgl}{8f}$;

Mgl — максимально возможная расчетная потенциальная энергия проводника;

- M масса проводника в пролете, кг;
- g ускорение свободного падения, м/с²;
- f_{0}^{r} провес проводника в пролете, м; L расстояние от прямой, соединяющей точки крепления проводов на соседних опорах, до центра

 $L = 2f_{\rm m}/3$.

Модуль упругости (E) проводника, свитого из лучка тонких проволок, как при наличии упрочняющего стального провода, так и без него, следует принимать меньшим, чем модуль упругости материала проводника из-за повышенной растяжимости витого проводника при нагружении. Его значение необходимо определять опытным путем.

1.2 Максимальное смещение провода (s_{отк}) в метрах следует определять по формулам:

$$s_{\text{отк}} = f_{\text{п}} \sqrt{1 - \left(1 - \frac{\Delta W_{\text{k}}}{Mgl}\right)^2} \operatorname{при} \Delta W_{\text{k}}/Mgl < 1;$$

$$s_{\text{отк}} = f_{\text{п}} \quad \text{при} \Delta W_{\text{k}}/Mgl \ge 1.$$

При кратковременном КЗ энергию, накопленную проводником (Δ We) в джоулях, следует вычислять по формуле

$$\Delta W_{\rm m} = MgL \left(1 - \cos \alpha\right) + \frac{1}{2} J \left(\alpha'\right)^2,$$

где а и а ' - угол отклонения провода и его первая производная по времени в момент отключения K3: J — момент инерции провода относительно оси, проходящей через опоры провода, м⁴.

Кривые зависимости относительных параметров проводника (Δ W₂/MgL) от относительной продолжительности K3 (т), относительных нагрузок на провод ($F_0^i / Mg_{(i=2,3)}$ и относительных размеров (a/L) при двухи трехфазном КЗ приведены соответственно на рисунках 23 и 24. При этом относительную продолжительность КЗ следует определять как

$$\tau = \frac{\omega_0}{2 \pi} t ,$$

где t — расчетная продолжительность K3, с;

$$\omega_0 = \sqrt{M_g L/J}$$
.

Нагрузки (F_{p}^{i}) в ньютонах следует определять для различных видов K3 (i = 2,3):

для двухфазного K3

$$F_{0}^{(2)} = 2 \cdot 10^{-7} \frac{l}{a} (I_{uo}^{(2)})^2;$$

для трехфазного КЗ

$$F_0^{(3)} = 1.5 \cdot 10^{-7} \frac{l}{a} (I_{no}^{(3)})^2$$
,

где I⁽²⁾ и I⁽³⁾ – начальные действующие значения периодической составляющей токов соответственно двухи трехфазного КЗ, А.

 При относительной продолжительности К3 τ > 0,6 энергию, накопленную проводником(△ W_v) в джоулях, следует определять в зависимости от вида КЗ:

при двухфазном КЗ

 $\Delta W_{\kappa} = \frac{1}{2} \Delta W_{\kappa}^{(2)}$, если $\Delta W_{\kappa}^{(2)} = F^{(2)} a \ln \frac{a+2L}{a} > 2MgL;$ $\Delta W_{\mu} = Mgh$, если $\Delta W_{\mu}^{(2)} \leq 2MgL$; при трехфазном КЗ $\Delta W_{\kappa} = \frac{1}{2} \Delta W_{\kappa}^{(3)}$, если $\Delta W_{\kappa}^{(3)} = 1,33 F^{(3)} a \left[\ln \frac{\sqrt{a+L})^2 + L^2}{a} + 0,5 \ln \frac{a+L}{a} \right] \ge 2MgL$; $\Delta W_{k} = Mgh$, если $\Delta W_{k}^{(3)} \leq 2MgL$,

где h — максимальная высота подъема центра масе провода во время K3, определяемая из соотношения h/a, м.

Параметры h/a для случаев двух- и трехфазного K3 следует определять по кривым, приведенным соответственно на рисунках 25 и 26.



Характеристики $\frac{\Delta \ W_k}{MgL}$ при двухфазном K3

Рисунок 23



Характеристики $\frac{\Delta \ W_{\rm k}}{MgL}$ при трехфазном K3

Рисунок 24

Характеристики $\frac{h}{a}$ при двухфазном КЗ

Характеристики $\frac{h}{a}$ при трехфазном КЗ



2 Методика расчета гибких токопроводов с учетом конструктивных элементов электроустановок

Допустимое сближение фаз оценивают по следующему условию

$$2(y+r_0) < a_{\min aon}$$

где у - максимальное отклонение провода, м;

а — расстояние между токопроводами соседних фаз, м;

rp - радиус расцепления фазы, м;

а_{тіп, доп} — наименьшее допустимое расстояние между фазами, м. Максимальное отклонение провода при двухфазном КЗ определяют по выражению

a --

$$y = 1,25 \sqrt{f_0^2 - H^2}$$
,

где f₀ — стрела провеса провода, м; *H* — высота расположения провода относительно точки подвеса в момент его максимального отклонения, м, которая равна

$$H = f_0 \cos \alpha - 0.06 v^2$$
.

где α — угол отклонения провода фазы к моменту отключения K3, рад;

v — скорость движения центра масс провода к моменту отключения КЗ, м/с.

Угол α определяют по формуле

$$\alpha = \frac{0.75 \vee t_k}{f_0} ,$$

где t_к - расчетная продолжительность K3, с.

Скорость у определяют по формуле

$$v = \frac{2I_{\rm mo}^2 \left(t_{\rm K} + T_{\rm h}\right)}{aq},$$

где Ino - начальное действующее значение периодической составляющей тока K3, кА;

Т_а — постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, с;

q - приведенная нагрузка на фазу, Н/м, которая равна q = pK,

где p — погонный вес фазы, H/м;

К — коэффициент нагрузки, учитывающий влияние натяжных гирлянд изоляторов и спусков. Например, для пролета воздушной линии K = 1, для пролета наружной электроустановки с двумя натяжными гирляндами

$$K^2 = \frac{l_1 \left(l + 4 l_t \right)}{l^2} + 12 \frac{Q_t l_t}{Q^2 l_1} \left(Q_1 + \frac{2}{3} Q_t \right) ,$$

где

$$l_1 = l - 2l_r; Q = pl; Q_1 = pl_1.$$

Если H < 0, то принимать H = 0.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое)

Норма расчетной схемы в таблице 2	Расчетная формула для определения коэффициента 1/λ (Ζ)	Норма расчетной схемы в таблице 2	Расчетная формула для определения коэффициента 1/λ (Z)
1	$\frac{1}{2} \left \frac{Z}{l} - \frac{Z^2}{l^2} \right $		а) Для крайнего пролета $\begin{vmatrix} a & a \\ c & a \\ c & z \end{bmatrix}$
2	$\left \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\frac{Z-l}{l}\right $	0,394 <u>7</u> - 0, б) Для второго 5 0,529 <u>Z</u> - 0,5 <u>Z</u> /	0,394 7 - 0,5 12 б) Для второго пролета
3	$\frac{1}{2}\left \frac{Z}{I}-\frac{Z^2}{I^2}-\frac{1}{6}\right $		$0,529\frac{Z}{l} - 0,5\frac{Z^2}{l^2} - 0,106$
4	a) $\left \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \frac{Z}{l} \right $ 6) $\left \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \frac{Z - l}{l} \right $		в) Для среднего пролета $\frac{1}{2} \left \frac{Z}{l} - \frac{Z^2}{l^2} - \frac{1}{6} \right $

Таблица 10 — Расчетные выражения для определения коэффициента 1/2 (Z)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (рекомендуемое)

Методика проверки токопроводов на электродинамическую стойкость при повторном включении на K3

Наибольшее напряжение в материале шин и максимальную нагрузку на изоляторы при повторном включении на K3 определяют по формулам:

$$\sigma(Z) = \sigma_1(Z) \Theta = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} I^2}{\lambda(Z) a W} i_{y_A}^2 \eta \Theta;$$

$$F_{\text{max}} = F_{1\text{max}} \Theta = \beta \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} I}{a} i_{y_A}^2 \eta \Theta,$$

где σ1 (Z) и F1max - наибольшее напряжение и нагрузка при первом K3;

Θ — коэффициент превышения напряжения и нагрузки при повторном КЗ.

Коэффициент превышения Θ определяют по кривым рисунка 27а в зависимости от декремента затухания δ. Номер расчетной кривой на рисунке 27а определяют в зависимости от продолжительности бестоковой паузы $t_{6.n}$ и частоты собственных колебаний шины f_1 , используя рисунок 27б. Если точка с координатами $t_{6.n}$ и f_1 лежит в зоне, ограниченной осями координат и кривой I, то коэффициент Θ определяют по кривой I, рисунок 27а. Если эта точка лежит в зоне, ограниченной кривыми I и I, то Θ определяют по кривой 2 и т. д. Следует отметить, что расчетные коэффициенты Θ получены при наиболее неблагоприятных условиях коммутаций, которые приводят при первом K3, в бестоковую паузу и повторном включении на K3 к наибольшим напряжениям в материале шин и нагрузкам на изоляторы и таким образом обеспечивают оценку электродинамической стойкости ошиновки.



К определению коэффициента превышения Θ в зависимости от δ, t_{б.n} f₁

Рисунок 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (рекомендуемое)

Примеры расчета электродинамической стойкости шинных конструкций

Пример 1. Проверить электродинамическую стойкость трехфазной шинной конструкции, изоляторы которой обладают высокой жесткостью, при действии тока K3 i ya = 155 кА.

Шины выполнены из алюминиевого сплава марки АДЗ1Т1, имеют прямоугольное сечение (60 × 6) мм², четыре пролета, расположены в одной плоскости и их параметры:

l = 1,2 m; a = 0,6 m; m = 0,972 kr/m; $E = 7 \cdot 10^{10}$ Па; $\sigma_{AOH} = 137,2$ МПа.

Согласно таблице 4

$$J = \frac{bh^3}{12} = \frac{0.6 \cdot 6^3}{12} = 10.8 \text{ cm}^4 = 10.8 \cdot 10^{-8} \text{ m}^4;$$

$$W = \frac{bh^2}{6} = \frac{0.6 \cdot 6^2}{6} = 3.6 \text{ cm}^3 = 3.6 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3.$$

Частота собственных колебаний

$$f_{\rm c} = \frac{r_{\rm I}^2}{2\pi I^2} \sqrt{\frac{EJ}{m}} = \frac{4.73^2}{2 \cdot 3.14 \cdot 1.2^2} \sqrt{\frac{7 \cdot 10^{10} \cdot 10.8 \cdot 10^{-8}}{0.972}} = 218.2 \ \Gamma {\rm m},$$

где r₁ = 4,73 соответствует расчетной схеме 5, таблицы 2.

В соответствии с рисунком 5 коэффициент динамической нагрузки равен η = 1,1. Максимальное напряжение в шинах, определяемое по формуде (15), равно

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{\max}^{(3)}}{\lambda W} \eta = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} \cdot 1, 2^2 \cdot 155 \cdot 10^6 \cdot 1, 1}{12 \cdot 0, 6 \cdot 3, 6 \cdot 10^{-6}} = 254 \cdot 10^6 \ \Pi a = 254 \ \text{M} \Pi a,$$

где $F_{\max}^{(3)}$ определено по формуле (2), коэффициент λ — из таблицы 2.

Поскольку σ_{max} = 254 МПа > σ_{aon} = 137,2 МПа, то шины не удовлетворяют условию электродинамической стойкости. Для снижения максимального напряжения в материале шин необходимо уменьшить длину пролета. Наибольшая допустимая длина пролета

$$l_{\text{aon}} = \hbar \sqrt{\frac{\sigma_{\text{aon}}}{\sigma_{\text{max}}}} = 1.3 \sqrt{\frac{137.2}{254}} = 0.88 \text{ M}.$$

Примем длину пролета I = 0,8 м.

В этом случае f₁ = 491 Гц; η = 1,04 и

$$\sigma_{max} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} \cdot 0.8^2 \cdot 155^2 \cdot 10^6 \cdot 1.04}{12 \cdot 0.6 \cdot 3.6 \cdot 10^{-6}} = 134 \text{ M}\Pi a < \sigma_{\text{,ton}}.$$

Максимальную нагрузку на изолятор определяем по формуле (2):

$$F_{\max}^{(3)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7}}{a} I (i_{y,x}^{(3)})^2 \quad K_{\oplus} \ K_{pacn} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7}}{0.6} \cdot 0.8 \cdot 155^2 \cdot 10^6 \cdot 1 \cdot 1 = 5541 \text{ H}.$$

Выбираем изоляторы типа ИОР-10-16,00 УХЛЗ. Они удовлетворяют условию электродинамической стойкости (29), так как

$$F_{\text{gon}} = 0.6 F_{\text{paip}} = 0.6 - 16000 = 9600 \text{ H} > F_{\text{max}}^{(3)} = 5541 \text{ H}.$$

Таким образом шинная конструкция при уменьшении длины пролета до 0,8 м отвечает требованиям электродинамической стойкости.

Пример 2. Проверить электродинамическую стойкость трехфазной шинной конструкции в цепи генератора, шины которой состоят из двух элементов корытного профиля при i (3) = 120 кА.

Алюминиевые шины (марки АДО) сечением 2 · 3435мм² расположены в горизонтальной плоскости и имеют следующие параметры: l = 2 м; a = 0,75 м; m_{эл} = 9,27 кг/м; E = 7 · 10¹⁰ Па; σ_{дол} = 41 МПа; a_{эл} = 0,2 м; $I_{2,1} = 1 \text{ m}; J_{y_1 - y_2} = J_{2,1} = 254 \cdot 10^{-8} \text{ m}^4; J_{y-9} = J = 4220 \cdot 10^{-8} \text{ m}^4; W = 422 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3; W_{2,1} = 40 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3.$

Частоты собственных колебаний шины и элемента шины, определяемые по формулам (22) и (24), равны

$$f_1 = \frac{r_1^2}{2\pi l^2} \sqrt{\frac{EJ}{m}} = \frac{4.73^2}{2 \cdot 3.14 \cdot 2^2} \sqrt{\frac{7 \cdot 10^{10} \cdot 4220 \cdot 10^{-8}}{9.27}} = 355 \ \Gamma u_3$$

$$f_{_{\rm BR}} = \frac{r_1^2}{2\pi I_{_{\rm DR}}^2} \sqrt{\frac{EJ_{_{\rm BR}}}{m_{_{\rm DR}}}} = \frac{4,73^2}{2\cdot3,14\cdot1^2} \sqrt{\frac{7\cdot10^{10}\cdot254\cdot10^{-8}}{9,27}} = 49,3 \ \Gamma \mathrm{u}.$$

Для полученных значений f_1 и $f_{1,xx}$, η и η_{xx} равны 1,0 (рисунок 5).

Максимальные напряжения в материале шин, которые обусловлены взаимодействием токов разных фаз и токов элементов одной фазы в соответствии с формулам (15) и (22) равны

$$\sigma_{\varphi' \max} = \frac{F_{\lambda a}^{(3)} l}{\lambda W} \eta = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} \cdot 2^2}{12 \cdot 0.75 \cdot 422 \cdot 10^{-6}} \cdot 120^2 \cdot 10^6 \cdot 1 = 2.62 \cdot 10^6 \Pi a = 2.62 \text{ M}\Pi a;$$

$$\sigma_{\lambda a} \max_{\max} = \frac{2 \cdot 10^{-7} l_{\lambda a}^2 K_{\varphi}}{\lambda a_{\lambda a} W_{\lambda a}} \left(\frac{i_{\lambda a}}{n}\right)^2 \eta_{\lambda a} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 1^2 \cdot 1}{12 \cdot 0.2 \cdot 40 \cdot 10^{-6}} \cdot \frac{120^2}{4} \cdot 1 = 7.5 \cdot 10^6 \Pi a = 7.5 \text{ M}\Pi a.$$

Суммарное напряжение в материале шины

$$\sigma_{max} = \sigma_{\phi max} + \sigma_{ax max} = 2,62 + 7,5 = 10,12$$
 MIIa.

Шины удовлетворяют условию электродинамической стойкости, так как

$$\sigma_{max} = 10,12 \text{ M}\Pi a < \sigma_{aom} = 41 \text{ M}\Pi a.$$

Максимальная нагрузка на изолятор, определяемая по формуле (2), равна

$$F_{\max}^{(3)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} \cdot 2}{0.75} \cdot 120^2 \cdot 10^6 = 6643 \text{ H.}$$

Выбяраем изолятор типа ИО-10-20,00 УЗ.

Разрушающая нагрузка для этого изолятора составляет $F_{\text{paip}} = 20000$ H, высота $H_{\text{H3}} = 134$ мм. Изолятор имеет внутреннее крепление арматуры (рисунок 3a), поэтому $h_{\text{u}} = a_{3,0}/2 = 0,1$ м.

Согласно (8) допустимая нагрузка при изгибе изолятора равна

$$F_{\mu\alpha\alpha} = 0.6 F_{\rho\alpha\gamma\rho} \frac{H_{\mu\gamma}}{h_{\mu} + H_{\mu\gamma}} = 0.6 \cdot 20000 \frac{0.134}{0.134 + 0.1} = 6872 \text{ H.}$$

Расчетная максимальная нагрузка на изоляторы не превыщает допустимую

$$F_{\text{max}}^{(3)} = 6643 \text{ H} < F_{\text{non}} = 6872 \text{ H},$$

поэтому изолятор типа ИО-10-20,00 УЗ удовлетворяет условиям электродинамической стойкости.

Пример 3. Проверить электродинамическую стойкость шинной конструкции наружной электроустановки напряжением 110 кВ при $i_{ya} = 50$ кА. Трубчатые шины квадратного сечения выполнены из алюминиевого сплава АДЗ1Т и расположены в одной плоскости. Высота шины H = 125 мм, толщина t = 8 мм, погонная масса m = 8.96 кг/м. Длина пролета l = 5,0 м; расстояние между фазами a = 1,0 м. Допустимое напряжение в материале шины $\sigma_{non} = 89$ МПа, модуль упругости $E = 7 \cdot 10^{10}$ Па. Изоляторы типа ИОС-110-600 имеют высоту $H_{n,3} = 1100$ мм, расстояние от головки изолятора до центра тяжести шины $h_u = 80$ мм, высоту арматуры нижнего фланца изолятора $H_{apm} = 100$ мм.

Жесткость изолятора C_{ил} = 1100 кН/м, частота собственных колебаний f_{ил} = 28 Гц.

Момент инерции и момент сопротивления шины в соответствии с формулами таблицы 4 составляют

$$J = \frac{H^4 - h^4}{12} = \frac{12.5^4 - 10.9^4}{12} = 858.2 \text{ cm}^4 = 858.2 \cdot 10^{-8} \text{ m}^4;$$
$$W = \frac{H^4 - h^4}{6H} = \frac{12.5^4 - 10.9^4}{6 \cdot 12.5} = 137.3 \text{ cm}^3 = 137.3 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3;$$

где h = H - 2t = 12,5 - 1,6 = 10,9 см. Допустимая нагрузка на изолятор

$$F_{\text{gon}} = 0.6 \cdot 600 \frac{1000}{1000 + 80} = 333 \text{ gaH} = 3330 \text{ H},$$

где $H = H_{\text{в1}} - H_{\text{арм}} = 1100 - 100 = 1000$ мм.

Значения жесткости и частоты колебаний опоры допустимо принять равными жесткости и частоте колебаний изолятора, так как изоляторы шинной конструкции установлены на весьма жестком основании.

Приведенная масса в соответствии с формулой (28) равна

$$M = \frac{C_{\text{on}}}{(2\pi f_{\text{on}})^2} = \frac{1100 \cdot 10^3}{(2\pi \cdot 28)^2} = 35.6 \text{ kr.}$$

Необходимые для определения параметра основной частоты величины соответственно равны

$$C_{\text{on}} l^3 / EJ = \frac{1100 \cdot 10^3 \cdot 5^3}{7 \cdot 10^{10} \cdot 858, 2 \cdot 10^{-8}} = 229;$$

$$M/ml = \frac{35.6}{8.96 \cdot 5} = 0.795.$$

По кривым рисунка 6 параметры частоты $r_1 = 3.3$, поэтому

$$f_1 = \frac{3, 3^2}{2\pi \cdot 5^2} \sqrt{\frac{7 \cdot 10^{10} \cdot 858, 2 \cdot 10^{-8}}{8,96}} = 18 \ \Gamma u.$$

По кривой рисунка 5 п = 0,90.

Максимальное напряжение в материале шины и нагрузка на изоляторы в соответствии с (15) и (2) составляют

$$\sigma_{\max} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} \cdot 5^2}{12 \cdot 1 \cdot 137.3} \cdot 50^2 \cdot 10^6 \cdot 0.9 = 5.9 \text{ MIIa};$$

$$F_{\max} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^{-7} \cdot 5}{1} \cdot 50^2 \cdot 10^6 \cdot 0.9 = 1946 \text{ H}, \text{ r.e.}$$

$$\sigma_{\max} = 5.9 \text{ MIIa} < \sigma_{\text{aon}} = 89 \text{ MIIa } \varkappa$$

$$F_{\max} = 1946 \text{ H} < F_{\text{aon}} = 3300 \text{ H}.$$

Шинная конструкция удовлетворяет условиям электродинамической стойкости.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН Подкомитетом ПК -2 Технического комитета по стандартизации ТК 117

ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации

2 Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7 от 26 апреля 1995 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

- 3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст ГОСТ Р 50254—92 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания»
- 4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 12 марта 1996 г. № 164 межгосударственный стандарт ГОСТ 30323—95 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2004 г.

Редактор Л.В. Коретникова Технический редактор В.Н. Прусакова Корректор С.Н. Фирсона Компьютерная верстка С.В. Рябовой

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 29.07.2004. Усл. печ. п. 4,65. Уч.-изд. л. 3,75. Тираж 110 экз. C 3059. Зак. 676.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14. http://www.standards.ru e-mail: info@standards.ru Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филнале ИПК Издательство стандартов - тип. "Московский печатник", 105062 Москва, Лялин пер., б. Плр № 080102