

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54547—
2011

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ

**Определение вулканизационных характеристик
с использованием безроторных реометров**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2011

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ») на основе аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта, выполненного Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт синтетического каучука» (ФГУП «НИИСК»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 160 «Продукция нефтехимического комплекса»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2011 г. № 631-ст

4 Настоящий стандарт идентичен стандарту ASTM D 5289—2012a «Стандартный метод испытания каучука. Вулканизация с использованием реометров без ротора» (ASTM D 5289—2012a «Standard test method for rubber property — Vulcanization using rotorless cure meters», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочного стандарта ASTM соответствующий ему в качестве национального стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт, сведения о котором приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ИЗДАНИЕ (апрель 2018 г.) с Изменением № 1 (ИУС 2—2018)

Изменение № 1 утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2017 № 1482-ст

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения1
2 Нормативные ссылки1
3 Термины и определения1
4 Сущность метода3
5 Назначение метода испытания и его применение4
6 Оборудование4
7 Отбор проб8
8 Образцы для испытаний8
9 Проведение испытаний8
10 Отчет9
11 Прецизионность и систематическая погрешность10
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочного стандарта АСТМ ссылочному межгосударственному стандарту, действующему в качестве национального стандартаРоссийской Федерации15

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ

Определение вулканизационных характеристик
с использованием безроторных реометров

Rubber compounds.

Measurement of vulcanization characteristics using rotorless cure meters

Дата введения — 2013—07—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения вулканизационных характеристик резиновых смесей с использованием безроторных реометров сдвигового типа с герметизированной и негерметизированной испытательными камерами. Указанные приборы двух типов могут давать несопоставимые результаты измерения.

Примечание 1 — Альтернативный метод определения вулканизационных характеристик — по ASTM D 2084.

1.2 В стандарте величины приведены в единицах СИ. Значения в скобках приведены для информации.

1.3 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ASTM D 1349, Practice for Rubber — Standard temperatures for testing (Практика для резины. Стандартные температуры испытаний)

ASTM D 1566, Terminology relating to rubber (Терминология, касающаяся резины)

ASTM D 2084, Test method for rubber property — Vulcanization using oscillating disk cure meter (Метод определения свойства резины. Вулканизация с использованием реометра с колеблющимся диском)

ASTM D 4483, Practice for evaluating precision for test method standards in the rubber and carbon black manufacturing industries (Руководство по оценке прецизионности для стандартов на методы испытаний в производстве каучуков, резин и технического углерода).

Раздел 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **безроторный реометр (rotorless cure meter):** Наименование класса реометра, в котором деформация испытуемого образца, приводящая к появлению крутящего момента или напряжения сдвига, осуществляется за счет движения одного из двух элементов (полуформ), формирующих образец. В без-

роторных реометрах отсутствует третий элемент конструкции в виде ротора (см. определения реометра в стандартах АСТМ D 1566 и АСТМ D 2084).

3.1.2 **крутящий момент (S' torque) S'**: Для безроторных реометров сдвигового типа значение, измеряемое с использованием датчика крутящего момента на пике (максимуме) амплитуды деформации колебательного цикла, является характеристикой упругости испытуемого материала.

3.1.3 Используя кривую зависимости крутящего момента от времени, можно определять следующие показатели (см. рисунок 1).




Рисунок 1 — Типичная вулканизационная кривая

3.1.3.1 **минимальный крутящий момент** (minimum S' torque) S' : Значение упругого сопротивления деформации невулканизированного образца при заданной температуре вулканизации, соответствующее нижней точке вулканизационной кривой.

3.1.3.2 **максимум, плато или максимальный крутящий момент** (maximum, plateau, or highest S^* torque) S^* : Значение упругого сопротивления деформации вулканизованного образца при температуре вулканизации, достигаемое за определенный промежуток времени.

3.1.3.3 время достижения процента от полной вулканизации (time to a percentage of full cure): Время, за которое крутящий момент увеличивается на определенное значение S' , выраженное в процентах от разности между максимальным и минимальным значениями

3.1.3.4 время подвулканизации (time to incipient cure (scorch time)): Время, за которое происходит небольшое увеличение крутящего момента S' на заданное значение и которое указывает на начало вулканизации.

3.1.4 **крутящий момент (S" torque) S''** : Для безроторных реометров сдвигового типа значение, измеренное с помощью датчика крутящего момента в нулевой точке амплитуды деформации колебательного цикла, представляет собой вязкостную реакцию испытуемого материала на деформацию (см. рисунок 2).

3.1.5 **крутящий момент (S* torque) S^* :** Для безроторных реометров сдвигового типа — максимальное значение, измеренное с помощью датчика крутящего момента в ходе колебательного цикла (см. рисунок 2).

3.1.6. Зависимость между S^x , S^y , S^z для любого колебательного цикла вычисляют по формуле

$$S^* = \sqrt{(S')^2 + (S'')^2} \quad (1)$$

Крутящий момент, деформация, дН·м




Рисунок 2 — Пример изменения крутящего момента в течение колебательного цикла

3.1.7 **угол сдвига фаз (phase angle δ)**: Для безроторных реометров сдвигового типа — угол сдвига между синусоидальной деформацией и синусоидальным крутящим моментом S'' в течение колебательного цикла (см. рисунок 2).

3.1.8 **тангенс δ** : Для безроторных реометров сдвигового типа — тангенс угла сдвига фаз δ .

3.1.8.1 **обсуждение (discussion)**: Зависимость между $\operatorname{tg} \delta$, S' , S'' приведена в формуле

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{S''}{S'}. \quad (2)$$

3.1.9 Используя кривые зависимости S'' и $\operatorname{tg} \delta$ от времени, можно определять следующие показатели (см. рисунок 1).

3.1.9.1 $S'' @ M_L$ — значение крутящего момента S'' при минимальном крутящем моменте S' .

3.1.9.2 $\operatorname{tg} \delta @ M_L$ — значение $\operatorname{tg} \delta$ при измерении минимального крутящего момента S' .

3.1.9.3 $S'' @ M_H$ — значение крутящего момента S'' при максимальном крутящем моменте S' .

3.1.9.4 $\operatorname{tg} \delta @ M_H$ — значение $\operatorname{tg} \delta$ при достижении максимального крутящего момента S' .

Раздел 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4 Сущность метода

4.1 Образец испытуемой резиновой смеси помещают в камеру прибора, которая может быть закрыта или почти закрыта, и выдерживают при повышенной температуре. Камера образуется двумя полуформами, одна из которых колеблется с небольшой амплитудой кручения. Это вызывает в образце синусоидальную переменную деформацию кручения и синусоидальный сдвиговый крутящий момент, который зависит от жесткости (модуля сдвига) резиновой смеси.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2 Жесткость образца возрастает по мере вулканизации резиновой смеси. Испытание считают завершенным, когда зарегистрированный крутящий момент возрастет до максимального или постоянного значения или истечет предварительно заданная продолжительность испытания (см. рисунок 1). Кривая, представляющая крутящий момент, измеренный при максимальной деформации в одном направлении колебательного цикла, автоматически записывается как функция времени.

5 Назначение метода испытания и его применение

5.1 Настоящий метод испытания применяют для определения вулканизационных характеристик вулканизуемых резиновых смесей.

5.2 Настоящий метод испытания можно использовать для контроля качества в процессе производства каучуков и резин, в научно-исследовательских и прикладных работах по оптимизации рецептур резин, а также для оценки различных материалов и ингредиентов, используемых при изготовлении резиновых смесей.

5.3 Благодаря отсутствию ротора, требующего нагревания, образец для испытания в безроторном реометре достигает необходимой температуры испытания за более короткий промежуток времени, кроме того, обеспечивается лучшее распределение температуры в образце, связанное с отсутствием ротора.


5.4 Разные производители выпускают безроторные реометры, имеющие свои особенности конструкции, что может приводить к различиям в измеренных на них значениях показателей, связанных с крутящим моментом и продолжительностью вулканизации, поэтому необходимо проводить оценку корреляции результатов испытаний, полученных на разных типах реометров для каждой испытуемой смеси и для каждого режима испытаний.

6 Оборудование

6.1 Используют безроторные реометры двух типов. В каждом из них одной из полуформ устанавливают колебание с небольшой амплитудой.

6.1.1 Безроторный реометр сдвигового типа с негерметизированной камерой

С помощью данного типа реометра измеряют крутящий момент, создаваемый в образце за счет циклической деформации кручения постоянной амплитуды при не полностью закрытой испытательной камере [см. рисунок 3а].



а) Принцип измерения

б) Испытательная камера

1 — система измерения крутящего момента; 2 — колеблющаяся полуформа; 3 — неподвижная полуформа; 4 — нагреватель; 5 — образец для испытания; 6 — нижняя полуформа; 7 — зазор между полуформами; 8 — верхняя полуформа; 9 — температурный датчик; 10 — зазор, равный 0,5 мм, плюс зазор между полуформами; 11 — нагреватель; 12 — излишки образца; 13 — температурный датчик; 14 — канавки

Рисунок 3 — Безроторный реометр с негерметично закрытой испытательной камерой

6.1.2 Безроторный реометр сдвигового типа с герметизированной камерой


С помощью безроторного реометра с герметизированной камерой измеряют крутящий момент, возникающий в образце за счет циклической деформации кручения постоянной амплитуды в полностью закрытой и герметичной камере [рисунок 4а)].

6.1.1, 6.1.2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.2 Испытательная камера

Испытательная камера состоит из двух полуформ, которые устанавливают на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы в рабочем положении камера была почти закрыта [см. рисунок 3б)] или полностью закрыта и герметизирована (см. рисунок 4б)].

6.2.1 Типовые реометры указанного типа состоят из биконических полуформ (дисков) диаметром (40 ± 2) мм ($1,57^{\circ} \pm 0,08^{\circ}$), которые в зависимости от конструкции прибора образуют конусность испытательной камеры в диапазоне 7° — 18° . В центре полуформ расстояние между ними должно быть равным $0,5$ мм ($0,02^{\circ}$), плюс зазор между полуформами [см. рисунок 3б) или рисунок 4б)]. При износе и замене полуформ необходимо следовать инструкции производителя.



1 — нагреватель, 2 — нижняя полуформа; 3 — нижняя плита с уплотнительным кольцом; 4 — верхняя плита с уплотнительным кольцом; 5 — верхняя полуформа; 6 — нагреватель; 7 — датчик температуры; 8 — система измерения крутящего момента; 9 — образец для испытания; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — датчик температуры; 12 — система создания колебаний; 13 — канавки

Рисунок 4 — Типовой безроторный реометр сдвигового типа с уплотнением

6.2.2 Зазор между кромками полуформ

Зазор между кромками полуформ в сомкнутом положении должен быть от $0,05$ до $0,20$ мм (от $0,002^{\circ}$ до $0,008^{\circ}$). Для негерметизированной камеры предпочтительный зазор $0,1$ мм ($0,004^{\circ}$), в герметизированной камере между кромками полуформ не должно быть зазора.

6.2.3 Устройство для смыкания полуформ

Для смыкания полуформ используют пневматический цилиндр или другое устройство, обеспечивающее усилие закрытия и удержания их в сомкнутом состоянии во время испытания не менее $8,0$ кН (1820 фунт-сил).

6.2.1—6.2.3 (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.3 Система колебания полуформ

Указанная система передает крутильные колебательные движения одной из полуформ в плоскости камеры.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.3.1 Амплитуда колебаний должна быть от $\pm 0,1^\circ$ до $\pm 3,0^\circ$, предпочтительней $\pm 0,5^\circ$.
 6.3.2 Частота колебаний должна быть от 0,5 до 2 Гц, предпочтительней $(1,7 \pm 0,1)$ Гц.

6.4 Устройство для измерения крутящего момента

С помощью указанного устройства измеряют крутящий момент.

6.4.1 Устройство для измерения крутящего момента должно быть жестко связано с одной из полуформ, должно обладать незначительной деформацией и генерировать сигнал, пропорциональный крутящему моменту. Общая погрешность, складывающаяся из погрешности установки нуля, погрешностей чувствительности, линейности и воспроизводимости, не должна превышать 1 % выбранного диапазона измерения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


Причина № 2 — Упругая деформация колебательной и измерительной систем не должна превышать 1 % амплитуды колебаний, в противном случае кривые вулканизации следует откорректировать.

6.4.2 Для регистрации сигнала с датчика измерения крутящего момента необходимо использовать записывающее устройство. Оно должно регистрировать крутящий момент S' , измеренный в точке максимальной амплитуды деформации, как функцию времени.

6.4.3 Устройство для записи крутящего момента предназначено для непрерывной регистрации крутящего момента в точке максимальной амплитуды деформации как функции времени (см. рисунок 1) и должно иметь время запаздывания при отклонении на всю шкалу измерения крутящего момента, не превышающее 1 с. Крутящий момент следует регистрировать с точностью $\pm 0,5$ % диапазона измерения. Устройства для регистрации крутящего момента могут включать в себя самописцы для записи диаграмм, принтеры, плоттеры или компьютеры.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.5 Для измерения деформации кручения и калибровки датчика крутящего момента используют специальные калибровочные устройства. Примеры таких калибровочных устройств приведены на рисунках 5 и 6. Амплитуду колебания устройства проверяют, когда в устройстве отсутствует образец для испытания. При измерении амплитуды используют датчик перемещения, а крутящий момент проверяют по отношению к стандартным массам, используя устройство, приведенное на рисунке 5. В качестве альтернативного метода используют эталон крутящего момента.



1 — призматическая опора; 2 — датчик перемещения; 3 — плечо рычага; 4 — кольцо; 5 — проволочный трос; 6 — шкив

Рисунок 5 — Датчик перемещения и устройство для калибровки в виде проволоки и груза для безроторного геометра сдвигового типа




Рисунок 6 — Типовое калибровочное устройство для безроторного реометра сдвигового типа (торсион)

6.5.1 Для калибровки реометров сдвигового типа применяют датчик перемещения и устройство для калибровки в виде проволоки и груза или эталон крутящего момента.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.5.1.1 Для проверки углового смещения датчик перемещения соединяют с помощью призматической опоры с рычагом, прикрепленным к одной из полуформ (см. рисунок 5). Систему измерения крутящего момента проверяют, используя груз, создающий усилие, соответствующее максимальному значению шкалы измерения. Груз присоединяют к полуформе с помощью троса и шкива.

При этом крутящий момент рассчитывают как произведение приложенной силы и радиуса плиты с полуформой, к которой крепят трос при калибровке.

6.5.1.2 При калибровке с использованием эталона крутящего момента (торсиона), представляющего собой стальной стержень с известным значением крутящего момента, его зажимают между колеблющейся и неподвижной полуформами и измеряют крутящий момент при выбранной амплитуде колебаний (см. рисунок 6).

Для каждого торсиона производитель устанавливает эталонные значения крутящего момента при соответствующих значениях углового смещения (амплитуды колебания).

6.6 Система контроля температуры

Система контроля температуры должна поддерживать следующие параметры, необходимые для получения воспроизводимой кривой вулканизации: время нагревания образца, температуру вулканизации, распределение температуры в образце и заданную температуру. Система контроля температуры должна поддерживать заданную температуру в диапазоне 110 °С—200 °С с точностью не менее $\pm 0,3$ °С.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.6.1 Время нагревания полуформ после смыкания не должно превышать 1,5 мин.

6.6.2 После нагревания в течение всего времени испытания температура полуформ не должна меняться более чем на $\pm 0,3$ °С.

6.6.3 Распределение температуры внутри образца для испытания должно быть по возможности однородным. В зоне деформации среднее отклонение температуры испытания не должно превышать ± 1 °С.

6.6.4 Заданную температуру определяют датчиком температуры, используемым для контроля. Разность между заданной температурой и средней температурой образца не должна превышать 2 °С.

6.6.5 Точность датчика температуры должна быть $\pm 0,3$ °С.

6.6.4, 6.6.5 (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.7 Стандартная температура испытания — 160 °С. При необходимости испытания могут проводить при другой температуре. Температура — согласно АСТМ Д 1349.

7 Отбор проб

7.1 Пробы вулканизуемой резиновой смеси отбирают в соответствии с требованиями метода смещения или другими инструкциями по отбору проб.

7.2 Проба должна быть в форме пластины, однородной, иметь комнатную температуру и по возможности не содержать воздуха.

7.1, 7.2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

7.3 Температура пробы и ее тепловая история могут существенно влиять на результаты испытаний. Для подтверждения соответствия испытаний в контролируемых условиях пробу перед испытанием выдерживают не менее 1 ч при температуре (23 ± 1) °С [(73 ± 2) °F].

7.4 При производственном контроле пробы можно испытывать без кондиционирования, но следует соблюдать осторожность, чтобы минимизировать изменения температуры и тепловой истории до проведения испытаний.

7.3, 7.4 (Введены дополнительно, Изм. № 1).

8 Образцы для испытаний

8.1 Рекомендуемый объем образца для испытаний должен быть от 3 до 6 см³ в зависимости от используемой модели прибора.

8.2 Образец для испытаний должен быть круглым, его диаметр должен быть меньше, чем диаметр испытательной камеры прибора.

8.3 Образец для испытаний считают подходящего размера, если небольшой валик резиновой смеси равномерно выдавливается по окружности полуформ при их закрытии (от 116 % до 160 % объема испытательной камеры). Для прибора с объемом испытательной камеры 3,44 см³ это достигается при объеме образца для испытаний от 4,0 до 5,5 см³ (от 4,6 до 6,3 г резиновой смеси относительной плотностью 1,15). Образцы для испытаний недостаточного размера могут вызывать низкое давление в камере и низкие значения крутящего момента. Слишком большие образцы для испытаний охлаждают полуформы камеры на ранней стадии испытания, влияя на характеристики вулканизации.

Раздел 8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

9 Проведение испытаний

9.1 Подготовка к проведению испытания

Температуру обеих полуформ доводят до заданного значения при закрытой испытательной камере. При необходимости устанавливают системы измерения усилия или крутящего момента в нулевое положение.

9.2 Загрузка реометра

9.2.1 Открывают полуформы, выгружают предыдущий образец (если необходимо), помещают образец для испытания в камеру и смыкают полуформы. Эти операции проделывают в течение не более 20 с.

9.2.2 Отсчет времени испытания начинают с момента смыкания полуформ. Подвижная полуформа должна начать колебание в момент смыкания полуформ или ранее.

10 Отчет

10.1 Отчет должен содержать:

10.1.1 Полное описание пробы, ее происхождение и подробности приготовления резиновой смеси.

10.1.2 Метод испытания и условия проведения испытания.

10.1.2.1 Обозначение настоящего стандарта.

10.1.2.2 Тип и модель используемого реометра безроторный с герметизированной или негерметизированной камерой изготовителя, варианты полуформ, при необходимости.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

10.1.2.3 Амплитуду колебания полуформы в градусах.

10.1.2.4 Частоту колебаний в герцах.

10.1.2.5 Выбранный диапазон крутящего момента в дециньютон-метрах (преобразование дециньютон-метров в фунт-силы-дюймы проводят, используя соотношение 1,13 дН·м = 1,00 фунт-силы-дюйма).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

10.1.2.6 Шкалу времени регистрирующего устройства.

10.1.2.7 Температуру вулканизации в градусах Цельсия.

10.1.2.8 Дату проведения испытания.

10.2 Приводимые в отчете результаты испытания выбирают обычно из следующих показателей (для руководства см. рисунок 1).

10.2.1 M_L — минимальный крутящий момент S' в дециньютон-метрах (фунт-силы-дюймах).

10.2.2 Максимальный крутящий момент S' в дециньютон-метрах (фунт-силы-дюймах).

10.2.1, 10.2.2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

10.2.2.1 M_{HF} — максимальный крутящий момент S' при наличии плато на кривой.

10.2.2.2 M_{HR} — максимальный крутящий момент кривой S' для кривой с реверсией.

10.2.2.3 M — максимальный крутящий момент S' , достигаемый в течение определенного промежутка времени при отсутствии плато или если не достигнут максимум крутящего момента.

10.2.3 t_x — время подвулканизации в минутах (промежуток времени, необходимый для увеличения крутящего момента S' на x единиц от значения M_L). Предварительным временем подвулканизации для испытаний с амплитудой колебаний $\pm 0,5$ °С является t_{s1} (возрастание крутящего момента S' на 1,0 единицу).

Примечание 3 — Если единицей измерения увеличения крутящего момента является фунт-силы-дюйм вместо дН·м, то значение t_{s1} будет другое.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

10.2.4 Время вулканизации (в минутах)

10.2.4.1 t_x равно времени до x % увеличения крутящего момента S' или t' x минутам до достижения крутящего момента S' , рассчитанного по формуле

$$S' = \left[M_L + \frac{x(M_H - M_L)}{100} \right]. \quad (3)$$

Этот показатель может обозначаться TC_x .

Примечание 4 — Это стандартный метод определения времени вулканизации. Наиболее часто используют значения x , равные 50 и 90. Иногда время вулканизации $t'10$ принимается как мера времени подвулканизации.

10.2.4.2 t_x равно времени до увеличения крутящего момента S' , на x % или минутам до достижения крутящего момента S' , рассчитанного по формуле

$$S' = \left[\frac{xM_H}{100} \right]. \quad (4)$$

Примечание 5 — Это альтернативный метод определения времени вулканизации.

10.2.5 Показатель скорости вулканизации, равный 100/(время вулканизации — время подвулканизации).

10.2.6 P_{CR} (максимальная скорость вулканизации) — максимальный наклон кривой зависимости крутящего момента S' от времени, дН·м/мин. Это значение обычно измеряют, используя компьютерные данные.

10.2.5, 10.2.6 (Измененная редакция, Изм. № 1).

10.2.7 P_{CR} время — время испытания, при котором достигается максимальная скорость вулканизации в минутах.

10.2.8 t 10 % возрастание — время, необходимое для повышения крутящего момента до 110 % от минимального значения. В некоторых случаях его можно использовать для измерения времени подвулканизации.

10.2.9 $S'' @ M_L$ — значение крутящего момента S'' при крутящем моменте S' , равном M_L .

10.2.10 $\operatorname{tg} \delta @ M_L$ — значение $\operatorname{tg} \delta$ при крутящем моменте S' , равном M_L .

10.2.11 $S'' @ M_H$ — значение крутящего момента S'' при крутящем моменте S' , равном M_H .

10.2.12 $\operatorname{tg} \delta @ M_H$ — значение $\operatorname{tg} \delta$ при крутящем моменте S' , равном M_H .

11 Прецизионность и систематическая погрешность

11.1 Настоящий раздел был подготовлен в соответствии с АСТМ Д 4483. Термины и детали статистических расчетов приведены в АСТМ Д 4483.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

11.1.1 Сведения, представленные в настоящем разделе, дают оценку прецизионности метода испытания каучуков, использованных в конкретных программах межлабораторных испытаний, как описано ниже. Параметры прецизионности не следует использовать для проведения приемочных или браковочных испытаний любых групп материалов без документов, подтверждающих их применимость к данным материалам, и без протоколов испытаний этих материалов с применением данного метода.

11.1.2 Прецизионность оценивалась по результатам двух отдельных программ межлабораторных испытаний: программа 1 проводилась в 1989 г., программа 2 — в 2000 г. Каждая из указанных программ описана ниже с указанием повторяемости и воспроизводимости для каждой программы. В обеих программах оценивали прецизионность 1-го типа с использованием полностью подготовленных образцов, направленных всем участникам.

11.1.1, 11.1.2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

11.1.3 Данный метод испытания предназначен для использования безроторных реометров самых разных конструкций, и тот факт, что приведенные данные получены с прибора одного производителя, не означает, что именно этот прибор лучше прибора другого изготовителя. Различные конструкции реометров разных производителей имеют специфические характеристики и могут давать разные результаты испытаний. Как отмечалось в разделе по подготовке отчета по настоящему методу испытания, такие отчеты должны включать в себя информацию о применяемом оборудовании.

11.2 Программа прецизионности 1

В соответствии с указанной программой тщательно готовили три резиновые смеси на основе SBR, SBR/NR полимеров, наполненных техническим углеродом, с вулканизационной системой на основе сульфениамида. Готовые образцы для испытания были разосланы в 11 лабораторий с указанием провести испытания на двух пробах каждой смеси в один день и повторить испытание после проверки калибровки в течение второго дня через неделю. Испытание проводили на безроторном реометре с уплотнением¹⁾, приведенном на рисунке 4, с типовыми полуформами при температуре 175 °C и с амплитудой колебания $\pm 0,5^\circ$. Результаты параллельных испытаний для каждого дня были усреднены для получения одного значения по каждому показателю для каждого из дней. Затем проводили анализ результатов первого и второго дней. В таблице 1 приведены результаты прецизионности по программе 1.

¹⁾ Вулкаметр МДР-2000 фирмы Альфа Технолоджис, 3030, Gilchrist Road, Akron, OH 44305 был использован всеми участниками во всех межлабораторных испытаниях. Имеется несколько других производителей безроторного вулкаметра, но не было достаточного количества участников, использующих приборы других изготовителей, чтобы сделать статистически значимую выборку для расчета воспроизводимости и повторяемости.

Таблица 1 — Программа прецизионности 1^{А)}

Показатель	Среднее значение	Внутрилабораторная повторяемость			Межлабораторная воспроизводимость		
		S_f	r	(r)	S_R	R	(R)
Смесь А							
M_L , дН · м	1,35	0,007	0,02	1,4	0,071	0,20	14,8
M_H , дН · м	13,60	0,025	0,07	0,5	0,608	1,72	12,7
$t_s 1$, мин	1,55	0,009	0,02	1,6	0,065	0,18	11,8
$t'50$, мин	3,10	0,007	0,03	0,8	0,061	0,17	5,6
$t'90$, мин	4,93	0,015	0,04	0,9	0,147	0,42	8,5
Общее среднее значение	0,013	0,036	1,04	0,190	0,538	10,68	
Смесь В							
M_L , дН · м	1,00	0,008	0,02	2,2	0,048	0,14	13,8
M_H , дН · м	10,17	0,024	0,07	0,7	0,478	1,35	13,3
$t_s 1$, мин	2,22	0,008	0,02	1,0	0,076	0,21	9,6
$t'50$, мин	3,55	0,007	0,02	0,6	0,098	0,28	7,8
$t'90$, мин	5,74	0,023	0,06	1,1	0,156	0,44	7,7
Общее среднее значение	0,014	0,036	1,12	0,171	0,484	10,40	
Смесь С							
M_L , дН · м	1,50	0,011	0,03	2,1	0,076	0,22	14,3
M_H , дН · м	12,30	0,045	0,13	1,0	0,571	1,62	13,1
$t_s 1$, мин	1,80	0,011	0,03	1,7	0,063	0,18	9,9
$t'50$, мин	3,34	0,009	0,03	0,8	0,098	0,28	8,3
$t'90$, мин	5,73	0,018	0,05	0,9	0,156	0,44	7,7
Общее среднее значение	0,019	0,054	1,30	0,193	0,548	10,66	

А) Настоящие значения — это значения прецизионности типа 1, полученные на основе полностью приготовленных образцов для испытания (смеси готовили в одной лаборатории), которые затем распространяли среди лабораторий — участниц программы испытания.

S_f — стандартное отклонение повторяемости в единицах измерения;

r — повторяемость в единицах измерения;

(r) — повторяемость в процентах;

S_R — стандартное отклонение воспроизводимости в единицах измерения;

R — воспроизводимость в единицах измерения;

(R) — воспроизводимость в процентах.

11.3 Программа прецизионности 2

В данной программе для испытания использовали четыре смеси. Смеси А, В и С — на основе SBR (наполненные техническим углеродом, с использованием сульфенамида в качестве вулканизующего агента, с увеличенным содержанием серы), смесь D — на основе фторкаучука. При испытании смеси D между образцом и полуформами прокладывали пленку. Все упомянутые смеси были тщательно перемешаны и подготовлены для проведения испытания.

Предварительно отобранные образцы (смесей А, В, С) были разосланы в 20 лабораторий, смесь D — в 12 лабораторий с указанием провести испытания на двух пробах каждой смеси в один день и затем после калибровки провести повторное испытание во второй день через неделю. Испытание

проводили на безроторном реометре с герметизированной камерой¹⁾, приведенном на рисунке 4, с типовыми полуформами при температуре 160 °С и с амплитудой колебания $\pm 0,5^\circ$.

Результаты параллельных испытаний для каждого дня были усреднены для получения одного значения по каждому показателю для каждого из дней. Затем проводили анализ этих усредненных результатов. В таблице 2 приведены результаты прецизионности по программе 2.

Таблица 2 — Программа прецизионности 2

Показатель	Среднее значение	Внутрилабораторная повторяемость			Межлабораторная воспроизводимость			Число лабораторий А, В
		S_f	r	(r)	S_R	R	(R)	
Смесь А								
M_L , дН · м	2,13	0,025	0,071	3,34	0,076	0,210	10,0	17
M_H , дН · м	14,43	0,176	0,49	3,42	0,548	1,53	10,6	17
t_s , 1, мин	3,14	0,055	0,15	4,90	0,095	0,270	8,47	16
t^{*10} , мин	3,26	0,048	0,14	4,14	0,085	0,240	7,29	16
t^{*50} , мин	5,37	0,091	0,25	4,73	0,204	0,572	10,7	19
t^{*90} , мин	10,34	0,172	0,48	4,66	0,586	1,64	15,9	19
Общее среднее значение	0,079	0,222	4,11	0,202	0,564	9,39		
Смесь В								
M_L , дН · м	2,00	0,021	0,059	2,93	0,067	0,19	0,3	18
M_H , дН · м	16,32	0,122	0,341	2,09	0,635	1,78	10,9	17
t_s , 1, мин	2,78	0,023	0,066	2,37	0,069	0,19	6,9	14
t^{*10} , мин	3,00	0,027	0,077	2,55	0,086	0,24	8,0	16
t^{*50} , мин	4,61	0,032	0,091	1,97	0,090	0,25	5,4	16
t^{*90} , мин	8,10	0,081	0,226	2,79	0,303	0,85	10,5	18
Общее среднее значение	0,045	0,127	2,38	0,189	0,530	8,1		
Смесь С								
M_L , дН · м	2,23	0,026	0,074	3,30	0,063	0,18	7,9	17
M_H , дН · м	10,68	0,18	0,329	3,08	0,391	1,10	10,3	17
t_s , 1, мин	6,25	0,126	0,359	5,75	0,228	0,64	10,2	17
t^{*10} , мин	5,81	0,106	0,297	5,12	0,157	0,44	7,56	18
t^{*50} , мин	5,37	0,091	0,254	4,73	0,204	0,57	10,7	19
t^{*90} , мин	10,31	0,156	0,438	4,25	0,583	1,63	15,8	19
Общее среднее значение	0,093	0,263	4,40	0,209	0,586	9,3		
Смесь D								
M_L , дН · м	2,19	0,0098	0,027	1,25	0,034	0,100	4,4	9
M_H , дН · м	31,52	0,245	0,685	2,17	0,536	1,50	4,8	9

¹⁾ Вулкаметр МДР-2000 фирмы Альфа Технолоджис, 3030, Gilchrist Road, Akron, OH 44305 был использован всеми участниками во всех межлабораторных испытаниях. Имеется несколько других производителей безроторного вулкаметра, но не было достаточного количества участников, использующих приборы других изготовителей, чтобы сделать статистически значимую выборку для расчета воспроизводимости и повторяемости.

Окончание таблицы 2

Показатель	Среднее значение	Внутрилабораторная повторяемость			Межлабораторная воспроизводимость			Число лабораторий А, В)
		S_r	r	(r)	S_R	R	(R)	
$t_s 1$, мин	2,56	0,027	0,076	2,97	0,107	0,300	11,7	9
$t'10$, мин	3,76	0,065	0,183	4,87	0,082	0,230	6,1	10
$t'50$, мин	4,98	0,061	0,170	3,42	0,119	0,333	6,7	11
$t'90$, мин	7,32	0,117	0,327	4,47	0,322	0,901	12,3	8
Общее среднее значение	0,103	0,288	3,73	0,233	0,65	8,3		

А) Окончательное число лабораторий, оставшихся в программе после удаления выбросов (вариант 1). Смеси А, В, С испытывали в 20 лабораториях.
 Б) Смеси D анализировали в 12 лабораториях.

M_L — минимальный крутящий момент;
 M_H — максимальный крутящий момент;
 $t_s 1$ — время возрастания крутящего момента на 1 единицу измерения;
 $t'10$, $t'50$, $t'90$ — время вулканизации 10 %, 50 %, 90 % от времени полной вулканизации соответственно;
 S_r — стандартное отклонение повторяемости;
 r — повторяемость в единицах измерения;
 (r) — повторяемость от среднего уровня в процентах;
 S_R — стандартное отклонение воспроизводимости;
 R — воспроизводимость в единицах измерения;
 (R) — воспроизводимость от среднего уровня в процентах.

11.3.1 Анализ данных, полученных в соответствии с программой испытания 2, проводили после пересмотра АСТМ Д 4483 (см. версию 2004 г.). Пересмотренный стандарт содержит усовершенствованные методы идентификации резко отклоняющихся значений с последующим их исключением. Версия 2004 г. позволяет идентифицировать основную группу лабораторий, участвующих в любой межлабораторной программе испытания, имеющих хороший контроль всех процедур испытания и являющихся образцом выполнения высококачественных испытаний в промышленности. Следует обратить внимание на то, что в последней графе таблицы 2 приведено число лабораторий, результаты которых использовались в расчете прецизионности после удаления выбросов (резко отклоняющихся значений экспериментальных величин).

11.4 Прецизионность может быть выражена в формате следующих утверждений, которые используют соответствующее значение r , R (r) или (R), т. е. значение, приведенное в таблицах 1 и 2 для любого из измеренных свойств, при принятии решения о результатах, полученных для этого свойства с помощью настоящего метода испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

11.4.1 Повторяемость

Повторяемость (внутрилабораторная) данного метода испытаний была установлена в виде соответствующих значений, приведенных в таблицах 1 и 2. Два единичных результата испытаний, полученных при нормальном выполнении процедур данного метода испытаний, расхождение между которыми превышает значение r , указанное в таблицах 1 и 2 (для любого данного уровня), следует рассматривать как относящиеся к различным, неидентичным наборам образцов.

11.4.2 Воспроизводимость (межлабораторная) R данного метода испытаний была установлена в виде соответствующих значений, указанных в таблицах 1 и 2. Два единичных результата испытаний, полученных в двух разных лабораториях, при нормальном выполнении процедур данного метода испытаний, расхождение между которыми превышает значение R , указанное в таблицах 1 и 2 (для любого данного уровня), следует рассматривать как относящиеся к различным, неидентичным наборам образцов.

11.4.1, 11.4.2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

11.4.3 Повторяемость и воспроизводимость (r) и (R), выраженные в процентах от среднего уровня, применяют так же, как установлено для r и R . В случае использования (r) и (R) расхождение между двумя единичными результатами испытаний выражают в процентах от среднеарифметического значения двух результатов испытания.

11.5 Систематическая погрешность

В терминологии, относящейся к методам испытаний, систематическая погрешность представляет собой разность между средним значением результата испытания и эталонным (или истинным) значением определяемого параметра. Для приведенных в стандарте методов испытания не существует эталонных значений, т. к. значения рассматриваемых показателей определяют только приведенными методами. Поэтому систематическая погрешность не может быть определена.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочного стандарта АСТМ ссылочному межгосударственному стандарту, действующему в качестве национального стандарта Российской Федерации

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ASTM D 1349	NEQ	ГОСТ 269—66 «Резина. Общие требования к проведению физико-механических испытаний»
ASTM D 1566	—	*
ASTM D 2084	—	*
ASTM D 4483	—	*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного стандарта. Перевод данного стандарта АСТМ находится в Федеральном информационном фонде стандартов.

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта:

- NEQ — незквивалентный стандарт.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДА. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 11.04.2018. Подписано в печать 23.04.2018. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,10.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального
информационного фонда стандартов, 123001 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Изменение № 1 ГОСТ Р 54547—2011 Смеси резиновые. Определение вулканизационных характеристик с использованием безроторных реометров

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2017 № 1482-ст

Дата введения — 2019—01—01

Предисловие. Пункт 4. Заменить ссылки: ASTM D 5289—2007a на ASTM D 5289—2012; ASTM D 5289—2007a на ASTM D 5289—2012.

Пункт 1.3. Заменить слова: «Настоящий стандарт не предусматривает все проблемы безопасности, связанные с его использованием» на «В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением».

Раздел 2 изложить в новой редакции, кроме наименования и первого абзаца:

«ASTM D 1349, Practice for Rubber — Standard temperatures for testing (Практика для резины. Стандартные температуры испытаний)

ASTM D 1566, Terminology relating to rubber (Терминология, касающаяся резины)

ASTM D 2084, Test method for rubber property — Vulcanization using oscillating disk cure meter (Метод определения свойства резины. Вулканизация с использованием реометра с колеблющимся диском)

ASTM D 4483, Practice for evaluating precision for test method standards in the rubber and carbon black manufacturing industries (Руководство по оценке прецизионности для стандартов на методы испытаний в производстве каучуков, резин и технического углерода)».

Подпункт 3.1.3.2. Заменить слова: «максимум плато» на «максимум, плато».

Пункт 3.1.7 изложить в новой редакции:

«3.1.7 угол сдвига фаз (phase angle δ) δ : Для безроторных реометров сдвигового типа — угол сдвига между синусоидальной деформацией и синусоидальным крутящим моментом S^* в течение колебательного цикла (см. рисунок 2)».

Пункт 3.1.9. Заменить слова: «кривые S^* и $\text{tg } \delta$ в виде функции времени» на «кривые зависимости S^* и $\text{tg } \delta$ от времени».

Пункт 4.1. Заменить слова: «угловая амплитудой» на «амплитудой кручения».

Пункт 6.1.1. Заменить слово: «торсионного» на «сдвигового»;

первый абзац. Заменить слова: «угловой деформации» на «деформации кручения»;

рисунок 3. Поясняющие данные. Перечисление 7. Заменить слово: «зазор» на «зазор между полуформами»;

перечисление 10. Заменить слова: «зазор, равный 0,5 мм» на «зазор, равный 0,5 мм плюс зазор между полуформами».

Пункт 6.1.2. Заменить слово: «торсионного» на «сдвигового»;

первый абзац. Заменить слова: «угловой деформации» на «деформации кручения»;

рисунок 4. Наименование. Заменить слова: «безроторный сдвиговый реометр» на «безроторный реометр сдвигового типа»;

поясняющие данные. Перечисления 3 и 4. Заменить слово: «плата» на «плита».

Пункт 6.2.1. Заменить слова: «расстояние между ними должно быть равным 0,5 мм (0,02")», дополнительно необходимо выдерживать зазор между кромками полуформ» на «расстояние между ними должно быть равным 0,5 мм (0,02") плюс зазор между полуформами».

Пункт 6.2.2. Заменить значения: «от 0,05 до 0,20 мм» на «от 0,05 до 0,20 мм (от 0,002" до 0,008")», «0,1 мм» на «0,1 мм (0,004")».

Пункт 6.2.3. Заменить значения: «8,0 кН» на «8,0 кН (1820 фунт-сил)».

Подраздел 6.3. Заменить слова: «угловое колебательное движение» на «крутильные колебательные движения».

Пункт 6.4.1. Заменить слово: «вызывать» на «генерировать».

Пункт 6.4.3. Заменить слова: «максимальной деформации» на «максимальной амплитуды деформации».

Пункт 6.5. Заменить слова: «угловой амплитуды колебаний» на «деформации кручения»;

рисунок 5. Наименование. Заменить слова: «безроторного сдвигового реометра» на «безроторного реометра сдвигового типа»;

поясняющие данные. Перечисление 1. Заменить слово: «призма» на «призматическая опора»; рисунок 6. Наименование. Заменить слова: «безроторного сдвигового реометра» на «безроторного реометра сдвигового типа».

Пункт 6.5.1. Заменить слова: «реометров торсионного типа применяют датчик перемещения» на «реометров сдвигового типа применяют датчик перемещения и устройство для калибровки в виде проволоки и груза».

Подпункт 6.5.1.2. Первый абзац. Исключить слова:

«Изготовители устанавливают и указывают эталонное значение торсиона при соответствующей амплитуде для каждого отдельного торсиона».

Подраздел 6.6 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«Система контроля температуры должна поддерживать следующие параметры, необходимые для получения воспроизводимой кривой вулканизации: время нагревания образца, температуру вулканизации, распределение температуры в образце и заданную температуру. Система контроля температуры должна поддерживать заданную температуру в диапазоне 110 °С — 200 °С с точностью не менее ± 0,3 °С».

Пункт 6.6.4. Заменить слова: «Температуру задают, ориентируясь на показания температурного датчика» на «Заданную температуру определяют датчиком температуры, используемым для контроля».

Пункт 6.6.5. Заменить слова: «Точность измерения температуры термодатчиком» на «Точность датчика температуры».

Пункт 7.1. Заменить слова: «Пробы отбирают от вулканизуемой резиновой смеси» на «Пробы вулканизированной резиновой смеси отбирают».

Пункт 7.2. Заменить слова: «однородной, должна иметь комнатную температуру и по возможности не содержать воздушных включений» на «в форме пластины, однородной, иметь комнатную температуру и по возможности не содержать воздуха».

Раздел 7 дополнить пунктами 7.3 и 7.4:

«7.3 Температура пробы и ее тепловая история могут существенно влиять на результаты испытаний. Для подтверждения соответствия и испытаний в контролируемых условиях пробу перед испытанием выдерживают не менее 1 ч при температуре $(23 \pm 1) ^\circ\text{C}$ [$(73 \pm 2) ^\circ\text{F}$].

7.4 При производственном контроле пробы можно испытывать без кондиционирования, но следует соблюдать осторожность, чтобы минимизировать изменения температуры и тепловой истории до проведения испытаний».

Раздел 8 изложить в новой редакции (кроме наименования):

«8.1 Рекомендуемый объем образца для испытаний должен быть от 3 до 6 см³ в зависимости от используемой модели прибора.

8.2 Образец для испытаний должен быть круглым, его диаметр должен быть меньше, чем диаметр испытательной камеры прибора.

8.3 Образец для испытаний считают подходящего размера, если небольшой валик резиновой смеси равномерно выдавливается по окружности полуформ при их закрытии (от 116 % до 160 % объема испытательной камеры). Для прибора с объемом испытательной камеры 3,44 см³ это достигается при объеме образца для испытаний от 4,0 до 5,5 см³ (от 4,6 до 6,3 г резиновой смеси относительной плотностью 1,15). Образцы для испытаний недостаточного размера могут вызывать низкое давление в камере и низкие значения крутящего момента. Слишком большие образцы для испытаний охлаждают полуформы камеры на ранней стадии испытания, влияя на характеристики вулканизации».

Подпункт 10.1.2.2. Заменить слова: «с уплотнением или без уплотнения» на «с герметизированной или негерметизированной камерой».

Подпункт 10.1.2.5. Заменить слова: «в дециньютон-метр» на «в дециньютон-метрах (преобразование дециньютон-метров в фунт-сили-дюймы проводят, используя соотношение 1,13 дН·м = 1,00 фунт-сили-дюйма)».

Пункты 10.2.1, 10.2.2. Заменить слова: «в дециньютон-метр» на «в дециньютон-метрах (фунт-сили-дюймах)».

Подпункт 10.2.2.3. Заменить слова: «в случае постоянно повышающейся кривой» на «при отсутствии плато или если не достигнут максимум крутящего момента».

Пункт 10.2.3. Заменить слова: «х единиц измерения» на «х единиц»; «1,0 единицу измерения» на «1,0 единицу»;

примечание 3. Заменить слова: «фунт-дюйм» на «фунт-сили-дюйм».

Подпункт 10.2.4.1. Заменить слова: «до достижения крутящего момента S » на «до достижения крутящего момента S' »;

формула 3. Заменить показатель: S на S' .

Пункт 10.2.5. Заменить слова: «Показатель скорости вулканизации равен» на «Показатель скорости вулканизации, равный».

Пункт 10.2.6. Заменить слова: «кривой крутящего момента S' в виде функции времени» на «кривой зависимости крутящего момента S' от времени».

Пункт 11.1. Заменить слова: «статистические данные» на «детали статистических расчетов».

Пункт 11.1.1. Заменить слова: «прецзионности методов» на «прецзионности метода»; «конкретной программе межлабораторных испытаний, описанной ниже» на «конкретных программах межлабораторных испытаний, как описано ниже».

Пункт 11.1.2 изложить в новой редакции:

«11.1.2 Прецзионность оценивалась по результатам двух отдельных программ межлабораторных испытаний: программа 1 проводилась в 1989 г., программа 2 — в 2000 г. Каждая из указанных программ описана ниже с указанием повторяемости и воспроизводимости для каждой программы. В обеих программах оценивали прецзионность 1-го типа с использованием полностью подготовленных образцов, направленных всем участникам».

Пункт 11.2. Заменить слова: «с уплотнением¹⁾» на «с герметизированной камерой¹⁾»; «результатов первого и второго дней» на «этих усредненных результатов»;

таблица 1. Головка таблицы. Заменить слова: «Межлабораторная повторяемость» на «Внутрилабораторная повторяемость», «Внутрилабораторная воспроизводимость» на «Межлабораторная воспроизводимость»;

графа «Показатель». Заменить обозначения для смеси А: $t_s 1$, мин на $t_s 1$, мин, $t' 50$, мин на $t' 50$, мин, $t' 90$, мин на $t' 90$, мин; для смесей В и С: $t' 50$, мин на $t' 50$, мин, $t' 90$, мин на $t' 90$, мин;

строки 7, 14, 21. Заменить слова: «Среднее значение» на «Общее среднее значение»;

сноска А). Заменить слова: «это значения для» на «это значения»;

поясняющие данные. Заменить слова: «в процентах относительных» на «в процентах» (2 раза).

Пункт 11.3. Заменить слова. Первый абзац: «полуформой» на «полуформами»;

второй абзац: «образцы (смеси А, В, С) были разосланы в 20 лабораторий, смесь D» на «образцы смесей А, В и С были разосланы в 20 лабораторий, смесь D»; «с уплотнением¹⁾» на «с герметизированной камерой¹⁾»;

третий абзац: «результатов первого и второго дней» на «этих усредненных результатов».

Таблицу 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 2 — Программа прецзионности 2

Показатель	Среднее значение	Внутрилабораторная повторяемость			Межлабораторная воспроизводимость			Число лабораторий ^{А), В)}
		S_r	r	$\{r\}$	S_R	R	$\{R\}$	
Смесь А								
M_L , дН·м	2,13	0,025	0,071	3,34	0,076	0,210	10,0	17
M_H , дН·м	14,43	0,176	0,49	3,42	0,548	1,53	10,6	17
$t_s 1$, мин	3,14	0,055	0,15	4,90	0,095	0,270	8,47	16
$t' 10$, мин	3,26	0,048	0,14	4,14	0,085	0,240	7,29	16
$t' 50$, мин	5,37	0,091	0,25	4,73	0,204	0,572	10,7	19
$t' 90$, мин	10,34	0,172	0,48	4,66	0,586	1,64	15,9	19
Общее среднее значение		0,079	0,222	4,11	0,202	0,564	9,39	

Окончание таблицы 2

Показатель	Среднее значение	Внутрилабораторная повторяемость			Межлабораторная воспроизводимость			Число лабораторий ^{A), B)}
		S_r	r	(r)	S_R	R	(R)	
Смесь В								
M_L , дН·м	2,00	0,021	0,059	2,93	0,067	0,19	9,3	18
M_H , дН·м	16,32	0,122	0,341	2,09	0,635	1,78	10,9	17
$t_s 1$, мин	2,78	0,023	0,066	2,37	0,069	0,19	6,9	14
$t'10$, мин	3,00	0,027	0,077	2,55	0,086	0,24	8,0	16
$t'50$, мин	4,61	0,032	0,091	1,97	0,090	0,25	5,4	16
$t'90$, мин	8,10	0,081	0,226	2,79	0,303	0,85	10,5	18
Общее среднее значение	0,045	0,127	2,38	0,189	0,530	8,1		
Смесь С								
M_L , дН·м	2,23	0,026	0,074	3,30	0,063	0,18	7,9	17
M_H , дН·м	10,68	0,118	0,329	3,08	0,391	1,10	10,3	17
$t_s 1$, мин	6,25	0,126	0,359	5,75	0,228	0,64	10,2	17
$t'10$, мин	5,81	0,106	0,297	5,12	0,157	0,44	7,56	18
$t'50$, мин	5,37	0,091	0,254	4,73	0,204	0,57	10,7	19
$t'90$, мин	10,31	0,156	0,438	4,25	0,583	1,63	15,8	19
Общее среднее значение	0,093	0,263	4,40	0,209	0,586	9,3		
Смесь D								
M_L , дН·м	2,19	0,0098	0,027	1,25	0,034	0,100	4,4	9
M_H , дН·м	31,52	0,245	0,685	2,17	0,536	1,50	4,8	9
$t_s 1$, мин	2,56	0,027	0,076	2,97	0,107	0,300	11,7	9
$t'10$, мин	3,76	0,065	0,183	4,87	0,082	0,230	6,1	10
$t'50$, мин	4,98	0,061	0,170	3,42	0,119	0,333	6,7	11
$t'90$, мин	7,32	0,117	0,327	4,47	0,322	0,901	12,3	8
Общее среднее значение	0,103	0,288	3,73	0,233	0,65	8,3		

^{A)} Окончательное число лабораторий, оставшихся в программе после удаления выбросов (вариант 1). Смеси А, В, С испытывали в 20 лабораториях.

^{B)} Смесь D анализировали в 12 лабораториях.

M_L — минимальный крутящий момент;

M_H — максимальный крутящий момент;

$t_s 1$ — время возрастания крутящего момента на 1 единицу измерения;

$t'10$, $t'50$, $t'90$ — время вулканизации 10 %, 50 %, 90 % от времени полной вулканизации соответственно;

S_r — стандартное отклонение повторяемости;

r — повторяемость в единицах измерения;

(r) — повторяемость от среднего уровня в процентах;

S_R — стандартное отклонение воспроизводимости;

R — воспроизводимость в единицах измерения;

(R) — воспроизводимость от среднего уровня в процентах.

Пункт 11.3.1. Заменить слова: «число лабораторий, привлекаемых к расчетам прецизионности» на «число лабораторий, результаты которых использовались в расчете прецизионности».

Пункт 11.4 изложить в новой редакции:

«11.4 Прецизионность может быть выражена в формате следующих утверждений, которые используют соответствующее значение r , R (r) или (R) , т. е. значение, приведенное в таблицах 1 и 2 для любого из измеренных свойств, при принятии решения о результатах, полученных для этого свойства с помощью настоящего метода испытаний».

Пункт 11.4.1. Заменить слова: «методов испытаний» на «данного метода испытания».

Пункт 11.4.2. Заменить слова: «методов испытаний» на «данного метода испытания» (2 раза).

Приложение ДА. Таблица ДА.1. Графа «Обозначение ссылочного стандарта». Заменить обозначения: ASTM D 1349 на ASTM D 1349, ASTM D 1566 на ASTM D 1566, ASTM D 2084 на ASTM D 2084, ASTM D 4483 на ASTM D 4483.

(ИУС № 2 2018 г.)