29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ОКС 29.180

Поправка к ГОСТ Р 52719—2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица Г.2 графа «Нормативное значение параметра» для «Ширина колеи для катков с ребордой *Б*, мм»	524	1524

(ИУС № 8 2018 г.)