
Линия отреза

ГОСТ 10694—63 Кабели шахтные гибкие экранированные
Изменение № 1

Раздел I. «Марка и размеры»

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «Наружный диаметр, мм»

Заменены диаметры:

«48,9» на «50,1»,

«55,7» на «54,5».

(Продолжение см. стр. 71)

Продолжение изменения к ГОСТ 10694—63

Раздел II. «Технические требования»

Пункт 2.10. Заменены слова:

«1000 в — для вспомогательных жил»

на

«1500 в — для вспомогательных жил».

Раздел III. «Методы испытаний»

Пункт 3.5. Второй абзац после слов

«соединенной со вспомогательными» дополнен словами:

«а вспомогательные».

Пункт 3.7. Второй абзац. Слова «на пяти образцах» исключены.

Срок введения изменения № 1 1/VII—64.

(Приказ № 199 4/IV—64 «Информ. указатель стандартов» № 4 1964 г.)

Линия отреза