

**Изменение № 1 ГОСТ IEC 60332-1-1—2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное оборудование**  
**Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 82-П от 12.11.2015)**

**Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 11797**

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\***

Пункт 4.3. Первый абзац. Исключить знак сноски — \*; исключить сноску: «\* Допускается использовать смесь пропан-бутан».

(ИУС № 8 2016 г.)

---

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2016—09—01.