Поправка к ГОСТ Р ИСО 14644-3—2007 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.2.2	с размерами, как правило, от 1 до 100 мм	с размерами, как правило, от 1 нм до 100 мкм

(ИУС № 4 2015 г.)