

О П Е Ч А Т К А

Прежде чем пользоваться РТМ 108.020.01—75, внесите исправления.

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 8, строки 7 и 8 сверху	3.2. Если в трубопроводе не применяется монтажная растяжка, то усилия воздействия . . .	3.2. Если в трубопроводе не применяется монтажная растяжка и отсутствуют упругие опоры, то усилия воздействия . . .

РТМ 108.020.01—75. Расчет трубопроводов АЭС на прочность.

Заказ 578. Тираж 1000 экз.