

**Изменение № 2 ГОСТ 10194—78 Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем
стальные на $P_{y \approx} 1,6$ МПа (16 кгс/см²). Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 81 10 27
№ 4685 срок введения установлен**

с 82 01 01

Пункт 1.1. Таблицу 1 дополнить примечанием — 3:

«3. Допускается задвижки D_y 100 мм исполнения 5 изготавливать с круглым корпусом, при этом масса не должна превышать 72 кг».

Пункт 2.3 изложить в новой редакции:

«2.3. Присоединительные фланцы — по ГОСТ 12819—80 с уплотнительной поверхностью исполнения 1 по ГОСТ 12815—80. Допускается изготавливать

(Продолжение см. стр. 92)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10194—78)

фланцы с уплотнительными поверхностями исполнений 3 и 5 по ГОСТ 12815—80».

Пункт 2.6 дополнить абзацем:

«Для задвижек условных проходов D_y до 300 мм включительно, аттестованных по высшей категории качества, срок службы — не менее 11 лет, ресурс — не менее 2500 циклов или 80000 ч».

Пункт 8.2 дополнить новым абзацем:

«Для задвижек условных проходов D_y до 300 мм включительно, аттестованных по высшей категории качества, гарантийный срок эксплуатации задвижек — 18 мес со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке — 550 циклов или 12000 ч».

(ИУС № 1 1982 г.)