

## Поправки к главе СНиП III-Г.10.6-66

По сообщению Отдела технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР в главу СНиП III-Г.10.6-66 «Оборудование доменных цехов. Правила производства и приемки работ» внесены поправки.

Табл. 2, стр. 5. В графе «Пути для монтажной тележки» табл. 2 изменены допускаемые отклонения (в мм):  
«разность отметок рельсов в одном поперечном сечении . . . . . 4

уклон рельсовых путей . . . . . 5\*  
отклонение по высоте и сдвиг в стыках . . . . . 2»  
Пункт 6.2. Третий абзац на стр. 11 изложен в следующей редакции:  
«разность отметок любых двух точек верхней плоскости опорного колошникового кольца, допускаемая до 3 мм».

БСТ № 10, 1968 г. с. 41 41