

---

Изменение № 4 ГОСТ 18722—73 Вентили запорные муфтовые и фланцевые из серого чугуна на  $P_y$  1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.01.83 № 106 срок введения установлен

с 01.05.83

Пункт 1.1. Таблица 1. Заменить ссылки и марки: ГОСТ 1412—70 на ГОСТ 1412—79, ГОСТ 10007—72 на ГОСТ 10007—80, СЧ 18—36 на СЧ 18, «фторопласт-4» на «фторопласт 40».

Пункт 1.3. Таблица 2. Графы Н, Н<sub>1</sub>. Для  $D_y = 65$  мм исполнений 1, 2, 3, 4, 5 и 6 заменить значения: 184 на 215, 215 на 245.

*(Продолжение см. стр. 96)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 18722*

Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. Присоединительные фланцы — по ГОСТ 12817—80 с уплотнительными поверхностями исполнения I по ГОСТ 12815—80».

Пункт 2.8 дополнить абзацем (после табл. 3): «Для вентилях исполнения 7 и 10, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, средний срок службы до списания — не менее 7 лет».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.11: «2.11. Требования безопасности — по ГОСТ 12.2.063—81».

Пункт 6.1. Исключить слово: «потребителем».

(ИУС. № 5 1983 г.)

---