

Группа Ж34

Изменение № 1 ГОСТ 5090—79 Приборы для окон и дверей запирающие
Типы и основные размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства
от 24.05.83 № 103 срок введения установлен

с 01 07.83

Пункт 4 исключить

Пункт 7. Заменить ссылку. СТ СЭВ 144—75 на ГОСТ 25347—82.

(Продолжение см. стр. 152)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5090—79)

Стандарт дополнить пунктами — 18, 19: «18. Завертки типов ЗР1, ЗР2 и ЗР3, аттестуемые по высшей категории качества, должны безотказно выдерживать не менее 40000 циклов (полный ввод засова в запорную планку и в вод из нее при помощи ручки) с приложением к ручке завертки момента сил равного 1 Н·м (0,1 кгс·м), и обеспечением прохождения засова по наклонному и прямому участкам запорной планки.

19. Испытания заверток по п. 18 проводят на специальном стенде».

(ИУС № 9 1983 г.)