



## ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ОАО "НПО ЦКТИ"	Отдел №24	Извещение БВАИ.106-2012	СТО ЦКТИ 038.02-2009	
ДАТА ВЫПУСКА		Приказ ОАО "НПО ЦКТИ" № 149 от 25.04.2012		Лист
ПРИЧИНА		Предложение ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ» №1303 от 11.04.2012		Листов 1
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		Не отражается		
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		По графику ТПП		
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ		-----		
РАЗОСЛАТЬ		ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ», ОАО «ЗиО», ОАО «Красный котельщик», ОАО «Сибэнергомаш», БИКЗ		
ПРИЛОЖЕНИЕ		-----		
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ			
1				

1. Таблица 2. В графе для ответвляемой трубы 273х36 мм внести изменение для основной трубы 377х50 мм:

Условный проход, D <sub>y</sub>	Размеры труб D <sub>a</sub> × s	200	
		273х36	
300	377х50	Ш 19 СТО...462.06	С <sub>ш</sub> 40 СТО...313.02

СОСТАВИЛ	Табакман М.Л.		17.04.12	НОРМО-КОНТРОЛЕР	Кубышкин А.П.		17.04.2012
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС							