

Постановлением Госстроя СССР от 19 сентября 1985 г. № 152 утверждено и с 1 января 1986 г. вводится в действие разработанное ВНИПИэнергопромом Минэнерго СССР, внесенное этим министерством и представленное Главтехнормированием Госстроя СССР изменение главы СНиП II-Г.10-73 «Тепловые сети», утвержденной постановле-

нием Госстроя СССР от 17 сентября 1973 г. № 179. Текст изменения публикуется ниже.

Пункт 2.4. В абзаце третьем слова «жилой площади» заменить на слова «общей площади»; в подпункте «г)» слова «жилой площади» заменить на слова «общей площади»; таблицу 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 2

Этажность жилой застройки	Период застройки	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления $t_{p.o.}$ в °С										
		-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-50	-55
		Укрупненные показатели максимального часового расхода тепла на отопление жилых зданий в ккал/ч на м <sup>2</sup> общей площади										
1—2	До 1985 г.	$\frac{128}{127}$	$\frac{133}{132}$	$\frac{138}{138}$	$\frac{176}{167}$	$\frac{183}{173}$	$\frac{198}{188}$	$\frac{210}{200}$	$\frac{204}{194}$	$\frac{208}{198}$	$\frac{219}{208}$	$\frac{233}{221}$
3—4		$\frac{82}{78}$	$\frac{88}{84}$	$\frac{94}{89}$	$\frac{101}{96}$	$\frac{108}{103}$	$\frac{115}{110}$	$\frac{124}{118}$	$\frac{120}{114}$	$\frac{138}{131}$	$\frac{145}{138}$	$\frac{154}{146}$
5 и более		$\frac{56}{56}$	$\frac{60}{59}$	$\frac{66}{63}$	$\frac{68}{65}$	$\frac{74}{71}$	$\frac{76}{76}$	$\frac{84}{79}$	$\frac{84}{83}$	$\frac{94}{89}$	$\frac{99}{94}$	$\frac{105}{100}$
1—2	После 1985 г.	125	131	137	143	149	153	155	161	167	173	180
3—4		64	69	74	79	84	87	89	94	100	106	112
5 и более		56	58	60	63	70	75	75	82	86	88	93

Примечания: 1. Промежуточные значения следует определять интерполяцией.

2. Для жилой застройки до 1985 г. укрупненные показатели, приведенные в числителе, даны без учета внедрения энергосберегающих мероприятий, в знаменателе — с учетом указанных мероприятий.