

Изменение № 2 ГОСТ 24606.2—81 Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Методы измерения сопротивления изоляции

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.87 № 1406

Дата введения 01.01.88

Вводную часть дополнить абзацем (после четвертого): «Общие требования при измерении сопротивления изоляции и требования безопасности — ГОСТ 24606.0—81».

Пункт 2.5.1 изложить в новой редакции: «2.5.1. Погрешность измерения сопротивления изоляции должна быть в интервале $\pm 10\%$ с установленной вероятностью 0,95».

(ИУС № 8 1987 г.)