

Изменение № 2 ГОСТ 16708—84 Переключатели (выключатели) пакетные. Общие технические условия**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.08.89 № 2639****Дата введения 01.01.90**

Вводная часть. Четвертый, последний абзацы исключить.

Пункт 1.1. Девятнадцатый абзац дополнить словами: «с самовозвратом и фиксацией».

Пункт 3.3.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Сопrotивление изоляции устанавливают в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов в соответствии с рядами 1, 2, 3 по ГОСТ 12434—83».

Пункт 3.3.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Электрическая изоляция переключателей в холодном состоянии, а также в нагретом номинальным током состоянии должна соответствовать требованиям ГОСТ 12434—83 и выдерживать в течение 1 мин испытательное переменное напряжение ($U_{исп}$) частотой 50 Гц».

Пункт 3.3.6. Заменить ссылку: п. 3.5.2 на п. 3.5.1.

Пункт 3.4.1 изложить в новой редакции (табл. 4 и примечания исключить): «3.4.1. Переключатели должны быть стойкими к воздействию механических факторов в соответствии с ГОСТ 17516—72.

Группы по условиям эксплуатации должны устанавливать в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов».

Пункт 5.2.1. Таблица 6. Графу «Пункты требований» для группы испытаний К-5 после пункта 7.3.1 дополнить пунктом: 3.4.2;

группу испытаний К-7 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 186)

Группа испытаний	Виды проверок и испытаний	Пункты	
		требований	методов контроля
К-7	1. Испытание на воздействие плесневых грибов	3.4.5	6.4.13
	2. Испытание на пожаробезопасность	3.2.14	6.2.9

Пункт 5.2.4. Второй—четвертый абзацы исключить.

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.2.5: «5.2.5. Испытания по группе К-2 проводят по планам контроля, установленным в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов для периодических испытаний — по группе П-2.

Испытания по группам К-3, К-4 проводят по планам контроля, установленным для периодических испытаний по группам П-3 и П-4.

Испытания по группам К-5, К-6, К-7 проводят по плану сплошного контроля не менее чем на 6 переключателях, при этом на номинальные токи более 60 А должно быть не менее 3 шт. переключателей».

Пункт 5.3.1. Таблица 7. Графу «Пункты требований» для группы испытаний С-1 дополнить пунктом: 3.2.1.

Пункт 5.4.4. Заменить обозначения: П-2-П-4 на «П-3 и П-4».

Пункт 6.1.1. Исключить ссылку: ГОСТ 25072—81.

Пункт 6.2.9 изложить в новой редакции: «6.2.9. Испытание на пожарную безопасность (п. 3.2.14) проводят по ГОСТ 20.57.406—81, метод 409—2».

Пункт 6.3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 25072—81 на ГОСТ 2933—83.

Пункт 6.3.5. Заменить ссылку: 3.5.2 на 3.5.1.

Пункт 6.4.16. Заменить ссылку: 7.3.1 на 3.4.2.

(ИУС № 12 1989 г.)