

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е16

Изменение № 5 ГОСТ 14695—80 Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.02.90 № 255

Дата введения 01.07.90

Пункт 3.7. Исключить ссылку: ГОСТ 14074—76

Пункт 3.13. Второй абзац изложить в новой редакции: «Составные части КТП должны иметь лакокрасочное покрытие одного цвета светлого тона. Допускается для КТП мощностью до 250 кВ·А включительно климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150—69 применять лакокрасочное покрытие другого тона, при этом цвет покрытия следует указывать в технических условиях на КТП конкретных типов.

Отдельные сборочные единицы (днища, салазки), а также декоративные элементы допускается окрашивать в другие тона».

Пункт 3.27.1 дополнить примечанием: «Примечание. Для тупиковых однострансформаторных КТП мощностью до 250 кВ·А включительно климатичес-

(Продолжение см. с. 110)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14695—80)

кого исполнения У1 по ГОСТ 15150—69 необходимость в данном требовании
устанавливают в технических условиях по согласованию между изготовителем и
потребителем».

Пункт 7.5. Заменить ссылку: ГОСТ 16511—77 на ГОСТ 16511—86.

(ИУС № 5 1990 г.)