

Дополнения главы СНиП II-69-78

Постановлением Госстроя СССР от 4 июля 1979 г. № 114 утверждены и с 1 января 1980 г. вводятся в действие дополнения главы СНиП II-69-78 «Лечебно-профилактические учреждения», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 17 мая 1978 г. № 92.

1. Пункт 2.2 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Молочные кухни допускается размещать в общественных зданиях.

Раздаточные пункты молочных кухонь следует размещать в жилых и общественных зданиях».

2. Абзац седьмой пункта 2.5 дополнить словами: «и станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи».

3. Подпункт «б» пункта 2.6 после слов: «патолого-анатомическим корпусом» дополнить словами: «зданиями станции скорой и неотложной медицинской помощи».

4. Пункт 2.9 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«На участке отдельно стоящей станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи, а также в зоне этой станции (отделения) при размещении их на земельном участке больницы следует предусматривать раздельно въезд и выезд для автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи».

5. Пункт 2.10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«У входов в раздаточные пункты молочных кухонь следует предусматривать площадки для детских колясок из расчета 10 м² на 1000 реализуемых порций в день».

6. Пункт 2.13 дополнить словами: «расстояние от входа в раздаточные пункты молочных кухонь до красной линии — не менее 10 м».

7. Пункт 2.17 после слов: «без стационаров» дополнить словами: «станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи».

8. Пункт 3.2 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

«Расчетным показателем для станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи является количество выездов в год.

Расчетными показателями для молочных кухонь и раздаточных пунктов молочных кухонь являются соответственно количество изготавливаемых порций в день и количество реализуемых порций в день».

9. Пункт 3.6 дополнить:

словами: «костыльные, помещения для приготовления заквасок, термостатные молочные кухни»,

абзацем вторым следующего содержания:

«В зданиях станций скорой и неотложной медицинской помощи допускается размещать подземные одноэтажные гаражи для автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи. Гаражи для этих автомобилей следует проектировать в соответствии с главой СНиП

по проектированию предприятий по обслуживанию автомобилей».

10. Пункт 3.12 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) коридоров производственных и складских помещений молочных кухонь — 1,8».

11. Пункт 3.17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Количество санитарных приборов для персонала следует принимать из расчета 1 прибор на 15 человек в мужских и женских уборных. Количество писсуаров в мужских уборных должно быть равно количеству унитазов».

12. Абзац первый пункта 3.23 после слов: «в аптеках» дополнить словами: «и молочных кухнях».

13. Пункт 3.46 после слов «и более» дополнить словами: «а также в составе станций скорой и неотложной медицинской помощи на 50 и более тысяч выездов в год».

14. Главу СНиП II-69-78 дополнить разделом 7а «Станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи» следующего содержания:

«7а.1. В составе станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи на 100 тыс. и более выездов, в год в зависимости от местных условий, как правило, следует предусматривать подстанции скорой и неотложной медицинской помощи.

7а.2. Количество выездов в год для станций (отделений), а также подстанций скорой и неотложной медицинской помощи определяется заданием на проектирование.

7а.3. Расчетное количество персонала оперативной части, медицинской части и шоферов, одновременно находящихся на станции (отделении), а также подстанции скорой и неотложной медицинской помощи следует принимать равным 80% численности наибольшей смены.

7а.4. Расчетное количество персонала для определения площади помещений следует принимать: для расчета площади гардеробной домашней и рабочей одежды — 100% списочного состава, вестибюля-гардеробной — 75% списочного состава, помещения для занятий врачей — 25% списочного состава врачей, фельдшеров и санитаров, для конференц-зала — 70% списочного состава.

7а.5. В комнатах отдыха должно быть 60% кушеток и 40% кресел для 25% списочного состава врачей, фельдшеров, диспетчеров и шоферов.

7а.6. Расчетное количество автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи следует принимать в соответствии с главой СНиП по планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов.

7а.7. Площадь помещений станций (отделений), а также подстанций скорой и неотложной медицинской помощи следует принимать по табл. 35а.

Таблица 35а

Продолжение

| Помещения | Площадь, м ² | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| | при количестве выездов, тыс., в год | | | | |
| | свыше 75 до 100 | свыше 50 до 75 | свыше 25 до 50 | свыше 10 до 25 | от 5 до 10 |
| Помещения оперативной части: | | | | | |
| 1. Диспетчерская приема вызовов | 4 на 1 рабочее место, но не менее 8 | | | | |
| 2. Диспетчерская направления бригад | 4 на 1 рабочее место, но не менее 8 | | | | |
| 3. Помещения радиопоста | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4. Справочная * | 10 | 8 | 8 | 8 | — |
| 5. Комната отдыха диспетчеров | 4 на 1 кушетку, 2 на одно кресло | | | | |
| Помещения медицинской части: | | | | | |
| 6. Перевязочная | 22 | 22 | — | — | — |
| 7. Процедурная | 18 | 18 | — | — | — |
| 8. Процедурная-перевязочная | — | — | 22 | 22 | 22 |
| 9. Помещение временного пребывания больного | 6 на 1 кушетку, но не менее 8 | | | | |
| 10. Лаборатория срочных анализов * | 3,25 на 1 рабочее место, но не менее 12 | | | | |
| 11. Помещение хранения ящиков выездных бригад | 4 на 1 рабочее место плюс 0,32 на одну бригаду, но не менее 8 | | | | |
| 12. Комната заполнения документов | 1,5 на каждую бригаду в наибольшую смену, но не менее 8 | | | | |
| 13. Помещение текущего запаса медикаментов | 8 | 8 | 6 | — | — |
| 14. Аптечная комната | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Служебные и бытовые помещения: | | | | | |
| 15. Вестибюль - гардеробная | 0,38 на 1 работающего | | | | |
| 16. Гардеробная домашней и рабочей одежды (для врачей) | 0,4 на 1 шкаф | | | | |
| 17. Гардеробная домашней и рабочей одежды (для фельдшеров) | | | | | |
| 18. Гардеробная домашней и рабочей одежды (для санитаров) | | | | | |
| 19. Комната отдыха врачей | | | | | |
| 20. Комната отдыха фельдшеров | 4 на 1 кушетку, 2 на 1 кресло | | | | |
| 21. Комната отдыха санитаров | | | | | |
| 22. Комната выездной линейной бригады | 12 | 12 | 12 | 12 | — |

| Помещения | Площадь, м ² | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| | при количестве выездов, тыс., в год | | | | |
| | свыше 75 до 100 | свыше 50 до 75 | свыше 25 до 50 | свыше 10 до 25 | от 5 до 10 |
| 23. Комната выездной специализированной бригады | 12 | 12 | 12 | — | — |
| 24. Кабинет главного врача * | 15 | 15 | 15 | 12 | — |
| 25. Приемная главного врача * | 10 | 10 | — | — | — |
| 26. Кабинет заведующего подстанцией | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 27. Кабинет заместителя главного врача по медицинской части * | 12 | — | — | — | — |
| 28. Кабинет заместителя главного врача по ГО * | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 29. Кабинет заместителя главного врача по административно - хозяйственной части * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 30. Кабинет старшего врача смены | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| 31. Кабинет старшего фельдшера | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| 32. Комната сестры-хозяйки | 10 | 10 | — | — | — |
| 33. Кабинет медицинской статистики | 4 на 1 рабочее место, но не менее 10 | | | | |
| 34. Медицинский архив * | 8+0,06 на каждые 1000 выездов | | | | |
| 35. Канцелярия, бухгалтерия * | 4 на 1 рабочее место, но не менее 10 | | | | |
| 36. Касса * | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 37. Помещение для занятий врачей | 1,5 на 1 место, но не менее 30 | | | | |
| 38. Комната инженерно - технического персонала | 15 | 15 | 15 | 10 | — |
| 39. Комната личной гигиены | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 40. Душевая для персонала | По пп 3 17 и 4 90 настоящих норм | | | | |
| 41. Уборные для персонала | | | | | |
| 42. Буфет | По п. 3 17 настоящих норм | | | | |
| 43. Библиотека * | По главе СНиП по проектированию предприятий общественного питания | | | | |
| 44. Конференцзал * | По главе СНиП по проектированию зданий управления | | | | |
| 45. Комната общественных организаций | 0,7 на 1 место | | | | |
| | По главе СНиП по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий | | | | |

| Помещения | Площадь, м ² | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| | при количестве выездов, тыс., в год | | | | |
| | свыше 75 до 100 | свыше 50 до 75 | свыше 25 до 50 | свыше 10 до 25 | от 5 до 10 |
| Помещения транспортной части: | | | | | |
| 46. Комната отдыха шоферов | 4 на 1 кушетку, 2 на 1 кресло | | | | |
| 47. Гардероб домашней и рабочей одежды для шоферов | По поз. 26 табл. 30 настоящих норм | | | | |
| 48. Помещение для хранения машин | По главе СНиП по проектированию предприятий по обслуживанию автомобилей | | | | |
| 49. Помещение мойки носилок и клеенок | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 50. Кладовая магнитной пленки | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 51. Кладовая месячного запаса медикаментов | 40 | 32 | 20 | 12 | 8 |
| 52. Помещение сушки одежды и обуви персонала выездных бригад | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 53. Кладовая нестирльных материалов и белья | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 54. Помещение для * подготовки перевязочных материалов и белья | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 55. Помещение для мойки и сушки инструментов, шприцев, игл | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 56. Помещение для комплектования и упаковки упаковок | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 57. Помещение текущей стерилизации | 18 | 15 | 12 | 12 | 10 |
| 58. Кладовая стерильных материалов | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| 59. Стерилизационная * автоклавная, состоящая из чистой и грязной половин | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 60. Бельсовая | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| 61. Кладовая грязного белья | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 62. Помещение приема * и учета грязного белья | 12 | 12 | 10 | — | — |
| 63. Кладовая кислот и дезинфекционных средств | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 64. Кладовая предметов уборки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Помещения | Площадь, м ² | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | при количестве выездов, тыс., в год | | | | |
| | свыше 75 до 100 | свыше 50 до 75 | свыше 25 до 50 | свыше 10 до 25 | от 5 до 10 |
| 65. Склад мягкого и жесткого инвентаря | 36 | 30 | 24 | 18 | 18 |
| 66. Мастерская по ремонту аппаратуры | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 |

* На подстанциях скорой и неотложной медицинской помощи не предусматриваются*.

15. Главу СНиП II-69-78 дополнить разделом 76 «Молочные кухни и раздаточные пункты молочных кухонь» следующего содержания:

* «76.1. Площадь помещений молочных кухонь следует принимать по табл. 356.

76.2. Площадь помещений раздаточных пунктов молочных кухонь следует принимать по табл. 35в.

16. Пункт 8.2 после слов: «и распределения кислорода» дополнить словами: «а также зарядную станцию баллонов ёмкостью 5 л и менее для кислорода и азота».

17. Пункт 10.4 после слов: «служб приготовления пищи» дополнить словами: «молочных кухонь».

18. Пункт 10.5 после слов: «сушки клеенок» дополнить словами: «в производственных помещениях молочных кухонь».

19. Абзац второй пункта 11.1 после слов: «служб приготовления пищи» дополнить словами «молочных кухонь».

20. Позицию 13 табл. 37 дополнить словами «помещения оперативной части станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи».

21. Абзац первый пункта 11.19 после слов: «службы приготовления пищи» дополнить словами: «в молочных кухнях».

22. Пункт 12.1 после слов: «интенсивной терапии» дополнить словами: «оперативной части, помещений хранения ящиков выездных бригад и аптечной комнаты станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи».

23. Таблицу 38 дополнить позициями 73—84 следующего содержания:

24. Пункт 12.8 дополнить словами следующего содержания: «в помещениях оперативной части, помещении хранения ящиков выездных бригад, в аптечной комнате».

Таблица 356

| Помещения | Площадь, м ² | | |
|--|--|---------------------|-----------------|
| | количество изготавливаемых порций в день | | |
| | свыше 20 тыс. | свыше 12 до 20 тыс. | от 5 до 12 тыс. |
| <i>Производственные и складские помещения:</i> | | | |
| 1. Помещение фильтрации и розлива молока | 22 | 20 | 18 |
| 2. Помещение тепловой обработки молока и приготовления молочных смесей | 52 | 48 | 30 |
| 3. Остывочная | 38 | 30 | 20 |
| 4. Помещение приготовления молочнокислых продуктов и молочно-кислых смесей: | | | |
| а) помещение приготовления заквасок | 9 | 9 | 9 |
| б) кефирный цех | 52 | 48 | 26 |
| в) цех ацидофильного молока | 42 | 42 | 26 |
| г) термостатная | 22 | 18 | 12 |
| 5. Помещение приготовления и фасовки творога | 34 | 34 | 24 |
| 6. Помещение подготовки фруктов, овощей и приготовления фруктовых и овощных смесей | 18 | 18 | 18 |
| 7. Помещение подготовки рыбы, мяса и приготовления рыбных и мясных блюд | 18 | 18 | 18 |
| 8. Лаборатория | 15 | 12 | 12 |
| 9. Помещение приема тары для готовой продукции | 12 | 12 | 9 |
| 10. Помещение приема сырья | 12 | 12 | 9 |
| 11. Помещение мойки и стерилизации | 46 | 42 | 32 |
| 12. Моечная кухонной посуды | 10 | 10 | 10 |
| 13. Моечная: | | | |
| а) молокопроводов | 21 | 24 | 24 |
| б) инвентаря | 16 | 12 | 12 |
| 14. Экспедиция | 32 | 32 | 18 |
| 15. Машинное отделение холодильных установок | 10 | 10 | 10 |
| 16. Помещение временного хранения молока | 28 | 28 | 24 |
| 17. Кладовая сухих продуктов | 4 | 4 | 4 |
| 18. Кладовая овощей и фруктов | 10 | 10 | 10 |

Продолжение табл. 356

| Помещения | Площадь, м ² | | |
|---|--|---------------------|-----------------|
| | количество изготавливаемых порций в день | | |
| | свыше 20 тыс. | свыше 12 до 20 тыс. | от 5 до 12 тыс. |
| 19. Помещение приема и хранения тары | 60 | 44 | 30 |
| 20. Кладовая хозяйственного инвентаря | 10 | 10 | 10 |
| 21. Бельевая | 6 | 6 | 6 |
| 22. Материальная кладовая | 8 | 8 | 8 |
| 23. Охлаждаемая камера пищевых отходов с тамбуром | 15 | 15 | 12 |
| <i>Служебные и бытовые помещения:</i> | | | |
| 24. Кабинет заведующего молочной кухней | 12 | 12 | 12 |
| 25. Кабинет врача-диетолога | 10 | 10 | 10 |
| 26. Комната сестры-хозяйки (старшей медсестры) | 10 | 10 | 10 |
| 27. Бухгалтерия | 10 | 10 | 10 |
| 28. Касса | 5 | 5 | 5 |
| 29. Помещение экспедиторов, шоферов, грузчиков | 12 | 12 | 12 |
| 30. Мастерская по ремонту оборудования | 20 | 20 | 20 |
| 31. Комната персонала | По поз. 25 табл. 26 настоящих норм | | |
| 32. Уборная для персонала | По п. 3.17 настоящих норм | | |
| 33. Душевая для персонала | По пп 3.17 и 4.90 настоящих норм | | |
| 34. Гардеробная для персонала | 0,4 на 1 шкаф | | |
| 35. Комната личной гигиены | 5 | 5 | 5 |
| 36. Кладовая дезинфицирующих растворов и уборочного инвентаря | 4 | 4 | 4 |

станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи».

25. Пункт 12.16 дополнить абзацем третьим и четвертым следующего содержания:

«Станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи должны быть обеспечены прямой оперативной связью с подстанциями скорой и неотложной медицинской помощи, больницами, пожарной охраной, милицией, аварийной газы; диспетчеры-эвакуаторы должны быть обеспечены радиосвязью с санитарными транспортными средствами, находящимися на линии».

Таблица 35в

| Помещения | Площадь, м² | |
|--|--------------------------------------|---------|
| | количество реализуемых порций в день | |
| | 2 тыс. | 1 тыс. |
| 1. Вестибюль | 24 | 16 |
| 2. Помещение приема и хранения посуды | 20 | 12 |
| 3. Раздаточная в том числе холодильная камера | 32 8 | 14 4 |
| 4. Касса | 5 | 5 |
| 5. Материальная кладовая | 8 | 8 |
| 6. Кладовая дезинфицирующих растворов и уборочного инвентаря | 4 | 4 |
| 7. Комната персонала | По поз. 25 табл. 26 настоящих норм | |
| 8. Уборная для персонала | По поз. 3.17 настоящим норм. | |

Помещения оперативной части, комнаты отдыха персонала выездных бригад, комнаты выездных линейных и специализированных бригад и комнаты шоферов станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи должны быть обеспечены прямой громкоговорящей связью.

26. Пункт 12.21 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания.

На станциях (отделениях) скорой и неотложной медицинской помощи световой сигнализацией оборудуются помещения главного врача, руководителей подразделений, оперативной части, комнаты отдыха персонала выездных бригад, комнаты выездных линейных и специализированных бригад и комнаты шоферов

На станциях (отделениях) скорой и неотложной медицинской помощи следует предусматривать системы контроля за выездом и въездом санитарного автотранспорта. Вид контроля определяется заданием по проектированию.

| Помещения | Освещенность рабочих поверхностей, лк | Источник света | Плотность, для которой нормируется освещенность, лк | Цилиндрическая освещенность, лк | Допустимый коэффициент пульсации освещенности | Характеристика помещений по условиям среды |
|---|---------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи | | | | | | |
| 73. Диспетчерская приема вызовов, диспетчерская направления бригад ** | 300 150 | л. л. л. н. | Г-0,8 | — | — | нормальные |
| 74. Помещение радиопоста ** | 100 50 | л. л. л. н. | Г-0,8 | — | — | » |
| 75. Помещение хранения ящиков выездных бригад | 100 50 | л. л. л. н. | На стеллажах В-1,0 | — | — | » |
| 76. Помещение текущего запаса медикаментов, аптечная комната ** | 150 | л. л. | На стеллажах В-1,0 | — | — | » |
| 77. Комната выездной линейной бригады, комната выездной специализированной бригады ** | 200 100 | л. л. л. н. | Г-0,8 | — | — | » |
| Молочные кухни, раздаточные пункты | | | | | | |
| 78. Помещение фильтрации и розлива молока * | 300 150 | л. л. л. н. | Г-0,8 | — | — | нормальные |
| 79. Остывочная | 100 50 | л. л. л. н. | Г-0,8 | — | — | » |
| 80. Помещения приготовления молочнокислых продуктов и молочно-кислых смесей * | 300 150 | л. л. л. н. | Г-0,8 | — | — | » |
| 81. Помещение приготовления и фасовки творога * | 300 150 | л. л. л. н. | Г-0,8 | — | — | » |
| 82. Помещение подготовки фруктов, овощей и приготовления фруктовых и овощных смесей, помещение подготовки рыбы, мяса и приготовления рыбных и мясных блюд * | 300 150 | л. л. л. н. | Г-0,8 | — | — | » |
| 83. Помещение приема и хранения посуды | 100 50 | л. л. л. н. | Г-0,8 | — | — | нормальные |
| 84. Раздаточная ** | 150 75 | л. л. л. н. | Г-0,8 | — | — | » |