

**Изменение № 2 ГОСТ 7611—75 Масло для вентиляционных фильтров. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.07.85 № 2236 срок введения установлен**

**с 01.01.86**

Пункт 1.1. Заменить слова: «по технологии, утвержденной» на «по технологическому регламенту, утвержденному».

Пункт 1.2. Таблица. Заменить единицу измерения: сСт на мм<sup>2</sup>/с; графа «Нормы». Для пункта 2 заменить норму: 5,2 на 4,5; заменить ссылку: ГОСТ 33—66 на ГОСТ 33—82.

*(Продолжение см. с. 70)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 7611—75)*

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—69 на ГОСТ 2517—80.

Пункт 2.3. Заменить слова: «из удвоенной» на «той же».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Пробы масла для вентиляционных фильтров отбирают по ГОСТ 2517—80. Масса объединенной пробы — 1,5 дм<sup>3</sup> масла».

Пункт 5.1. Заменить слова: «должен гарантировать» на «гарантирует»; исключить слова: «установленных настоящим стандартом».

Пункты 5.2, 6.1 изложить в новой редакции: «5.2. Гарантийный срок хранения масла для вентиляционных фильтров — пять лет со дня изготовления».

6.1. При работе с маслом для вентиляционных фильтров необходимо применять индивидуальные средства защиты в соответствии с типовыми нормами, утвержденными в установленном порядке».

(ИУС № 10 1985 г.)