

Изменение № 5 ГОСТ 13871—78 Изоляторы керамические на напряжение до 1000 В. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.11.87 № 4171

Дата введения 01.06.88

Пункт 2.2. Таблица 3. Графа «Объем выборки». Формулу изложить в новой редакции:

$$n=4+\frac{1,5}{1000}N;$$

пятый абзац исключить; шестой абзац. Заменить слова: «контроля на одном изоляторе» на «контроля».

Пункты 2.3, 2.4, 4.1. Заменить слово: «изделия» на «изоляторы».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Маркировочные данные — по ГОСТ 18620—86:

товарный знак предприятия-изготовителя, либо, если предприятие является структурной единицей — товарный знак объединения;

год изготовления, а также, при необходимости, номинальное напряжение и (или) ток должны наноситься на упаковке.

Допускается по требованию потребителя наносить указанную маркировку на изоляторах, имеющих поверхность более 20 см², если позволяют габаритные размеры и форма».

Пункт 4.2. Второй абзац после ссылки на ГОСТ 23216—78 дополнить словами: «при этом изоляторы должны быть переложены древесной стружкой по ГОСТ 5244—79»;

(Продолжение см. с. 116)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13871—78)

третий абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85;

четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Допускается упаковывать изоляторы в бочки по ГОСТ 5958—79, ГОСТ 8777—80, бумажные мешки по ГОСТ 2226—75 или пакеты по ГОСТ 24370—80, обеспечивающие сохранность изоляторов»;

шестой абзац после значения 50 кг дополнить словами: «при механизированной погрузке масса брутто ящика — не более 400 кг».

(ИУС № 2 1988 г.)