

Изменение № 3 ГОСТ 23598—79 Наконечники кабельные штифтовые. Конструкция и размеры

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21.10.93)

Дата введения 1995—07—01

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования пп. 1—6 являются обязательными, остальные требования настоящего стандарта — рекомендуемые. Необходимость применения рекомендуемых показателей определяют изготовитель и потребитель при заключении договора».

(Продолжение см. с. 18)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 23598—79)

Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 1535—71 на ГОСТ 1535—91.

Пункт 8 дополнить абзацем: «Отношение начального электрического сопротивления сварного соединения медно-алюминиевого наконечника к электрическому сопротивлению участка алюминиевой части наконечника, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать 1, метод контроля — по ГОСТ 17441—84».

(ИУС № 1 1995 г.)