

УДК 621.311

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
"ОБЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
КАРМАТУРЕ ТЭС (ОТТ ТЭС): РД 153-34.1-39.504-00"
(М.: СПО ОРГРЭС, 2000)

У т в е р ж д е н о Департаментом научно-технической поли-
тики и развития РАО "ЕЭС России" 19.02.01

Первый заместитель начальника *А.П. ЛИВИНСКИЙ*

1. **Пункт 1.9** дополнить фразой "При сервисном обслуживании арматуры предприятием-изготовителем объем и сроки работ определяются техническими условиями на изготовление".

2. **Пункт 1.12** изложить в следующей редакции:

"1.12. Арматура, устанавливаемая во взрывоопасных зонах и помещениях с производствами категории А, должна быть во взрывозащищенном исполнении. Степень взрывозащищенности определяется в соответствии с действующими ПУЭ".

3. **Пункт 1.14** изложить в следующей редакции:

"1.14. Рабочие органы запорной, запорно-регулирующей и регулирующей электроприводной арматуры, предназначенной для работы на воде и паре, при исчезновении электропитания не должны менять своего положения".

4. **Пункт 2.1.10** исключить как повтор пункта 1.14.

5. В пункте 2.4.3 последнюю строчку записать в редакции: "для клапанов на жидком топливе — 3 с".

6. Пункт 7.4.3 изложить в следующей редакции:

"7.4.3. Питание электромагнитных приводов быстродействующей отсекающей (запорно-предохранительной) арматуры должно осуществляться постоянным или переменным током напряжением 220 В. Диапазон отклонения напряжения питания от +10 до -15%. Для перемещения запорного органа отсекающих клапанов в сторону открытия допускается применение электромоторного привода, работающего на переменном токе напряжением 220 В. Работоспособность электромагнитов должна сохраняться при снижении напряжения до 80% номинального".

6. Пункт 7.5.1.7 исключить.