

Изменение № 1 ГОСТ 12.4.009—83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.06.89 № 1785

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Количество и номенклатуру основных видов пожарной техники устанавливают в соответствующих общесоюзных и (или) ведомственных нормах (правилах), утвержденных в установленном порядке. В случае отсутствия соответствующих норм (правил) номенклатуру и количество пожарной техники устанавливают по ГОСТ 12.1.004—85 с учетом обеспечения требуемого уровня противопожарной защиты в зависимости от:

особенностей развития возможного пожара на данном объекте;

норм расхода на пожаротушение огнетушащих веществ;

времени прибытия пожарных подразделений к месту возможного пожара».

Пункт 1.3. Третий абзац изложить в новой редакции: «электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018—86».

Пункты 1.4, 1.6 исключить.

Пункт 1.12. Последний абзац изложить в новой редакции: «Местонахождение подземного пожарного гидранта определяется указателями типового образца, объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий».

Пункт 2.1.2. Заменить слово: «средств» на «веществ».

Пункт 2.1.4. Заменить слова: «период оперативного» на «режиме».

Пункт 2.1.5. Второй абзац исключить.

Пункт 2.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны соответствовать требованиям государственных стандартов, СНиП, ведомственных нормативных документов, проектной документации, а также Типовым правилам технического содержания установок пожарной автоматики, утвержденным ГУПО МВД СССР».

Пункт 2.2.2 изложить в новой редакции: «2.2.2. Сосуды и баллоны установок пожаротушения, масса огнетушащего вещества и (или) давление среды в которых менее расчетного на 10 % и более при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, подлежат дозарядке или перезарядке».

Пункт 2.2.4. Первый абзац после слова «установки» дополнить словами: «(кроме спринклерных)»;

дополнить абзацем (после второго): «устройства задержки выпуска огнетушащего вещества»;

последний абзац. Заменить слово: «средства» на «вещества».

Пункт 2.2.11. Заменить слова: «Станции пожарной сигнализации» на «Пожарные приемно-контрольные приборы».

(Продолжение см. с. 232)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4.009—83)

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2.15: **«2.2.15. Баллоны модульных установок газового пожаротушения с учетом их конструктивного исполнения могут располагаться:**

в защищаемых помещениях;

за пределами защищаемого помещения и иметь застекленное или сетчатое ограждение».

Пункт 2.3.4. Второй абзац. Исключить слово: «методами»; после слова «размещаться» проставить двоеточие; третий абзац. Заменить слово: «навески» на «навеской»;

четвертый абзац. Заменить слово: «установки» на «установкой».

Пункт 2.3.5 дополнить словами: «а также удобство и оперативность пользования ими».

Пункт 2.4.2. Первый абзац. Заменить слова: «пожарным водопроводом» на «противопожарным водопроводом»;

последний абзац. Исключить слова: «определеняемые в установленном порядке».

Пункт 2.4.3 до слов «каждые 6 мес» изложить в новой редакции: «Пожарные гидранты, гидрант-колонки и пожарные краны должны перед приемкой в эксплуатацию и не реже чем».

Пункты 2.5.5, 2.5.6 изложить в новой редакции: **«2.5.5. Пожарные щиты и стенды должны обеспечивать удобство и оперативность съема (извлечения) закрепленных на них комплектующих изделий и соблюдение требований по их размещению.**

2.5.6. Комплектация пожарных щитов и стендов должна соответствовать категориям (видам) объектов, для которых они предназначены, и Правилам пожарной безопасности для этих объектов, утвержденным или согласованным ГУПО МВД СССР».

Пункт 2.5.8. Заменить ссылку: ГОСТ 3620—76 на ГОСТ 19596—87.

Приложение 1. Графа «Группы пожарной техники». Заменить слова: «средства» и «заряды» на «вещества»;

графа «Виды пожарной техники». Исключить слова: «лафетными стволами».

Приложение 2 исключить.

(ИУС № 10 1989 г.).