Изменение № 3 ГОСТ 7877—75 Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 26.12.91 № 2151

Дата введения 01.08.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта за исключением п. 1 6, являются обязательными, требования п. 1.6 — рекомендуемыми».

(Продолжение см. с. 208)

Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5. Длина рукава должна быть (20,0±1,0) м.

По согласованию с потребителем изготовляют рукава длиной менее (20,0±1,0) м, но не менее 10 м, которые относят ко 2-му сорту, а также рукава длиной до 22 м в объеме не более 10 % от партии».

(ИУС № 4 1992 г.)