

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0901-4-9.85

РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ  
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 400 м<sup>3</sup>, II, III, IV  
КЛАССОВ ЗАЩИТЫ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

090I-4-9.85

РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ,  
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 400 м<sup>3</sup>, II, III, IV  
КЛАССОВ ЗАЩИТЫ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом  
"Гипрокоммундортранс"

Рабочий проект утвержден  
Штабом ГО СССР  
протокол № II от II.06.84

Введен в действие "Гипрокоммундортрансом"  
приказ № 92 от II.II.84

Главный инженер института  
Главный инженер проекта


И. Н. БИЛЬКО

Д. С. БЫКОВ

П Е Р Е Ч Е Н Ъ  
спецификаций оборудования, входящих в сборник

Стр.	Наименование основного комплекта рабочего проекта и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Спецификация оборудования основного комплекта АР	АР-С0	Гипрокоммундортранс
4	Спецификация оборудования основного комплекта ОВ	ОВ-С0	-"-
5	Силовое и осветительное оборудование основного комплекта ЭЛ	ЭЛ-С0	-"-
7	Спецификация оборудования основного комплекта ЭА	ЭА-С0	-"-

Альбом III

0901-4-9.85

Альбом III

090I-4-9.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	<b>1. Ставень металлический с конечным выключателем</b>	СУ-I-I							
	ВПК-2II0, V ~ 220 В (левого открывания)	ТДК-Н-I-72							
	- для II и III класса защиты	ч.П, альбом I	шт.					I	348,0
	<b>2. Ставень металлический с конечным выключателем</b>	СУ-III-2							
	ВПК-2II0, V ~ 220 В (левого открывания)	ТДК-Н-I-72							
	- для IV класса защиты	ч.П, альбом 2	шт.					I	229,0
	<b>3. Ставень металлический (правого открывания)</b>	СУ-IV-I							
		ТДК-Н-I-67							
		ч.2, разд. IV	шт.					2	84,3

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

				Привязан		
Инв. №						
				III 090I-4-9.85 AP-CO		
ТИП	БЫКОВ	<i>[подпись]</i>	0983	Спецификация оборудования основного комплекта AP		
Нач. отд.	Федотов	<i>[подпись]</i>	0983			
Н. контр.	Степнов	<i>[подпись]</i>	0983			
Рук. гр.	Степнов	<i>[подпись]</i>	0983			
				Стадия	Лист	Листов
				P	I	I
				Гипрокоммундортранс г. Москва		

21237-03 4

Формат А3

Альбом III

090I-4-9.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Фильтр-поглотитель (барабан)	ФП-300	шт.	796		486320	0,108	I	60
2	Герметический клапан с электроприводом	ИА.01012.200 ТЭ099-058-12М	компл	000			0,256	3	64
3	Печь электрическая (I,2 климатическая зона) (3,4 климатическая зона)	ПЭТ-4	шт.	796		344250	0,007	3	6
		ПЭТ-4	шт.	796		344250	0,007	2	6

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан		
Инв. №		
ТП 090I-4-9.85		ОВ-С0
ГИП <b>Быков</b> Нач.отд. <b>Федотов</b> Рук.гр. <b>Васильева</b> Вед.инж. <b>Прокопцева</b>	09.83 09.83 09.83 09.83	Стадия Р I I Лист Листов Гипрокомундортранс Г.Москва

21237-03 5

Альбом П  
090I-4-9.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<b>Силовое электрооборудование</b>									
<b>I. Аппараты низкого напряжения</b>									
<b>I. I. Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле с кнопками "Пуск" и "Стоп" с током расцепителя 16 А</b>									
		ПМЛ 161102	шт.	796		3427000022		3	
<b>2. Пункты, ящики</b>									
<b>2. I. Ящик вводной однофидерный закрытого исполнения</b>									
		ЯВН-II	шт.	796		342458		I	
<b>3. Кабельные изделия</b>									
<b>3. I. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сечением 4x2,5 мм<sup>2</sup></b>									
		АВВГ	м	006		35222211		30	
<b>Осветительное электрооборудование</b>									
<b>I. Аппараты низкого напряжения</b>									
<b>I. I. Выключатель автоматический двухполюсный с током расцепителя 2,5 А</b>									
		АП50-2МТ	шт.	796		3421Н00000		3	(2)

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

				Привязан		
Изм. №						
				ТП 090I-4-9.85		
				ЭЛ-СО		
ГИП	Быков	<i>[подпись]</i>	07.83	Спецификация оборудования основного комплекта ЭЛ Гипрокоммундортранс г. Москва		
Нач. отд.	Федотов	<i>[подпись]</i>	07.83			
Н. контр.	Самитов	<i>[подпись]</i>	07.83			
Рук. гр.	Мамрэнко	<i>[подпись]</i>	07.83			
Исполн.	Новиков	<i>[подпись]</i>	07.83			
Стадия	Р	Лист	1	Листов	2	

21237-03 6

Формат А3

Альбом III

090I-4-9.85

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>2. Пункты, ящики</b>								
	<b>2.I. Щит осветительный на 6 групп с автоматами АЗИ6I - 5 шт. и автоматом АЗИ63 - I шт.</b>	СУ944I-I4	шт.	796		3434130000		I	
	<b>3. Оборудование светотехническое</b>								
	<b>3.I. Светильник потолочный</b>	НСП02	шт.	796		3461110581		2	
	<b>3.2. Лампа накаливания</b>	Б220-225-60	шт.	796				3	
	<b>3.3. Фонарь аккумуляторный</b>		шт.	796				3	
	<b>4. Кабельные изделия</b>								
	<b>4.I. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сеч. 2x2,5 мм<sup>2</sup></b>	АВВГ	м	006		35222211		50	
	<b>В скобках указано количество автоматов для III и IV климатических зон</b>								
	<b>оборудование поставляемое подрядчиком</b>								
	Коробка ответвительная	У 409	шт	796				3	
	Выключатель однополюсный	инд.02620	шт	796		346426		2	

Привязан			
Инд. №			

ТП 090I-4-9.85


ЭД-00

Лист 2

21237-03 7





Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Электроаппаратура</b>								
	<b>I. Пост управления ТУ16.526.333-74</b>	<b>ПКУ-15 19.121.54У3</b>	<b>шт.</b>	<b>796</b>		<b>342845</b>		<b>3</b>	
									
	<b>В него встроены:</b>								
	<b>- переключатель, исполнение I, надпись "отключено-включено",</b>	<b>ПЕ-011</b>							
	<b>- переключатель, исполнение I, надпись "открыто-отключено-закрыто" ТУ16.526.007-71</b>	<b>ПЕ-031</b>							

Альбом Ш

0901-4-9.85

Взам. инв. №  
Подпись и дата  
Инв. № подл.

Привязан


Инв. №

Ш 0901-4-9.85

ЭА-СО

Лист  
2

21237-03 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Кабели и провода</b>								
	<b>1. Кабель контрольный с медными жилами, сечение 1,0 мм<sup>2</sup></b>	КНР 4x1,0 ГОСТ 7866-1-78 <sup>X</sup>	м	006		358670		10	
	<b>2. То же</b>	КНР 7x1,0 ГОСТ 7866-1-78 <sup>X</sup>	м	006		358670		50	
	<b>3. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, сечение 2,5 мм<sup>2</sup> бронированный</b>	АКВВБ 19x2,5 ГОСТ 1508-78 <sup>XE</sup>	м	006		356344		100	
	<b>4. То же, небронированный</b>	АКВВГ 7x2,5 ГОСТ 1508-78 <sup>XE</sup>	м	006		356344		10	
	<b>5. То же</b>	АКВВГ 5x2,5 ГОСТ 1508-78 <sup>XE</sup>	м	006		356344		10	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

0901-4-9.85

Альбом Ш

Привязан			
Инв. №			

ТИ 0901-4-9.85

ЭЛ-00

Лист

3

21237-03 10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82



