



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

29.01.2020 № *43777-13-4-4*

На № 5 от 15.01.2020

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщая, что в соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» при высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. Указанное требование является действующим и относится к эвакуационным лестницам, в т.ч. в лестничных клетках, а также иным путям эвакуации, для которых требуется ограждение.

Требование по высоте ограждения 1,2 м, предъявляемое в п. 5.4.20 СП 1.13130.2009, как следует из редакции пункта, относится к открытым лестницам.

Одновременно сообщая, что в настоящее время специалистами института подготовлена и проходит процедуру утверждения новая редакция СП 1.13130, в рамках которой требования, предъявляемые к высоте ограждения, предложены к исключению.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

Барановская Елена Николаевна
Шамонин Валерий Геннадьевич
8(495) 524-82-53



ООО «СпецПроект-Кубань»

350000, РФ, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76, 8 этаж
e-mail: sp_kub@mail.ru;
тел. +7-918-475-15-84

Разработка Специальных Технических условий; определение величины пожарного риска;
разработка раздела «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»; разработка проектов систем
безопасности и систем связи.

ИНН 2310195547
КПП 231001001
р/с 40702810330000014407
в отделении № 8619
СБЕРБАНКА РОССИИ
г. Краснодар
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602

ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
Начальнику института
Гордиенко Д. М.

исх. № 5
от 15.01.2020 г.

Уважаемый Денис Михайлович!

В процессе разработки проектной документации по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и прохождении государственной экспертизы возник вопрос, требующий Вашего разъяснения:

1. Высота ограждений лестниц в соответствии с положением п. 5.4.20 СП 1.13130.2009 должна быть не менее 1,2 м. Прошу дать разъяснение распространяется ли данное требование по устройству ограждения высотой 1,2 м на лестницы в объеме лестничных клеток типа Л1, Н1, Н2 и Н3, так как п. 8.3 СП 54.13130.2016 допускает высоту ограждения для внутренних лестниц 0,9 м?

С уважением,
Директор ООО «СпецПроект-Кубань»



Суриков М. А.