



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

08.08.2018 № 1565-1.29.18-2

На б/н от 05.06.2018

По поручению руководства МЧС России специалисты института рассмотрели Ваше обращение от 05.06.2018 г. № 33715519 и сообщают следующее.

Требования пункта 5.4.18 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» регулируют возможность применения ненормируемых по огнестойкости светопрозрачных элементов в конструкциях наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости и, по мнению специалистов института, не распространяются на здания автостоянок открытого типа, что учтено при разработке новой редакции данного свода правил.

В случае разделения здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями 1-го типа действует п. 5.4.17 СП 2.13130.2012, регламентирующий способы разделения наружных стен противопожарными перекрытиями.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин