



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

*22.01.2018 № 2290н-13-4-4*

На № 7-111217 от 11.12.2017.

О разъяснении требований  
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с п. 6.11.16 СП 4.13130.2013 в надземных автостоянках допускается устройство неизолированных рамп:

- в зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 и С1, при этом суммарная площадь их этажей (полуэтажей), соединенных неизолированными рампами, не должна превышать 10400 м<sup>2</sup>;
- в автостоянках открытого типа.

При этом для открытых автостоянок требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа следует принимать по таблице 6.7 СП 2.13130.2012; для закрытых автостоянок – по таблице 6.6 с учетом необходимости суммирования площадей этажей с неизолированными рампами.

Формулировка п. 6.11.16 СП 4.13130.2013, в соответствии с которой суммарная площадь этажей (полуэтажей) закрытых автостоянок, соединенных неизолированными рампами, не должна превышать 10400 м<sup>2</sup>, несоответствующая требованиям СП 2.13130.2012, будет предложена к изменению при плановом пересмотре СП 4.13130.2013.

Заместитель начальника института  
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш

Исх.№ 7-111217 «11» декабря 2017г.

Заместителю начальника  
по оперативно-служебной  
деятельности ФГБУ ВНИИПО  
МЧС России  
Телешу Виталию Владимировичу

**Уважаемый Виталий Владимирович!**

Просим специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России дать разъяснения по пункту 6.11.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Правильно ли понимать, что первая часть норм пункта 6.11.16: *«- в зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 и С1, при этом суммарная площадь их этажей (полуэтажей), соединенных неизолированными рампами, не должна превышать 10400 м<sup>2</sup>;»*, относится к закрытому типу автостоянок.

Вторая часть: *«- в автостоянках открытого типа»*, разрешает устройство неизолированных рамп при открытом типе автостоянок.