



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Орликов пер., д. 3, стр. 1, г. Москва, 107139

тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

107139, г. Москва, а/я 7

10 ЯНВ 2018

№

83/ср

На № 9-151217 от 15.12.2017 г.

При решении вопроса о размещении в пределах одного пожарного отсека различных групп помещений следует руководствоваться строгим прочтением подпункта «г» п. 7.2.3, в котором содержится союз «или». Трактовка указанного подпункта с заменой союза «или» на союз «и» не допускается.

С уважением,

Директор

Д.В.Михеев

Исх.№ 9-151217 «15» декабря 2017г.

Директору ФАУ «ФЦС»
Михееву Дмитрию Владимировичу

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Просим специалистов ФАУ «ФЦС» дать разъяснения по СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п. 7.2.3: "Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:... г) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4;".

Поясните данный пункт правил. Для каких именно помещений можно делать общую систему вентиляции:

- В1, В2, В3, В4, Г, Д **или** складов категории В4;
- В1, В2, В3, В4, Г, Д **и** складов категории В4.