



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Директору
ООО «Реконпроект»
И.В.Фартыгиной

e-mail: rprecon@yandex.ru

13.09.2016 № 540537-11-5-3

на № 113 от 16.08.2016 г.

Уважаемая Ирина Владимировна !

По Вашему вопросу о необходимости разработки специальных технических условий (СТУ) на противопожарное водоснабжение проектируемого многоквартирного жилого здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой менее 75 метров и количеством этажей – 26 сообщая следующее.

В СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» нормы расхода воды на наружное пожаротушение зданий функциональной пожарной опасности Ф1 с количеством этажей более 16 отсутствуют.

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» не содержит нормативных требований для жилых зданий высотой более 25 этажей.

По мнению специалистов института, необходимость разработки СТУ в рассматриваемом случае определяется частью 2 статьи 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которой, при отсутствии для зданий и сооружений нормативных требований пожарной безопасности, должны разрабатываться специальные технические условия.

Полномочия института ограничиваются разъяснением требований нормативных документов по пожарной безопасности, разработанных им или при его участии, поэтому институт не считает возможным комментировать прилагаемый Вами ответ ФАУ «ФЦС» (исх. № 1762/ф от 02.08.2016 г.).

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности



В.В. Телеш