



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон. (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

И.О.З. 2016 № 1194 эи-13-4-4
На № кон-16-00036 от 04.02.2016 г.

Зам. директора по проектным работам
ООО «Проектное бюро «Контур»
С.Б. Сосниной

e-mail: gabdrahmanov@kamdolina.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

В соответствии с п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции менее 500 м² (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход.

В настоящее время требования к выполнению аварийных выходов не регламентируются ни Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ни нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 151 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты, установленные нормативными документами, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Таким образом, требования к выполнению аварийных выходов регламентируются п. 6.20* СНиП 21-01-97*.

Заместитель начальника института

С.С. Воевода