



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

01.02.2016 № 25-1-29-13-4 Гр. Морозову Н.Н.


На № б/н от 22.01.2015

e-mail: morozofkk@mail.ru

О разъяснении требований
противопожарных норм

В соответствии с п. 6.11.7 СП 4.13130.2013 встроенную автостоянку в жилых зданиях (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3) допускается отделять техническим этажом, выделенным противопожарными перекрытиями 2-го типа. Встроенные в нижние этажи жилых домов детские дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), по мнению специалистов института, следует отделять от жилых и других общественных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа) без проемов и оборудовать самостоятельными эвакуационными выходами, обособленными от других выходов из здания. В зданиях с подземной автостоянкой размещение ДОУ непосредственно над её помещениями не допускается. Указанная корректировка нормативных требований по ДОУ предусмотрена в рамках Изменения №1 к СП 4.13130.2013, находящегося на утверждении в МЧС России.

Заместитель начальника института

 С.С. Воевода

Разъяснение по п.6.11.7 СП 4.13130.2013

Допускается ли встраивание в подземные этажи здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 (I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1) автостоянки легковых автомобилей, если на первых этажах здания класса Ф1.3 размещены помещения детских дошкольных образовательных учреждений (не выделенные в отсек противопожарными преградами по п. 5.2.2, СП 4.13130). При этом между первым этажом класса Ф1.1 (имеющий в составе спальные помещения) и подземным этажом автостоянки предусматривается техпространство (помещения отсутствуют), технический, цокольный или подвальный этаж с помещениями категорий Д и В4 (п. 5.2.4 СП 4.13130).