

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-85
ВОДOPОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТ 25 ДО 200 куб.м. в час

АЛЬБОМ III
ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-85
водопроводная насосная станция производительностью
от 25 до 200 куб.м. в час

АЛЬБОМ Ш
Заказные спецификации

Разработан проектным
институтом Мосгипротранс

Утвержден и введен в действие
Министерством путей сообщения

Приказ № П 41208 от 30/ХП-1977 г.

Главный инженер института  Краюшкин
Главный инженер проекта  Чекалин

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

АЛЬБОМ Ш

Водопроводная насосная станция производительностью от 25 до 200 куб.м. в час

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

№ п/п	Наименование	Индекс	Количество листов	№ страницы
<u>Технологическая часть</u>				
1	Подъёмно-транспортное оборудование	I-TX	1	3
2	Насосное оборудование	2-TX	1	4
3	Трубопроводная арматура	3-TX	10	5-14
4	Материалы	4-TX	5	15-19
5	Инвентарь	5-TX	2	20-21
6	Нестандартизированное оборудование	6-TX	1	22
<u>Водопровод и канализация</u>				
7	Трубы и фасонные части	ВК-1	2	23-24
8	Арматура и оборудование	ВК-2	2	25-26
<u>Отопление и вентиляция</u>				
9	Отопление	ОВ-1	5	27-31
10	Вентиляция	ОВ-2	2	32-33
<u>Электротехническая часть</u>				
11	Силовое электрооборудование	I-ЭО	3	34-36
12	Комплектные устройства	2-ЭО	2	37-38
13	Электрооборудование электроотопления	3-ЭО	1	39
14	Электрооборудование электроосвещения	4-ЭО	3	40-42
15	Материалы силового электрооборудования	5-ЭО	3	43-45
16	Материалы электрооборудования электроотопления	6-ЭО	2	46-47
17	Материалы электроосвещения	7-ЭО	2	48-49

Т.П.

А.Ш
УТВЕРЖДАЮ

- 3 -

Начальник _____

197 г.

Генеральная проектная организация
 Проектная организация-разработчик
 Комплектующая организация
 Отрасль народного хозяйства
 Министерство (ведомство) - заказчик
 Главное управление министерство (объединение)
 Предприятие
 Объект (производственная мощность)
 ГУМТС (УМТС)
 Часть (раздел) проекта
 Срок ввода в эксплуатацию

Коды

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № I-ТХ _____ от " _____ " _____ 19 г.
 на подъемно-транспортное оборудование

Всего листов _____ I
 Лист № _____ I

№ п.п.	№ позиции по технической схеме: место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на весь комплекс	Ожидаемые изменения на начало планировочного года	Запланированная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.					Стоимость всего, тыс. руб.	
					наименование	код							всего	в т.ч. по кварталам					
														I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		Таль передвижная червячная грузоподъемностью I т.с.	ГОСТ 1106-74	Красногвардейский крановый завод	шт			I	0,033										0,033
2		Кран подвесной ручной грузоподъемностью I т.с.	ПКТ-I 2567Б	То же	шт			I	0,192										0,192

Главный инженер проекта

А.Ш.

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____
197 г.

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) - заказчик
Главное управление министерство (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность)
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода в эксплуатацию

Коды

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-ТХ от " " 19 г.
на насосное оборудование

Всего листов I
Лист № I

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматур, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность напускной комплектации	Ожидаемая дата начала планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.					Стоимость в руб. тыс.руб.
					наименование	код							всего	в г.ч. и кварталам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	I	Центробежный насос производительностью _____ м3 в час напором _____ м с электродвигателем мощностью _____ кВт	_____	Ереванский насосный завод	шт			2										
2	I	Центробежный насос двустороннего входа производительностью _____ м3 в час напором _____ м с электродвигателем мощностью _____ кВт	_____	Ливенский завод гидравлических машин "Ливгидромаш"	шт			2										
3		Консольный вакуум-насос с электродвигателем мощностью 1,5 кВт	КВН-4 АО2- -22-4	То же	шт			2	0,090									0,180

Главный инженер проекта *А.Ш*

Заказчик

Руководитель комплектующей

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-ТХ

Объект (производственная мощность) _____

Всего листов	10
Лист №	3

№ п.п.	№ позиции по технической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования, материалы, чертежи, количество листов, материалы оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Сред. налад. чис. на чел. в год	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 1972 г.					Стоимость всего, тыс. руб.	
					наименование	код							всего	в т.ч. по кварталам					
														I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
16	22	Фланец Ру 10 Ду 80	ГОСТ 1255-67	То же	шт			<input type="checkbox"/>	0,001										<input type="checkbox"/>
17	23	Фланец Ру 10 Ду 100	ГОСТ 1255-67	То же	шт			<input type="checkbox"/>	0,001										<input type="checkbox"/>
18	24	Фланец Ру 16 Ду 50	ГОСТ 1255-67	То же	шт			I	0,001										0,001
19	25	Фланец Ру 10 Ду 150	ГОСТ 1255-67	Уральский завод монтажных изделий	шт			<input type="checkbox"/>	0,002										<input type="checkbox"/>
20	26	Фланец Ру 10 Ду 200	ГОСТ 1255-67	Красноярский завод грубных заготовок	шт			<input type="checkbox"/>	0,004										<input type="checkbox"/>
21	27	Отвод 90° 50С 40	ГОСТ 17375-72	Красноярский завод грубных изделий	шт			I	0,001										0,001
22	28	Отвод 90° 80С 40	ГОСТ 17375-72	То же	шт			<input type="checkbox"/>	0,001										<input type="checkbox"/>
23	29	Отвод 90° 100С 40	ГОСТ 17375-72	Уральский завод монтажных изделий	шт			<input type="checkbox"/>	0,002										<input type="checkbox"/>
24	30	Отвод 90° 150С 40	ГОСТ 17375-72	То же	шт			<input type="checkbox"/>	0,003										<input type="checkbox"/>

Пр. предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-ТХ

Всего листов 10

Объект (производственная мощность) _____

Лист № 10

№ п.п.	Код позиции по технической спецификации и место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования, завода-изготовителя, ГОСТ, марка, страна, фирм	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на усуровки комплекс	Ожидаемые затраты на приобретение оборудования	Сметная потребность на плановый период	Принятая потребность на 19 г.					Стоимость всего, тыс. руб.	
				наименование	код							всего	в т.ч. по кварталам					
													I	II	III	IV		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
35	6	Муфта короткая 15 ст	ГОСТ 8966-75	шт			1											
36	7	Муфта короткая 20 ст	ГОСТ 8966-75	шт			2											

Главный инженер проекта *Финал*

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4-ТХ

Всего листов 5

Объект (производственная мощность) _____

Лист № 3

№ п.п.	№ позиции по технической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	потребность по проекту	цена единицы, тыс. руб.	потребность на цусковой комплекс	Ожидаемые начальные планируемые затраты на выполнение работ на складе	Принятая потребность на 19 г.					Стоимость всего, руб.		
				наименование	код						в т.ч. по кварталам							
											I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	10	Труба 150	ГОСТ 2662-75	завод "Трубоприбор" г. Ленинград	п.м.			12	0,003									0,036
19	11	Труба 50	ГОСТ 3262-75	завод "Трубоприбор" г. Ленинград	п.м.			2	0,001									0,002
20	23	Прокладка Ø 148/114 δ=3			шт			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>
21	24	Прокладка Ø 188/133 δ=3			шт			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>
22	25	Прокладка Ø 212/159 δ=3			шт			2										<input type="checkbox"/>
23	26	Прокладка Ø 268/219 δ=3			шт			20										<input type="checkbox"/>
24	27	Прокладка Ø 102/57 δ=3			шт			2										<input type="checkbox"/>
25	30	Болт М 16x65	ГОСТ 7798-70		шт			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>
26	31	Болт М 16x70	ГОСТ 7798-70		шт			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>
27	32	Болт М 20x140	ГОСТ 7798-70		шт			16										<input type="checkbox"/>
28	33	Болт М 20x70	ГОСТ 7798-70		шт			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>
29	34	Гайка М16	ГОСТ 5915-70		шт			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>
30	35	Гайка М 20	ГОСТ 5915-70		шт			<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4-ТХ

Всего листов 5

Объект (производственная мощность) _____

Лист № 5

№ п.п.	№ позиции по техно- логической схеме; внутренний код	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	тип и марка оборудова- ния; каталог; № чертежа; № опрос- ного листа; Материа- лы оборудования	Завод- изготовитель (для импорт- ного оборудо- вания - страна, фирма)	Единица измерения		Ксд оборудования, материалов	погрешность по проекту	цена единицы, тыс. руб.	потребность на пусковой комплекс	Ожи- даем. наличие на на- чал полу- год этого года в т.ч. на скла- де	Заявленная потребо- ность на планируе- мый год	Принятая потребность на 19 г.					стоимость всего тыс. руб.	
					наименование	код							всего	в т.ч. по кварталам					
														I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
39	3	Дно колпана Лист 10 ГОСТ 5681-57 Ст 3 ГОСТ 14637-69			шт			I											
40	4	Патрубок труба 108x4 L =160	ГОСТ 8732- 70		шт			I											
41	5	Угольные труба 15 140 мм	ГОСТ 3262- 75		шт			I											

Инженер проекта *А.Ш*

Заказчик

Руководитель монтажной организации

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5-ТХ

Объект (производственная мощность) _____

Всего листов 2
Лист № 2

№ п.п.	№ позиции по технической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов кабельных и других изделий	тип и марка оборудования; кабели; чертежи; материал изготовления; материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	потребность по проекту	цена единицы, тыс.руб.	потребность на усиковой комплект	Ожидаемая дата начала строительства	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.					
					наименование	код							всего	в т.ч. по кварталам				стоимость вост-го, тыс.руб.
														I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6		Стол канцелярский			шт			1	0,030									0,030
7		Стул			шт			2	0,008									0,016
8		Огнетушитель пенный ОП-10	ГОСТ 16005-70		шт			2	0,008									0,016

Главный инженер проекта *А.Ш*

Заказчик

Руководитель монтажной организации

УТВЕРЖАЮ

Печать _____

197 г.

Генеральная проектная организация
 Проектная организация-разработчик
 Комплектующая организация
 Отрасль народного хозяйства
 Министерство (ведомство) - заказчик
 Главное управление министерство (объединение)
 Предприятие
 Объект (производственная мощность)
 ГУМТС (УМТС)
 Часть (раздел) проекта
 Срол ввода в эксплуатацию

Коды

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 6-ТХ _____ от " " _____ 19 г.

на нестандартизированное оборудование

Всего листов I
 Лист № I

№	И п.п.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, аппаратуры, материалов, велосельных и других изделий.	Тип и марка оборудования, материала; № чертежа; № опросного листа; материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на проект-ной комплектации	Ожидаем. наличие на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.					относитель всего, тыс.руб.		
					наименование	код							в т.ч. по кварталам							
													I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I		Вакуумная установка а/ рама	лист № ТХ-13		шт			I	0,025										0,025	
		б/ бачок вакуумный	лист № ТХ-15		шт			I	0,030											0,030
		в/ бачок запорный	лист № ТХ-15		шт			I	0,030											0,030
II		Воздушно-напорный насос	лист № ТХ-17		шт		I	0,040											0,040	

Главный инженер проекта *А.Б.*

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ВК-1

Всего листов 2

Объект (производственная мощность) _____

Лист № 2

№ п.п.	№ позиции по ОКХ; наименование объекта	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; наименование, материал, количество, единицы измерения; марка и материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования) - страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	цена единицы, тыс.руб.	Потребность на цусковой комплект	Ожидаем. срок на начало планир. периода в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.					Стоимость, тыс.руб.	
					наименование	код							всего	в т.ч. по кварталам					
														I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5		Тройники чугунные канализационные прямые 100x100	ГОСТ 6942,7-69	Липецкий трубный завод	шт			I	0,010										0,010
6	3	Тройники чугунные канализационные прямые 100x500 переходные	ГОСТ 6942,20-69	То же	шт			I	0,008										0,008
7	4	Тройники чугунные канализационные прямые 50x50	ГОСТ 6942,17-69	То же	шт			I	0,006										0,006
8	8	Отступы чугунные канализационные Ø 100	ГОСТ 6942,16-69	То же	шт			I	0,006										0,006
9	6	Отводы чугунные канализационные 135° диаметром 100мм	ГОСТ 6942,12-69	То же	шт			2	0,006										0,012
10	7	Отводы чугунные канализационные 90° диаметром 50 мм	ГОСТ 6942,8-69	То же	шт			I	0,004										0,004
11	9	Ревизии чугунные канализационные диаметром 100 мм	ГОСТ 6942,30-69	То же	шт			I	0,001										0,001

Главный инженер проекта *С.С. Сивилев*

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № К-2

Объект (производственная мощность) _____

Всего листов 2
Лист № 2

№ п.п.	№ позиции по технической схеме: место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог; чертежи; материал оборудования;	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	потребность по проекту	цена единицы, тыс.руб.	потребность на цусковой комплект	Ожидаем. наличие на начало планир. года	Заданная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.					Стоимость вое го, тыс.руб.
					наименование	код							всего	в т.ч. по кварталам				
														I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	II	Унитазы тарельчатые фаянсовые с прямыми выпусками и высоко-располагаемыми смывными бачками	ГОСТ 14355-69	Свердловский завод керамических изделий	компл	шт.		I	0,008									0,008
5	10	Раковины стальные эмалированные	ГОСТ 8631-75	Карагандинский завод отопительного оборудования	"			I	0,004									0,004
6	9	Сифоны-ревизии двухоборотные	ГОСТ 6924-73	Днепродзержинский чугунолитейный завод	"			I	0,001									0,001
7	3	Электропроводы трехжильные БАС-10		Днепропетровский электростроительный завод	"			I	0,015									0,015
8	12	Траны чугунные эмалированные диаметром 50 мм	ГОСТ 1811-73	завод "Металлист" г.Днепропетровск	"			I	0,003									0,003
9	5	Регулятор давления прямого действия после себя Ø 25	2142бр		"			I										

Главный инженер проекта *А.Ш.*

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Предприятия _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ОВ-1

Всего листов 5
№ листа 5

Объект (производственная мощность) _____

№ п.п.	№ позиции по укруп- ленной схеме; место установки	Назначение и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка обору- дования, карало- в, чертежи, № опрос- ного листа, мате- риалы оборудования	Завод- изготовитель (для импорт- ного обору- дования - страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	потребность по проекту	цена единицы, тыс.руб.	потребность на пусковой комплекс	Ожи- даем. налич- ие на нача- ло пла- ниру- емого года в т.ч. в I кв. года	Заявленная потреб- ность на планируе- мый год	Принятая потребность на 19 г.					стоимость, все го, тыс.руб.
					наименование	код							всего	в т.ч. по кварталам				
														I	II	III	IV	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
22	5	Манометр до 6-7 атм, тепло- носитель - перегретая вода с параметрами 150°-70°С	ГОСТ 8625-69 ОММ- -100х1	Манометро- вый завод г. Томск	шт		I	0,002									0,002	
23	6	Манометр до 12-16 атм Теплоноситель - перегретая вода с параметрами 150°-70°С	То же	То же	шт		I	0,002									0,002	
24	7	Термометр технический ртутный до 100°С для 95-70°С	ГОСТ 2823-73	Завод "Лабпри- бор" г.Клин	шт		2	0,002									0,004	
25	8	То же, до 200°С для 150°-70°С	ГОСТ 2823-73	То же	шт		1	0,002									0,002	
26	9	Гильза термометра со штуцером для труб Ду 25 теплоноситель - вода с параметрами 95-70°С	Установ- ка по МН 1549-63	То же	шт		2											
27		То же, для труб Ду 20 теплоно- ситель - перегретая вода с параметрами 150-70°С	То же	То же	шт		1											

Главный инженер проекта *С.С.С.*

Заказчик

Руководитель комплектующей
организации

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № СВ-2

Всего листов 2

Объем (производственная мощность) _____

Лист № 2

№ п.п.	№ позиции по ведомости учета материалов	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталожный номер; наименование завода-изготовителя оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на проект новой комплекс	Ожидаемые наличные на начало периода в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19__ г.					Стоимость всего, тыс.руб.	
					наименование	код							в т.ч. по кварталам						
													I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
4	3	Переход 100x200 Ø 200 мм L = 250 мм			шт			I											
5	4	Зонт Ø 200 мм	T-1сер. 4-904-12		шт			I											
6	5	Узел перехода вентиляционной шахты через покрытие без клапана	Сер. 2-194-I УП-I		шт			I											
7	6	Решетка щелевая регулируемая	P-150 схема I сер. 1-194-10		шт			2											

Главный инженер проекта *А.Н.*

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № I-ЭО

Объект (производственная мощность) _____

Всего листов 3Лист № 3

№ п.п.	№ позиции по технико-логической схеме; место учтенности	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; название, начало; № чертежа; № опросного листа; материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	потребность по проекту	цена единицы, тыс.руб.	потребность на пусковой комплекс	Ожидаем. величина вв. в проект. в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.						
					наименование	код							в т.ч. по кварталам				Оформл. всего, тыс.руб		
													I	II	III	IV			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
12		Датчик температуры 0-30°C	ДТКБ-53	Орловский завод приборов	шт			I	0,004										0,004
13		Выключатель однополюсный в защищенном исполнении	0202	Заводы ГЭМ	шт			I	0,001										0,001

Главный инженер проекта *Федотов*

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-30

Объект (производственная мощность) _____

Всего листов 2
Лист № 2

№ п.п.	№ позиции по технической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	тип и марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	потребность по проекту	цена единицы, тыс. руб.	потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планового периода	Связанная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.					Стоимость всего руб. тыс.	
					наименование	код							в г.ч. по кварталам						
													всего	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		в/ IV типоразмер	Черт. 30-16 или 30-17 альбом П		компл.			I	1,565										1,565

Главный инженер проекта *А.Ш*

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

197 г.

Генеральная проектная организация
 Проектная организация-разработчик
 Комплектующая организация
 Отрасль народного хозяйства
 Министерство (ведомство) - заказчик
 Главное управление министерство (объединение)
 Предприятие
 Объект (производственная мощность)
 ГУМТС (УМТС)
 Часть (раздел) проекта

Коды

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-30 _____ от " " _____ 19 г.
 на электрооборудование электроотопления

Всего листов I
 Лист I

№ п.п.	№ позиции по каталогу, наименование места установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабелей и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования) страна, фирма	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на каждой комнате	Ожидаем. наличие оборудования в конце года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.					Итого всего, тыс.руб.	
					наименование	код							в т.ч. по кварталам						
													I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		<u>Электронагреватели</u>																	
1		Печь электрическая 220в, I квт	ПТ-10-3	Завод "Масс-электроаппаратура"	шт				0,007										
2		Датчик температуры 0-30°С	ДТКБ-35	Орловский завод приборов	шт			I	0,004										0,004

Главный инженер проекта *Сидоров*

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4-ЭО

Всего листов 3

(Объект (производственная мощность) _____)

Лист # 3

№ позиции по технической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, аппаратуры, материалов, кабельных и других изделий.	тип и марка оборудования; катушки, чертежи, паспортного листа; материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	единица измерения		Код оборудования, материалов	потребность по проекту	цена единицы, тыс.руб.	потребность на усиковой комплект	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в склад	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.					стоимость всего, тыс. руб.		
				наименование	код							в т.ч. по кварталам							
												I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	Светильник потолочный, брызгозащищенный	ПУН-10СМ	Тернопольский завод электроаппаратуры	шт			3												
9	Переносная аккумуляторная лампа	ЛАТ-2		шт			1	0,004											0,004
10	Лампа ручная переносная с защитной сеткой	СР-2		шт			1	0,004											0,004
11	Лампа накаливания с цоколем Р-27, 150вт	НБ-220-150		шт			5	0,001											0,005
12	То же, 100 вт	НБ-220-100		шт			1	0,001											0,001
13	То же, 60 вт	НБ-220-60		шт			3	0,001											0,003
14	То же, с цоколем Р-27, 36в	МО-36-25		шт			2	0,001											0,002

Главный инженер проекта

А.И.Иванов

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5-ЭО

Объект (производственная мощность) _____

Всего листов 3Лист № 3

№ п.п.	№ позиции по технической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог; чертежи; № опросного листа; материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на луснозой комплекс	Ожидаем. валов. начисл. по плану на 19... г.	Заявленная потребность на плановый год	Принятая потребность на 19... г.					Стоимость всего, тыс. руб.
					наименование	код							в т.ч. по кварталам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13		Скоба однолапковая	СО-27	Завод ГЭМ	шт			120										

Главный инженер проекта *Ашанин*

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 6-90

Объект (производственная мощность) _____

Всего листов 2

Лист № 2

№ п.п.	№ позиции по тек- нологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материа- лов, кабельных и других изделий	Тип и марка обо- рудования, катало- г и чертежи, № опро- сов, листа, ману- альное оборудование	Завод- изготовитель (для импорт- ного обо- рудования - страна, фирма)	единица измерения		Код оборудования, материалов	потребность по проекту	цена единицы, тыс. руб.	потребность на лусской комплекс	Ожи- даем. наличие на нача- ло для ввода в эксплуатацию в г. ч. оклад	запланированная потре- бность на планируе- мый год	Принятая потребность на 19 Г.					Стоимость всего тыс. руб.	
					наименование	код							в т.ч. по кварталам						
													I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3		<u>Металлы и металлические изделия</u> Рукав металлический негерметический	РЗ-П-Х-III22			п.м.		32	0,001										0,032
4		<u>Монтажные конструкции и детали изделия заводов/</u> Сноба однолапковая	СО-27	Заводы ГЭМ		шт		60											

Главный инженер проекта *А.Ш*

Запечатля

Руководитель комплектующей организации

Предприятие _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 7-90

Всего листов 2
Лист № 2

Объект (производственная мощность) _____

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	тип и марка оборудования; Каталог; № чертежа; № опросного листа; материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	единица измерения		Код оборудования, материалов	потребность по проекту	цена единицы, тыс.руб.	потребность на пусковой комплекс	Ожидаем. наличие на начало планируем. года	запланированная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.					стоимость всего руб.		
					наименование	код							в т.ч. по кварталам							
													всего	I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Материалы и металлические изделия																		
4		Рукав металлический негерметический	РЗ-Ц-Х-Ш22		п.м.			4	0,001										0,004	
5		Монтажные конструкции и детали /изделия заводов/																		
5		Коробка ответвленная трех-аводная брызгонепроницаемая	0805	Заводы ГЭМ	шт			10	0,001										0,010	
6		Кронштейн настенный	К-984		шт			1												
7		Скобы			шт			160												

Главный инженер проекта *Финалин*

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Генеральская, За
Заказ № 156 Инв. № 15384-03 тираж 1000
Сдано в печать 2.12 1960г цена 1-94