

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
СТРОИТЕЛЬНОЙ, АРХИТЕКТУРНОЙ  
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ**

**ГОССТРОЙ РОССИИ**

117982 ГСП-1, Москва, ул. Сущевская, 8, корп. 2

07.12.98 № 13-658

На №  
12-р/у16 от 02.12.98

О трактовке п.1.158 СНиП 2.08.02-89

Заместителю генерального директоров  
ОАО «ЛенжилНИИпроект»

Шварцу М.А.

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная,  
20

Заместителю начальника Управления  
Государственной противопожарной  
службы ГУВД Санкт-Петербурга и  
Ленинградской области

Мыльникову И.К.

190000, г. Санкт-Петербург,  
Наб. реки Мойки, 85

Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации  
разъясняет, что в общественных зданиях высотой менее 10 этажей в общих коридорах,  
имеющих естественное освещение (световые проемы в торцах коридора и световые  
карманы), не требуется предусматривать дымоудаление.

При определении допустимой длины коридора и расстояний между световыми  
карманами в этом случае можно руководствоваться требованиями п.1.3 СНиП 2.08.01-  
89 «Кирпичные здания» (аналогичное требование было в ранее действовавшем СНиП  
2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения»).

Заместитель начальника  
Управления технормирования

Н.Н. Поляков