



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46  
Телеграф: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

Директору  
ОАО «НИЦ «Строительство»

И.И. Ведякову

2-я Институтская ул., д. 6,  
г. Москва, 109428

20 ФЕВ 2014 № 19-1-12-696

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение по вопросу разъяснения отдельных положений Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и нормативных документов по пожарной безопасности рассмотрено и сообщается следующее.

В соответствии с ч. 4 ст. 53 Технического регламента условия беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования к устройству путей эвакуации регламентированы сводом правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Одновременно сообщается, что в соответствии с ч. 1 ст. 6 Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. При этом проведение дополнительных расчетных обоснований не требуется.

Заместитель главного государственного  
инспектора Российской Федерации  
по пожарному надзору –  
заместитель директора Департамента  
надзорной деятельности

С.П. Воронов