



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

ООО «Спектр безопасности»

Директору

А.К. Фетисову

ул. Бакинская, д. 24, 2 этаж,
г. Калининград, 236006

15.09.2014 № 4346-13-2-02

На № 29 от 12.09.2014 г.

В порядке ответа на вопрос, изложенный в Вашем письме, сообщаем следующее.

Под частью здания в п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 понимается выступающая доля целого здания.

Понятия «часть подвала», «часть здания» и др. используется в практике противопожарного нормирования около 30 лет – см. п.п. 2.3, 3.11 СНИП 2.01.02-89* «Противопожарные нормы».

При этом термин «часть» имеет общий смысл и не предполагает дополнительных противопожарных требований.

Заместитель начальника института –
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов