



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vnipo@mail.ru](mailto:vnipo@mail.ru); <http://www.vnipo.ru>

16.07.2014 № 3204ап-13-4-03  
На № 181/07 от 03.07.2014

Директору  
ООО «Объединение безопасность»  
М.Д. Пинчуку

e-mail: [pojdepo@bk.ru](mailto:pojdepo@bk.ru)

О разъяснении требований  
нормативных документов

На Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с требованиями п. 11 таблицы А.2 приложения А СП 5.13130.2009 в здании, подлежащем защите АУПТ в целом, пространство за подвесным потолком, выполненным из материалов группы горючести Г1, при расстоянии более 0,4 м от подвесного потолка до перекрытия, при объеме горючей массы кабельной продукции типа НГ менее 1,5 л на метр кабельной линии и при отсутствии другой пожарной нагрузки за подвесным потолком, защищать АУПТ и АУПС не требуется.

Заместитель начальника института  
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов