



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

01.12.2014 № 5595 зп - 13-4-03 Техническому директору  
На № 791 от 27.10.2014 г. ООО «Колос-проект»  
Ю.Б. Савченко

О разъяснении требований  
нормативных документов

email: [kolosproect@mail.ru](mailto:kolosproect@mail.ru)

Специалисты института считают, что в производственных зданиях комбикормовых заводов класса Ф5 допускается предусматривать лестничные клетки типа Н2 при условии выполнения дополнительных требований, предъявляемых к таким лестничным клеткам нормативными документами по пожарной безопасности (постоянный подпор воздуха и т.д.).

Выполнение лестниц из монолитного железобетона вместо лестниц из сборного железобетона представляется возможным при условии выполнения требований нормативных документов, предъявляемых к лестницам (пределам огнестойкости конструктивных элементов и т.п.)

Заместитель начальника института-  
начальник научно-исследовательского центра

И.П. Хасанов