
**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

С В О Д П Р А В И Л СП 232.1311500.2015

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ПРЕДПРИЯТИЙ

Общие требования

Издание официальное

**Москва
2015**

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки сводов правил — постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил».

Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности к составу сил и средств подразделений пожарной охраны, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Сведения о своде правил

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 3 июля 2015 г. № 341

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 14 июля 2015 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© МЧС России, 2015
© Оформление. ФГБУ ВНИИПО
МЧС России, 2015

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения МЧС России

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Общие требования	2
5 Методика определения численности пожарной охраны предприятия для организации и осуществления профилактики пожаров	2
6 Методика определения численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия для организации и осуществления тушения пожаров	6
7 Методика определения общей численности пожарной охраны предприятия и ее структура	10
Приложение А (рекомендуемое) Информационные и справочные данные для проведения расчетов численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия	12
Приложение Б (рекомендуемое) Номограммы определения характеристик и параметров по расчетам численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия	14
Библиография	23

С В О Д П Р А В И Л

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ПРЕДПРИЯТИЙ

Общие требования

Fire service companies. General requirements

Дата введения — 2015-07-13

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к определению численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия, созданной в целях организации и осуществления профилактики пожаров и (или) их тушения.

1.2 Настоящий свод правил применяется при определении численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия независимо от вида пожарной охраны.

1.3 Настоящий свод правил распространяется на производственные объекты, на которых размещаются подразделения пожарной охраны в соответствии со статьей 97 Федерального закона [1].

1.4 Настоящий свод правил не распространяется на объекты специального назначения, в том числе объекты военного назначения, организации по производству, переработке, хранению радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объекты уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземные космические объекты и стартовые комплексы, горные выработки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ Р 53247-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения.

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться заменным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 подразделения пожарной охраны: Подразделения различных видов пожарной охраны, принимающие непосредственное участие в профилактике пожаров и (или) их тушении на предприятиях, а также проведении аварийно-спасательных работ (далее – тушение пожаров);

3.2 личный состав пожарной охраны: Сотрудники и (или) работники, выполняющие задачи пожарной охраны.

3.3 профилактический состав: Личный состав пожарной охраны, деятельность которого направлена на предупреждение пожаров и создание условий для их успешного тушения;

3.4 пожарно-профилактическая работа: Функция подразделения пожарной охраны, состоящая в деятельности личного состава, направленной на предупреждение пожаров и создание условий для их успешного тушения.

3.5 оперативный состав: Личный состав подразделения пожарной охраны, деятельность которого направлена на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

3.6 профилактика пожаров: Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

3.7 группа обеспечения деятельности: Личный состав пожарной охраны, обеспечивающий работоспособность технических средств, техники и средств связи.

3.8 группа профилактики: Личный состав пожарной охраны, производящий пожарно-профилактическую работу.

3.9 группа пожаротушения: Личный состав пожарной охраны, необходимый для тушения пожаров на объектах предприятия.

4 Общие требования

4.1 Пожарная охрана в обязательном порядке создается на предприятиях в соответствии со статьей 97 Федерального закона [1].

4.2 Тип и количество пожарных автомобилей подразделений пожарной охраны на предприятиях определяются с учетом привлекаемых для тушения пожара сил и средств гарнизона пожарной охраны поселения или городского округа.

4.3 Допускается создание одного подразделения пожарной охраны по защите от пожаров объектов нескольких предприятий. При этом численность профилактического состава определяется с учетом пожарной опасности объектов каждого предприятия, а численность дежурных смен группы пожаротушения по наиболее пожароопасному объекту и при условии возникновения единовременно только одного пожара на защищаемых предприятиях.

4.4 Места дислокации подразделений пожарной охраны производственных объектов определяются в соответствии с требованиями СП 11.13130.

4.5 Подразделения пожарной охраны оснащаются пожарными автомобилями по ГОСТ Р 53247, исходя из специфики производственных объектов, требуемого расхода воды на наружное пожаротушение, однородности средств пожаротушения, а также с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности хранящихся и обращающихся на производственных объектах веществ и материалов.

5 Методика определения численности пожарной охраны предприятия для организации и осуществления профилактики пожаров

5.1 Рассчитывают площадь помещений предприятия, обслуживаемых при осуществлении пожарно-профилактической работы ($S_{\text{пом}}$), м², по формуле

$$S_{\text{пом}} = S_{\text{зас}} + \sum_{j=1}^{N_{\text{м}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{пом}}-1} S_{ij} - S_{\text{в.пом}}, \quad (1)$$

где $S_{зас}$ — площадь застройки предприятия в плане с учетом площади открытых технологических установок в пределах защитных стенок, отбортовок и обвалований, м²;
 $N_{зд}$ — количество всех зданий предприятия;
 $N_{этj}$ — количество этажей j -го здания (включая подвальные этажи), за исключением первого этажа;
 S_{ij} — площадь помещений i -го этажа j -го здания, м²;
 $S_{н.пом}$ — площадь помещений, не обслуживаемая при осуществлении пожарно-профилактической работы, м².

5.2 Рассчитывают площадь территории предприятия, свободной от застройки ($S_{тер}$), м², по формуле

$$S_{тер} = S_{пред} - S_{зас} - S_{н.тер}, \quad (2)$$

где $S_{пред}$ — площадь территории предприятия, м²;

$S_{зас}$ — площадь застройки предприятия в плане с учетом площади открытых технологических установок, м²;

$S_{н.тер}$ — площадь территории предприятия, не обслуживаемая при осуществлении пожарно-профилактической работы, м².

5.3 Рассчитывают время, затрачиваемое профилактическим составом на осмотр помещений и территории предприятия, по формулам:

а) время, затрачиваемое на осмотр помещений предприятия $t_{пом}$, мин

$$t_{пом} = \frac{t_m S_{пом}}{S_1}; \quad (3)$$

б) время, затрачиваемое на осмотр территории предприятия $t_{тер}$, мин

$$t_{тер} = \frac{t_m S_{тер}}{S_2}, \quad (4)$$

где t_m — среднее время, за которое человек проходит расстояние 1 м (рекомендуется принимать $t_m = 0,015$ мин);

S_1 — площадь сектора визуального осмотра пространства человеком внутри помещения (рекомендуется принимать $S_1 = 10$ м²);

S_2 — площадь сектора визуального осмотра пространства человеком на открытом пространстве (рекомендуется принимать $S_2 = 100$ м²).

5.4 Рассчитывают общую площадь контролируемых зданий, помещений, складов, технологических установок по их типам (S_k), м², по формуле

$$S_k = \sum_{i=1}^{m_k} S_{ik}, \quad (5)$$

где S_{ik} — площадь i -го этажа, антресоли, технологических площадок наружных установок и т. д. контролируемого здания, помещения, склада, установки k -го типа, м².

5.5 Рассчитывают фактический объем информации, которую необходимо собрать для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, складах, установках ($V_{ПБ}$), по формуле

$$V_{ПБ} = \frac{\sum_{k=1}^{N_{ПБ}} S_k q_{ПБk} P_{ПБk} \sum_{k=1}^N m_{ПБk}}{\sum_{k=1}^N S_k}, \quad (6)$$

- где q_{pk} — число контролируемых признаков для зданий, помещений, складов, установок k -го типа (определяется согласно таблице А.1 приложения А к настоящему своду правил; если данные в таблице отсутствуют, то число контролируемых признаков определяют самостоятельно в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности);
 P_{pk} — частота проверки выполнения требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, складах, установках k -го типа, единица в смену (P_{pk} рекомендуется принимать равной не менее 1 единицы в смену);
 m_{pk} — количество помещений k -го типа (суммирование осуществляется по всем типам помещений).

Допускается уменьшать на 50 % частоту проверки на объектах организации, оборудованных системами противопожарной защиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

5.6 Рассчитывают фактический объем информации, которую необходимо собрать для контроля за огневыми и другими пожароопасными работами (V_{OP}), по формуле

$$V_{OP} = \sum_{i=1}^{N_{OP}} m_{OPk} q_{OPk} P_{OPk}, \quad (7)$$

- где m_{OPk} — количество огневых и других пожароопасных работ k -го типа, проводимых на предприятии в смену (суммирование ведется по всем типам работ);
 q_{OPk} — число контролируемых признаков (требований пожарной безопасности) для огневых и других пожароопасных работ k -го вида (определяется согласно таблице А.2 приложения А к настоящему своду правил);
 P_{OPk} — частота контроля для огневых и других пожароопасных работ k -го вида (принимается равной 2 единицы на одну работу — контроль проводится в начале и конце работы).

5.7 Рассчитывают фактический объем информации, которую необходимо собрать для контроля за помещениями, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики (V_A), по формуле

$$V_A = \sum_{k=1}^{N_A} m_{Ak} q_{Ak} P_{Ak}, \quad (8)$$

- где m_{Ak} — количество помещений, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики k -го типа;
 q_{Ak} — число контролируемых признаков (требований пожарной безопасности) для помещений, где размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики k -го вида (определяется согласно таблице А.3 приложения А к настоящему своду правил);
 P_{Ak} — частота контроля признаков для помещений, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики k -го вида (P_{Ak} рекомендуется принимать равной 1 единице в смену).

5.8 Рассчитывают фактический объем информации, которую необходимо собрать для контроля за территорией предприятия (V_T), по формуле

$$V_T = q_{terp} P_{terp}, \quad (9)$$

- где q_{terp} — число контролируемых признаков (требований пожарной безопасности) для территории предприятия (определяется согласно таблице А.4 приложения А к настоящему своду правил); если данные в таблице отсутствуют, то число контролируемых признаков определяют самостоятельно в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности);
 P_{terp} — частота контроля соответствующих признаков на территории предприятия, единица в смену (P_{terp} рекомендуется принимать равной не менее 1 единицы в смену).

Допускается уменьшать частоту контроля на 50 % на объектах организации, оборудованных автоматическими установками пожаротушения, пожарной сигнализации и системами удаленного

наблюдения и диагностики (видеонаблюдение, вибро-термомониторинг, контроль иных параметров технологических процессов).

5.9 Рассчитывают общее количество зданий, помещений, складов, установок, для которых осуществляется контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении пожарно-профилактической работы ($M_{ПБ}$), по формуле

$$M_{ПБ} = \sum_{k=1}^{N_{ПБ}} m_{ПБk}, \quad (10)$$

где $m_{ПБk}$ — количество помещений k -го типа (суммирование осуществляется по всем типам помещений).

5.10 Рассчитывают минимальный объем информации, которую необходимо собрать для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на этих объектах ($V_{minПБ}$), по формуле

$$V_{minПБ} = 12M_{ПБ}. \quad (11)$$

5.11 Рассчитывают общее количество огневых и других пожароопасных работ, проводимых на предприятии в смену (M_{OP}), по формуле

$$M_{OP} = \sum_{k=1}^{N_{OP}} m_{OPk}, \quad (12)$$

где m_{OPk} — количество огневых и других пожароопасных работ k -го типа, проводимых на предприятии в смену, суммирование ведется по всем типам работ.

5.12 Рассчитывают минимальный объем информации, которую необходимо собрать для контроля за огневыми и другими пожароопасными работами (V_{minOP}), по формуле

$$V_{minOP} = 34M_{OP}. \quad (13)$$

5.13 Рассчитывают общее количество помещений, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики (M_A), по формуле

$$M_A = \sum_{i=k}^{N_A} m_{Ak}, \quad (14)$$

где m_{Ak} — количество помещений, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики k -го типа (суммирование ведется по всем типам помещений).

5.14 Рассчитывают минимальный объем информации, которую необходимо собрать для контроля за помещениями, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики (V_{minA}), по формуле

$$V_{minA} = 8M_A. \quad (15)$$

5.15 Рассчитывают коэффициент сложности выполнения пожарно-профилактической работы по формулам:

а) для зданий, помещений, складов, установок предприятия, огневых и других пожароопасных работ, помещений, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики ($K_{пом}$), по формуле

$$K_{пом} = \frac{1}{M_{ПБ} + M_{OP} + M_A} \left(M_{ПБ} \frac{V_{ПБ}}{V_{minПБ}} + M_{OP} \frac{V_{OP}}{V_{minOP}} + M_A \frac{V_A}{V_{minA}} \right); \quad (16)$$

б) для территории предприятия ($K_{тер}$) по формуле

$$K_{тер} = \frac{V_T}{V_{minT}}, \quad (17)$$

где V_{minT} — минимальный объем информации, которую необходимо собрать для контроля за территорией предприятия (допускается принимать равным 34).

5.16 Рассчитывают нормативные затраты времени на выполнение пожарно-профилактической работы ($t_{\text{ППР}}$) мин., по формуле

$$t_{\text{ППР}} = K_{\text{док}} (K_{\text{пом}} t_{\text{пом}} + K_{\text{тер}} t_{\text{тер}}), \quad (18)$$

где $K_{\text{док}}$ — коэффициент, учитывающий затраты рабочего времени на работу с документацией, проведение инструктажа смены, непроизводительные затраты времени (рекомендуется принимать $K_{\text{док}} = 1,15$).

5.17 Рассчитывают необходимую численность личного состава пожарной охраны для выполнения пожарно-профилактической работы для k -й смены:

$$N_k = \left[K_{\text{смк}} P_{\text{смк}} \frac{t_{\text{ППР}}}{t_{\text{смк}}} \right], \quad (19)$$

где значение в скобках [] округляется до ближайшего целого числа в большую сторону;

$P_{\text{смк}}$ — доля мощностей предприятия, задействованная в k -ю смену;

$K_{\text{смк}}$ — коэффициент сменности, зависящий от графика работы предприятия.

5.18 В случае, если смены работы личного состава пожарной охраны, выполняющего пожарно-профилактическую работу, совпадают с временем работы предприятия, то коэффициент сменности ($K_{\text{смк}}$) определяется по формуле

$$K_{\text{смк}} = \frac{T_{\text{предк}}}{T_{\text{профк}}}, \quad (20)$$

где $T_{\text{предк}}$ — время работы предприятия в k -ю смену (часов в неделю);

$T_{\text{профк}}$ — время работы личного состава пожарной охраны, выполняющего пожарно-профилактическую работу в k -ю смену (часов в неделю).

5.19 При суточном графике работы личного состава пожарной охраны, выполняющего пожарно-профилактическую работу, принимается $P_{\text{смк}} = 1$, $K_{\text{смк}} = 1$, а количество смен ($N_{\text{см}}$) определяется по формуле

$$N_{\text{см}} = \frac{T_{\text{раб}} + T_{\text{отд}}}{T_{\text{раб}}}, \quad (21)$$

где $T_{\text{раб}}$ — время работы личного состава пожарной охраны, выполняющего пожарно-профилактическую работу (часов);

$T_{\text{отд}}$ — время отдыха между сменами (часов).

5.20 Рассчитывают общую численность личного состава пожарной охраны, необходимого для выполнения пожарно-профилактической работы ($N_{\text{ЛС}}$), по формуле

$$N_{\text{ЛС}} = \left[K_{\text{рез}} \sum_{k=1}^{N_{\text{см}}} N_k \right], \quad (22)$$

где значение в скобках [] округляется до ближайшего целого числа в большую сторону;

$K_{\text{рез}}$ — коэффициент резерва численности, учитывающий необходимость подмены сотрудников пожарной охраны на период отпусков, командировок и болезней (рекомендуется принимать $K_{\text{рез}} = 1,1$, $K_{\text{рез}} = 1,3$ для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей).

6 Методика определения численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия для организации и осуществления тушения пожаров

6.1 Выбирают наиболее пожароопасный объект на территории предприятия, характеризующийся наибольшей возможной площадью пожара и наиболее высокой скоростью распространения пламени, и схему развития пожара в соответствии с пожарной нагрузкой, характерной для выбранного объекта.

6.2 Выбирают скорость следования пожарных автомобилей к месту предполагаемого пожара ($v_{\text{сп}}$), км/ч, в зависимости от типа дорожного покрытия. В качестве скорости следования рекомендуется использовать следующие значения:

- для твердого покрытия 50 км/ч;
- для щебеночно-гравийного покрытия 40 км/ч;
- для грунтового покрытия 30 км/ч.

При наличии на маршруте следования нескольких типов покрытия дороги скорость следования рекомендуется принимать 40 км/ч.

6.3 Рассчитывают время следования подразделения пожарной охраны от места получения сообщения о пожаре (от пожарного депо) до места пожара ($t_{\text{сп}}$), мин, по формуле

$$t_{\text{сп}} = \frac{60l}{v_{\text{сп}}}, \quad (23)$$

где l — расстояние по дорожной сети от места дислокации подразделения пожарной охраны (пожарного депо) до объекта предполагаемого пожара, км.

Значение времени следования ($t_{\text{сп}}$) может быть определено с использованием номограммы, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б к настоящему своду правил.

6.4 Рассчитывают время начала эффективных действий по тушению пожара (интервал времени от момента возникновения пожара до момента подачи огнетушащего вещества в очаг пожара, $t_{\text{нач}}$), мин, по формуле

$$t_{\text{нач}} = t_{\text{об}} + t_c + t_{\text{об}} + t_{\text{сп}} + t_p, \quad (24)$$

где $t_{\text{об}}$ — время с момента возникновения пожара до момента его обнаружения, мин;

t_c — время с момента обнаружения пожара до момента сообщения о нем в пожарную охрану, мин;

$t_{\text{об}}$ — время сбора личного состава по тревоге, мин;

t_p — время с момента прибытия на пожар до момента подачи первого ствола в очаг пожара (время развертывания сил и средств), мин.

6.5 К моменту начала эффективных действий по тушению пожара рассчитывают площадь пожара ($S_{\text{пож}}$), м², в соответствии с выбранной схемой развития пожара по следующим формулам:

а) при круговом распространении пламени по поверхности твердых веществ и материалов ($S_{\text{пож}}$), м²

$$S_{\text{пож}} = \pi(v_{\text{л}} t_{\text{нач}})^2, \quad (25)$$

где $v_{\text{л}}$ — линейная скорость распространения пламени, м/мин.

Площадь пожара может быть определена с использованием номограмм, приведенных на рисунках Б.2, Б.3 приложения Б к настоящему своду правил;

б) при горении твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной ($S_{\text{пож}}$), м²

$$S_{\text{пож}} = a n v_{\text{л}} t_{\text{нач}}, \quad (26)$$

где a — ширина горящей полосы материала, м;

n — число направлений распространения пламени.

Площадь пожара может быть определена с использованием номограммы, приведенной на рисунке Б.4 приложения Б к настоящему своду правил;

в) при горении свободно растекающихся легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов ($S_{\text{пож}}$), м²

$$S_{\text{пож}} = \frac{\rho g}{\psi} \left[1 - \exp \left(- \frac{\psi t_{\text{нач}}}{\rho h} \right) \right], \quad (27)$$

где значение в скобках [] округляется до ближайшего целого числа в большую сторону;

ρ — плотность жидкости, кг/м³;

g — расход жидкости, вытекающей из поврежденного аппарата, м³/мин;

ψ — массовая скорость выгорания горючего вещества, кг/(м² · мин);

h — толщина слоя растекающейся жидкости на полу, м.

Площадь пожара может быть определена с использованием номограмм, приведенных на рисунках Б.5, Б.6 приложения Б к настоящему своду правил;

г) при горении растекающихся ЛВЖ и ГЖ из магистральной линии насоса на неограниченную поверхность ($S_{\text{пож}}$), м²

$$S_{\text{пож}} = f_p V, \quad (28)$$

где f_p — коэффициент разлияния (при отсутствии данных допускается принимать равным 20 м⁻¹ при проливе на грунтовое покрытие, 150 м⁻¹ при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие), м⁻¹;

V — объем жидкости, поступившей в окружающее пространство из магистральной линии насоса, м³:

$$V = \frac{G_n}{3600} t_{\text{зак}}, \quad (29)$$

где G_n — производительность насоса, м³/ч;

$t_{\text{зак}}$ — расчетное время отключения трубопровода, с.

Площадь пожара может быть определена с использованием номограммы, приведенной на рисунке Б.7 приложения Б к настоящему своду правил;

д) при схеме развития пожара, при которой горение охватывает всю возможную площадь помещения, секции, поверхности резервуара и т. д. до прибытия подразделений пожарной охраны и дальнейшее увеличение площади пожара невозможно из-за ограждающих конструкций или обвалования, площадь пожара принимается равной площади, где происходит горение.

6.6 Рассчитывают требуемый расход огнетушащего вещества для тушения пожара при использовании в качестве огнетушащего вещества воды или раствора пенообразователя ($Q_{\text{тр}}$), л/с, по формуле

$$Q_{\text{тр}} = S_{\text{пож}} J_{\text{тр}}, \quad (30)$$

где $J_{\text{тр}}$ — требуемая интенсивность подачи огнетушащего вещества, л/(м² · с).

Требуемый расход огнетушащего вещества может быть определен с использованием номограмм, приведенных на рисунках Б.8, Б.9 приложения Б к настоящему своду правил.

6.7 Рассчитывают количество стволов, необходимых для тушения пожара и защиты от возгорания смежных или соседних помещений или строений ($N_{\text{ст}}$), по формуле

$$N_{\text{ст}} = (Q_{\text{тр}} + Q_3)/q_{\text{ст}}, \quad (31)$$

где Q_3 — требуемый расход огнетушащего вещества для защиты смежных помещений, строений, технологических установок и т. д., л/с;

$q_{\text{ст}}$ — расход воды или раствора пенообразователя через ствол, л/с.

Если для тушения пожара и защиты смежных помещений, строений и т. д. используется вода, а также раствор пенообразователя и (или) стволы с разным расходом, то определение требуемого количества стволов производится последовательно.

6.8 Рассчитывают численность личного состава пожарной охраны, занятого на проведении различных видов боевых действий ($N_{\text{ЛСТ}}$), по формуле

$$N_{\text{ЛСТ}} = k N_{\text{ст}}, \quad (32)$$

где k — количество пожарных, занятых на работе со стволами, чел.;

$N_{\text{ст}}$ — количество стволов, необходимых для тушения пожара и защиты смежных помещений или строений.

Количество пожарных (чел.), занятых на работе со стволами, определяется по выражению:

$$k = \begin{cases} 2, \text{ без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания} \\ \text{(далее — СИЗОД)} \\ \text{от 4 до 6, с использованием СИЗОД.} \end{cases} \quad (33)$$

Если тушение пожара и защиту смежных помещений, строений и т. д. проводят совместно звенями газодымозащитной службы (далее — ГДЗС) и отделениями без использования СИЗОД, то определение численности личного состава производится последовательно.

6.9 Рассчитывают количество пожарных автомобилей, необходимых для тушения пожаров на предприятии при использовании в качестве огнетушащего вещества воды или раствора пенообразователя, по сумме расходов огнетушащего вещества на тушение пожара и защиту от возгорания смежных или соседних помещений или строений ($N_{\text{ПА}}$) по формуле

$$N_{\text{ПА}} = \left[\frac{\sum_{\text{стк}} N_{\text{стк}} q_{\text{стк}}}{0,8 Q_{\text{п}}} \right], \quad (34)$$

где значение в скобках [] округляется до ближайшего целого числа в большую сторону;

$Q_{\text{п}}$ — производительность пожарного насоса, установленного на пожарный автомобиль, л/с.

6.10 Если для тушения пожара не допускается использовать в качестве огнетушащего вещества воду или раствор пенообразователя, а также необходимо использовать дополнительно пожарные автомобили порошкового тушения, то необходимо производить расчеты по формулам, указанным в 6.11—6.13 к настоящему своду правил.

6.11 Рассчитывают тепловую мощность очага пожара (W), кВт, по формулам:

а) для очагов пожаров классов А и В

$$W_{\text{A,B}} = Q_{\text{п}} \psi S_{\text{пож}} \eta; \quad (35)$$

б) для очагов пожаров класса С

$$W_{\text{C}} = Q_{\text{п}} V_{\text{г}} \rho_{\text{г}} \eta; \quad (36)$$

где $Q_{\text{п}}$ — низшая рабочая теплота сгорания горючего материала, кДж/кг;

η — коэффициент полноты сгорания (допускается принимать 0,85 для твердых веществ и 0,9 для жидкостей и газов);

$V_{\text{г}}$ — объемный расход газа (для пожара класса С), м³/с;

$\rho_{\text{г}}$ — плотность газа (для пожара класса С), кг/м³.

6.12 Рассчитывают нормативный расход огнетушащего порошкового состава на тушение пожара ($I_{\text{норм}}$), кг/с, по формуле

$$I_{\text{норм}} = \kappa \varepsilon_i W_i, \quad (37)$$

где ε_i — огнетушащая эффективность порошка при тушении пожаров классов А, В, С, кг/(с · кВт);

κ — коэффициент, учитывающий увеличение расхода порошка при турбулентном режиме горения (допускается принимать $\kappa = 1,25$).

6.13 Рассчитывают количество пожарных автомобилей, необходимых для тушения пожаров на объектах предприятия при использовании автомобилей порошкового пожаротушения ($N_{\text{АП}}$), по формуле

$$N_{\text{АП}} = \left[\frac{I_{\text{ворм}}}{I_{\text{ПА}}} \right], \quad (38)$$

где значение в скобках [] округляется до ближайшего целого числа в большую сторону;

$I_{\text{ПА}}$ — максимальный расход огнетушащего порошкового состава, который может подать в очаг пожара один пожарный автомобиль (берется из тактико-технических характеристик выбранного пожарного автомобиля порошкового тушения), кг/с.

6.14 Рассчитывают общую численность личного состава пожарной охраны, необходимого для тушения пожаров на объектах предприятия ($N_{\text{ЛС}}$), по формуле

$$N_{\text{ЛС}} = [K_{\text{рез}} (N_{\text{ЛСТ}} + N_{\text{ПА}} + N_{\text{ст}}) N_{\text{см}}], \quad (39)$$

где значение в скобках [] округляется до ближайшего целого числа в большую сторону;

$K_{рез}$ — в соответствии с формулой (22) пункта 5.20 настоящего свода правил;

$N_{см}$ — количество смен для личного состава пожарной охраны предприятия;

$N_{ст}$ — количество водителей основных пожарных автомобилей целевого применения, специальных пожарных автомобилей и вспомогательных пожарных автомобилей, а также личный состав пожарной охраны предприятия, работающий на этой технике.

7 Методика определения общей численности пожарной охраны предприятия и ее структура

7.1 Рассчитывают общую (итоговую) численность личного состава пожарной охраны предприятия ($N_{ИЛС}$) по формуле

$$N_{ИЛС} = N_{проф} + N_{опер} + N_{од}, \quad (40)$$

где $N_{проф}$ — численность личного состава пожарной охраны, необходимая для выполнения пожарно-профилактической работы на предприятии;

$N_{опер}$ — численность личного состава пожарной охраны, необходимая для тушения пожаров на объектах предприятия;

$N_{од}$ — численность группы обеспечения деятельности, определяемая по решению собственников или лиц, уполномоченных на управление предприятием.

Рекомендуемая организационная структура пожарной охраны предприятия приведена на рисунке 1.



Рисунок 1 — Рекомендуемая организационная структура пожарной охраны предприятия

7.2 При численности личного состава пожарной охраны предприятия, необходимой для организации и осуществления профилактики пожаров, 8 и более человек вводится должность заместителя начальника (руководителя) пожарной охраны по предупреждению пожаров.

7.3 Для наблюдения за противопожарным состоянием объектов предприятий в ночное время допускается использование не более 30 % численности личного состава пожарной охраны, осуществляющего дежурство на пожарных автомобилях.

7.4 При численности личного состава пожарной охраны предприятия, необходимой для тушения пожаров, 8 и более человек вводится должность заместителя начальника (руководителя) пожарной охраны по тушению пожаров.

7.5 При численности обслуживающего персонала пожарной охраны предприятия 8 и более человек вводится должность заместителя начальника (руководителя) пожарной охраны по обеспечению деятельности.

7.6 В состав численности личного состава пожарной охраны предприятия для координации действий по тушению пожара необходимо включать диспетчеров в количестве 1 человек в смену, а также сотрудника, взаимодействующего со службами жизнеобеспечения предприятия.

7.7 При численности личного состава подразделения пожарной охраны, необходимой для тушения пожаров, 2 и более человек, один из них является старшим смены (не считая водителя). При наличии 2 отделений и более в подразделении пожарной охраны вводят должность начальника караула.

7.8 В состав численности личного состава пожарной охраны, необходимой для тушения пожаров на предприятии, по решению собственника объекта может вводиться должность подменных водителей из расчета 1 водитель на 4 штатных водителя.

**Приложение А
(рекомендуемое)**

**Информационные и справочные данные для проведения расчетов численности
и технической оснащенности пожарной охраны предприятия**

Т а б л и ц а А.1 — Число признаков контроля для зданий, помещений, складов, установок

Наименование групп объектов	Число контролируемых признаков q_i
Коридоры	10
Лестницы	10
Подвальные помещения	9
Помещения, связанные с применением ЛВЖ, ГЖ и горючих газов	10
Кладовые ЛВЖ и ГЖ	10
Склады красок, лаков и растворителей	11
Производственно-технологические помещения	16
Открытые технологические установки	15
Электротехнические помещения	13
Кабельные помещения	10
Материальные склады, кладовые	13
Венткамеры	10
Цехи, участки и установки окраски, обезжиривания и мойки	13
Лаборатории	14
Вычислительные центры	14
Архивы	11
Зоны стоянки автотранспорта	14
Зоны обслуживания и ремонта автотранспорта	11
Деревообрабатывающие цехи, участки	12
Склады ЛВЖ и ГЖ (резервуарный парк)	16
Склады химических веществ	15
Склады горючих газов	15
Служебные помещения	9
Сварочные посты	11

Таблица А.2 — Значения контролируемых признаков для огневых и других пожароопасных работ

Наименование групп помещений	Число контролируемых признаков q_{op}
Газосварочные работы	32
Электросварочные	46
Резка металла бензинокеросиновыми агрегатами	30
Паяльные	32
Варка битума и смол	30
Окрасочные работы	35
Механическая обработка металла с выделением искр	30

Т а б л и ц а А.3 — Значения контролируемых признаков за помещениями, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики

Наименование групп помещений	Число контролируемых признаков q_A
Диспетчерский пункт систем автоматической пожарной сигнализации	6
Диспетчерский пункт систем водяного, пенного и порошкового тушения	6
Помещения узлов управления систем водяного, пенного и порошкового тушения	4
Помещения насосных станций пожаротушения	12
Станции систем газового и аэрозольного пожаротушения	12

Т а б л и ц а А.4 — Значения контролируемых признаков для территории защищаемых объектов

Тип объекта (отрасль производства)	Число контролируемых признаков q_{ter}
Машиностроение	27
Металлургия	35
Химическая промышленность	38
Нефтеперерабатывающая, газоперерабатывающая промышленность	46
Добыча и транспортировка нефти и газа	42
Горнодобывающая промышленность	34
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность	25
Электроэнергетика	33
Административно-офисные здания	22

Приложение Б
(рекомендуемое)

Номограммы определения характеристик и параметров по расчетам численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия




Рисунок Б.1 — Номограмма для определения времени следования подразделения пожарной охраны к месту вызова

Порядок определения $t_{\text{сл}}$ показан стрелками. Сначала на горизонтальной оси определяется точка, соответствующая расстоянию L . Из этой точки проводится вертикально вверх отрезок до пересечения с прямой, соответствующей значению $v_{\text{сл}}$. Если значение $v_{\text{сл}}$ лежит между величинами, представленными на номограмме, используется линейная интерполяция. Затем из точки пересечения проводится отрезок в горизонтальном направлении. Координата точки пересечения данного отрезка и вертикальной оси является искомым значением времени $t_{\text{сл}}$.




Рисунок Б.2 — Номограмма для определения площади пожара
в случае кругового распространения пламени
по поверхности твердых веществ и материалов

Порядок определения $S_{\text{пож}}$ при заданных значениях v_l и $t_{\text{нач}}$ показан стрелками.




Рисунок Б.3 — Номограмма для определения площади пожара
в случае кругового распространения пламени
по поверхности твердых веществ и материалов

Порядок определения $S_{\text{пож}}$ при заданных значениях v_d и $t_{\text{пож}}$ показан стрелками.




Рисунок Б.4 — Номограмма для определения площади пожара
в случае горения твердых веществ и материалов на площади
в виде полосы с постоянной шириной

На номограмме рассмотрен случай, когда число направлений распространения пламени (n) = 1. Для других случаев полученный результат следует умножить на n .

Порядок определения $S_{\text{пож}}$ показан стрелками. Сначала на горизонтальной оси определяется точка, соответствующая времени $t_{\text{пож}}$. Из этой точки проводится отрезок вверх до пересечения с прямой, соответствующей значению скорости v_d . Если значение v_d лежит между величинами, отображенными на номограмме, используется линейная интерполяция. Затем из точки пересечения проводится отрезок влево до пересечения с прямой, соответствующей значению ширины a . Из точки пересечения проводится отрезок вниз. Координата точки пересечения данного отрезка и горизонтальной оси является искомым значением площади пожара $S_{\text{пож}}$.




Рисунок Б.5 — Номограмма для определения площади пожара
в случае горения свободно растекающихся ЛВЖ и ГЖ,
а также расплавов твердых горючих материалов

По номограмме определяется значение функции $f(x) = 1 - \exp(-x)$. На горизонтальной оси определяется точка, соответствующая времени $t_{\text{наг}}$. Из этой точки проводится отрезок вниз до пересечения с прямой, соответствующей значению массовой скорости выгорания Ψ . Затем из точки пересечения проводится отрезок влево до пересечения с прямой, соответствующей значению толщины слоя жидкости h . Затем проводится отрезок вниз до пересечения с прямой, соответствующей значению толщины плотности ρ . Из точки пересечения проводится отрезок вправо до пересечения с графиком функции $f(x)$. Проекция точки пересечения на горизонтальную ось будет искомым значением функции $f(x)$.




Рисунок Б.6 — Номограмма для определения площади пожара в случае горения свободно растекающихся ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов

По номограмме определяется величина площади пожара. На горизонтальной оси определяется точка, соответствующая значению функции $f(x)$. Из этой точки проводится отрезок вниз до пересечения с прямой, соответствующей значению расхода жидкости g . Затем из точки пересечения проводится отрезок влево до пересечения с прямой, соответствующей значению плотности жидкости ρ . Затем проводится отрезок вниз до пересечения с прямой, соответствующей значению массовой скорости выгорания ψ . Проекция точки пересечения на вертикальную ось, расположенную справа, будет искомым значением площади пожара $S_{\text{пож}}$.




Рисунок Б.7 — Номограмма для определения площади пожара
в случае горения растекающихся ЛВЖ и ГЖ
из магистральной линии насоса на неограниченную поверхность

Порядок определения $S_{\text{пож}}$ показан стрелками. Сначала на горизонтальной оси определяется точка, соответствующая времени отключения трубопровода t . Из этой точки проводится отрезок вверх до пересечения с прямой, соответствующей значению производительности насоса G . Если значение G лежит между величинами, отображенными на номограмме, используется линейная интерполяция. Затем из точки пересечения проводится отрезок влево до пересечения с прямой, соответствующей значению коэффициента разлияния f_p . Из точки пересечения проводится отрезок вниз. Координата точки пересечения данного отрезка и горизонтальной оси является искомым значением площади пожара $S_{\text{пож}}$.




Рисунок Б.8 — Номограмма для определения расхода огнетушащего вещества

Порядок определения Q_{tp} показан стрелками.




Рисунок Б.9 — Номограмма для определения расхода огнетушащего вещества

Порядок определения Q_{tr} показан стрелками.

Библиография

- [1] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СП 232.1311500.2015

УДК 614.841.33:006.354

ОКС 13.220

Ключевые слова: пожарная опасность, оперативные подразделения пожарной охраны, пожарная охрана предприятий, пожарно-профилактический состав, объектовое подразделение пожарной охраны

Корректор *Е.Е. Архипова*
Технический редактор *М.Г. Завидская*

Подписано в печать 09.09.08.2015 г. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 3,25. Т. – 80 экз. Заказ № 41.

Типография ФГБУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская обл., 143903