



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3. Москва. 109012
Тел. 8(495)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телеграф: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

19.09.2014 № 19-2-4- 4496

На № _____ от _____

Региональные центры
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий

Главное управление
МЧС России по г. Москве

Главное управление
МЧС России по Республике Крым

Главное управление
МЧС России по г. Севастополю

Информационное письмо

о порядке применения отдельных требований Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты».

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям»

В настоящее время в адрес Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы МЧС России участились обращения от граждан и
юридических лиц по порядку применения отдельных требований Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (далее – Технический регламент) и СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям» (далее – СП 4.13130.2013), в части касающейся размещения крыщных
котельных.

В соответствии с ч. 2 ст. 78 Технического регламента для зданий,
сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной
безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны
быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику
обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.

Учитывая, что СП 4.13130.2013 не ограничивает размещение крышных котельных по высоте здания и содержит необходимый перечень требований пожарной безопасности к ним, разработка СТУ на данные объекты и согласование их размещения с органами федерального государственного пожарного надзора не требуется.

Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору – заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы



С.П. Воронов