



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
и жилищно-коммунальному хозяйству

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Й Ц Е Н Т Р  
ценообразования в строительстве  
и промышленности строительных  
материалов

119991, ГСП, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2  
тел.: (095) 930-12-31, факс: (095) 930-03-63

от 24.06.2007 № М-14/07

На № 05/06 от 05.06.2007г.

О применении норм Сборника  
ГЭСНп №3 «Системы вентиляции и  
кондиционирования воздуха»

Президенту НП  
«Межрегиональное  
содружество сметчиков»

Носенко И.Ю.

109012, г. Москва,  
ул. Барвиха, 14, офис 212

Уважаемый Игорь Юрьевич!

По поручению Управления строительных программ Росстроя  
(№1614/02 от 08.06.2007г.) ФГУ ФЦС подготовлено разъяснение по  
Вашему запросу о порядке применения норм Сборника ГЭСНп – 2001 №3  
«Системы вентиляции и кондиционирования воздуха».

При выполнении пусконаладочных работ по системам вентиляции и  
кондиционирования воздуха в зданиях различного назначения, включая  
здания и помещения офисного типа, необходимо использовать сметные  
нормы отдела 01 «Пусконаладочные работы по системам вентиляции и  
кондиционирования воздуха».

Что касается норм отдела 02 «Испытание и наладка систем  
вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические  
(технологические) требования к воздушной среде», то они предназначены  
для работ, которые не относятся к комплексу пусконаладочных работ и  
выполняются только на действующих предприятиях, зданиях,  
сооружениях по отдельному договору с заказчиком.

Нормы отдела 02 могут использоваться при проведении работ в  
зданиях различного назначения, в том числе офисного типа.

Зам. начальника  
ФГУ ФЦС

М.Ю. Матвеев