



МЧС России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: 346417 "Наука", Телефон: (495) 521-23-33. Тел/факс: (495) 529-82-52  
E-mail: vniipro@mail.ru  
<http://www.vniipro.ru>

-14. РХ ОД № 43/4.2/13799р  
На № 495 от 07.04.08 г.

Генеральному директору  
ЗАО НВП «Болид»  
И.А. Бабанову

г. Королев Московской обл.,  
ул. Пионерская, д. 4  
Факс: 777-4020

г О пожарных аналоговых извещателях -

В связи с положениями «Закона о Техническом Регулировании» (27.12.2006 г. № 184-ФЗ) внесение изменений и дополнений в нормативные документы, регламентирующие требования к техническим устройствам систем пожарной сигнализации и проектированию данных систем на объектах различного назначения, было не допустимо. В соответствии с изменениями, внесенные в данный закон от 01.05.2007 г. № 65-ФЗ, корректировка нормативных документов может быть легитимна.

Специалисты института считают, что применение адресно-аналоговых технических средств обнаружения пожара по сравнению с пороговыми, позволяет обеспечивать надежное обнаружение возгораний при значительном снижении вероятности ложной тревоги. В процессе корректирования нормативных документов в области проектирования систем пожарной автоматики, данный факт будет учтен.

В соответствии с выше сказанным, считаем допустимым осуществление формирования сигнала на запуск установок дымоудаления и оповещения (1-4 типов) при срабатывании одного адресно-анalogового пожарного извещателя типа ДИП-34А и С2000-ИП.

Ваши предложения по корректировке нормативных документов будут учтены в процессе проведения работ по внесению изменений в эти документы.

Начальник

Здор  
529 81 68

Н.Н. Копылов