



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мпр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: 346417 "Наука". Телефон: (095) 521-23-33. Телефакс: (095) 529-82-52  
E-mail: [fire@sci.vniipo.ru](mailto:fire@sci.vniipo.ru)  
<http://www.vniipo.ru>

8.07.2004 № 4322 1327  
№ №: 487 от 01.06.2004г.

Техническому директору  
ЗАО НВП «БОЛИД»  
И.А.Бабанову  
141070, Московская обл.,  
г. Королёв, ул. Пионерская, д.4

Приборы С2000-АСПТ и С2000-КПБ сертифицированы на соответствие  
требованиям НПБ 75-98 и соответствуют НПБ 77-98 в части требований к  
приборам управления, что позволяет применять их в системах пожарной  
автоматики для управления световыми и звуковыми оповещателями.

Начальник



Н.П.Копылов