



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телефон: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

10.07.07 № 19-2-2560

На № _____ от _____

Генеральному директору
ЗАО «ЮНИТЕСТ»

В.В. Овчинникову

ул. Земляной вал, д. 20, стр. 3
г. Москва, 105064

О применении извещателя ИП-212-90

Управление государственного пожарного надзора МЧС России, рассмотрев техническую документацию на извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП 212-90 «Один дома-2» с автоматическим контролем работоспособности, считает возможным применение одного такого извещателя в защищаемой зоне (помещении) при условии соблюдения требований п. 12.17, но при оборудовании автоматическими установками противопожарной защиты путей эвакуации количество извещателей необходимо принимать по п. 13.1, 13.3 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

При этом при установке в шлейфе пожарной сигнализации нескольких извещателей, не имеющих адреса, идентификация неисправного извещателя, в соответствии с подпунктом «в» п. 12.17, осуществляется в совокупности с требованиями п. 12.13 указанных норм, и производится точно так же, как идентификация сигнала о пожаре, т.е. с помощью идентификации на ПКП шлейфа сигнализации, в котором установлен извещатель, и оптической индикации извещателя.

Начальник Управления
государственного пожарного надзора –
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору

Ю.П. Ненашев