
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
55012—
2012

Энергетическая эффективность

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ

Показатели энергетической эффективности
и методы определения

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) на основе Директивы 2002/31/ЕС

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 039 «Энергосбережение, энергетическая эффективность, энергоменеджмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 сентября 2013 г. № 392-ст

4 Настоящий стандарт соответствует Директиве 2002/31/ЕС по выполнению Директивы 92/75/ЕЕС, касающейся маркировки этикеткой энергетической эффективности бытовых кондиционеров в части требований к классам и этикетке энергетической эффективности кондиционеров

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Классы энергетической эффективности	1
5 Этикетка энергетической эффективности кондиционера	3
6 Методы испытаний	4
Приложение А (обязательное) Маркировка	5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Энергетическая эффективность

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ

Показатели энергетической эффективности и методы определения

Energy efficiency. Air-conditioners for household purpose and similar. Indicators of energy efficiency and determination methods

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бытовые кондиционеры, работающие от электрической сети системы электроснабжения общего назначения (далее — кондиционеры).

Настоящий стандарт не распространяется на кондиционеры:

- работающие от других источников энергии;
- с паро- и водоводяным тепловым насосом;
- с холодопроизводительностью более 12 кВт.

Стандарт устанавливает классы энергетической эффективности кондиционеров, расчет индекса экономичности энергопотребления и содержание этикетки энергетической эффективности, прилагаемой к каждому кондиционеру.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на стандарт EN 14511-3:2007 Кондиционеры, агрегатированные охладители жидкости и тепловые насосы с компрессорами и электроприводом для отопления и охлаждения помещений. Часть 3. Методы испытаний.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями по ГОСТ 26963 и ГОСТ Р ЕН 14511-1.

4 Классы энергетической эффективности

Класс энергетической эффективности кондиционеров, работающих в режиме воздушного охлаждения, устанавливают в соответствии с таблицами 1—3.

Индекс экономичности энергопотребления в режиме охлаждения EEI определяют по формуле

$$EEI = \frac{Q_0}{N_{k1}}, \quad (1)$$

где Q_0 — холодопроизводительность кондиционера, кВт;

N_{k1} — расход электроэнергии в режиме охлаждения, кВт.

ГОСТ Р 55012—2012

Таблица 1 — Раздельные кондиционеры

Класс энергетической эффективности	Индекс экономичности энергопотребления в режиме охлаждения
A	$3,20 < EEI$
B	$3,20 \geq EEI > 3,00$
C	$3,00 \geq EEI > 2,80$
D	$2,80 \geq EEI > 2,60$
E	$2,60 \geq EEI > 2,40$
F	$2,40 \geq EEI > 2,20$
G	$2,20 \geq EEI$

Таблица 2 — Моноблочные кондиционеры

Класс энергетической эффективности	Индекс экономичности энергопотребления в режиме охлаждения
A	$3,00 < EEI$
B	$3,00 \geq EEI > 2,80$
C	$2,80 \geq EEI > 2,60$
D	$2,60 \geq EEI > 2,40$
E	$2,40 \geq EEI > 2,20$
F	$2,20 \geq EEI > 2,00$
G	$2,00 \geq EEI$

Таблица 3 — Одноканальные кондиционеры

Класс энергетической эффективности	Индекс экономичности энергопотребления в режиме охлаждения	Класс энергетической эффективности	Индекс экономичности энергопотребления в режиме охлаждения
A	$2,60 < EEI$	E	$2,00 \geq EEI > 1,80$
B	$2,60 \geq EEI > 2,40$	F	$1,80 \geq EEI > 1,60$
C	$2,40 \geq EEI > 2,20$	G	$1,60 \geq EEI$
D	$2,20 \geq EEI > 2,00$		

Класс энергетической эффективности кондиционеров, работающих в режиме водяного охлаждения устанавливают в соответствии с таблицами 4 и 5.

Таблица 4 — Раздельные кондиционеры

Класс энергетической эффективности	Индекс экономичности энергопотребления в режиме охлаждения
A	$3,60 < EEI$
B	$3,60 \geq EEI > 3,30$
C	$3,00 \geq EEI > 3,10$
D	$3,10 \geq EEI > 2,80$
E	$2,80 \geq EEI > 2,50$
F	$2,50 \geq EEI > 2,20$
G	$2,20 \geq EEI$

Таблица 5 — Моноблочные кондиционеры

Класс энергетической эффективности	Индекс экономичности энергопотребления в режиме охлаждения
A	$4,40 < EEI$
B	$4,40 \geq EEI > 4,10$
C	$4,10 \geq EEI > 3,80$
D	$3,80 \geq EEI > 3,50$
E	$3,50 \geq EEI > 3,20$
F	$3,20 \geq EEI > 2,90$
G	$2,90 \geq EEI$

Класс энергетической эффективности кондиционеров, работающих в режиме охлаждения или нагрева, с воздушным охлаждением устанавливают в соответствии с таблицами 6—8.

Индекс экономичности энергопотребления в режиме нагрева E определяют по формуле

$$E = \frac{Q}{N_{k2}}, \quad (2)$$

где Q — теплопроизводительность кондиционера, кВт;

N_{k2} — расход электроэнергии в режиме нагрева, кВт.

Т а б л и ц а 6 — Раздельные кондиционеры

Класс энергетической эффективности	Индекс экономичности энергопотребления в режиме нагрева
A	3,60 < КПД
B	3,60 ≥ КПД > 3,40
C	3,40 ≥ КПД > 3,20
D	3,20 ≥ КПД > 2,80
E	2,80 ≥ КПД > 2,60
F	2,60 ≥ КПД > 2,40
G	2,40 ≥ КПД

Т а б л и ц а 7 — Моноблочные кондиционеры

Класс энергетической эффективности	Индекс экономичности энергопотребления в режиме нагрева
A	3,40 < КПД
B	3,40 ≥ КПД > 3,20
C	3,20 ≥ КПД > 3,00
D	3,00 ≥ КПД > 2,60
E	2,60 ≥ КПД > 2,40
F	2,40 ≥ КПД > 2,20
G	2,20 ≥ КПД

Т а б л и ц а 8 — Одноканальные кондиционеры

Класс энергетической эффективности	Индекс экономичности энергопотребления в режиме нагрева	Класс энергетической эффективности	Индекс экономичности энергопотребления в режиме нагрева
A	3,00 < КПД	E	2,40 ≥ КПД > 2,10
B	3,00 ≥ КПД > 2,80	F	2,10 ≥ КПД > 1,80
C	2,80 ≥ КПД > 2,60	G	1,80 ≥ КПД
D	2,60 ≥ КПД > 2,40		

Класс энергетической эффективности кондиционеров, работающих в режиме охлаждения или нагрева, с водяным охлаждением определяют в соответствии с таблицами 9 и 10.

Т а б л и ц а 9 — Раздельные кондиционеры

Класс энергетической эффективности	Индекс экономичности энергопотребления в режиме нагрева
A	4,00 < КПД
B	4,00 ≥ КПД > 3,70
C	3,70 ≥ КПД > 3,40
D	3,40 ≥ КПД > 3,10
E	3,10 ≥ КПД > 2,80
F	2,80 ≥ КПД > 2,50
G	2,50 ≥ КПД

Т а б л и ц а 10 — Моноблочные кондиционеры

Класс энергетической эффективности	Комплексно
A	4,70 < КПД
B	4,70 ≥ КПД > 4,40
C	4,40 ≥ КПД > 4,10
D	4,10 ≥ КПД > 3,80
E	3,80 ≥ КПД > 3,50
F	3,50 ≥ КПД > 3,20
G	3,20 ≥ КПД

5 Этикетка энергетической эффективности кондиционера

5.1 Этикетка энергетической эффективности должна содержать следующие сведения о кондиционерах:

а) работающих в режиме охлаждения:

- наименование или торговую марку изготовителя;

- обозначение модели;

- класс энергетической эффективности;

- ежегодный расход электроэнергии в режиме охлаждения (приблизительно 500 рабочих часов в год при полной нагрузке), кВт;

- холодопроизводительность, кВт;

- индекс экономичности энергопотребления в режиме охлаждения при полной нагрузке;

ГОСТ Р 55012—2012

- тип кондиционера (против соответствующего типа должна быть расположена стрелка);
 - способ охлаждения: воздушное или водяное (против соответствующего типа должна быть расположена стрелка);
 - корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при необходимости);
- б) работающих в режиме охлаждения или нагрева:
- наименование или торговую марку изготовителя;
 - обозначение модели;
 - класс энергетической эффективности;
 - ежегодный расход электроэнергии в режиме охлаждения (приблизительно 500 рабочих часов в год при полной нагрузке), кВт;
 - холодопроизводительность, кВт;
 - индекс экономичности энергопотребления в режиме охлаждения при полной нагрузке;
 - тип кондиционера (против соответствующего типа должна быть расположена стрелка);
 - способ охлаждения: воздушное или водяное (против соответствующего типа должна быть расположена стрелка);
 - теплопроизводительность, кВт;
 - класс энергетической эффективности (в режиме нагрева);
 - корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при необходимости).

5.2 Этикетка энергетической эффективности должна прилагаться к каждому кондиционеру, а при демонстрации кондиционера, выставленного торговым предприятием для продажи, размещаться так, чтобы быть хорошо видной при осмотре потенциальным покупателем.

5.3 Форма этикетки энергетической эффективности приведена в приложении А.

6 Методы испытаний

6.1 Условия проведения испытаний для определения класса энергетической эффективности кондиционеров приведены в EN 14511-2 (приложение А), допустимые отклонения от заданных значений — в EN 14511-3.

6.2 Методы контроля

6.2.1 Для определения класса энергетической эффективности кондиционеров холодопроизводительность (теплопроизводительность) устанавливают по калориметрическому методу, приведенному в EN 14511-3 (приложение А).

6.2.2 Расход электроэнергии в режиме охлаждения (нагрева) определяют по EN 14511-3.

6.2.3 Класс энергетической эффективности различных видов кондиционеров устанавливают в соответствии с Правилами определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации об этой характеристике.

6.2.4 Корректированный уровень звуковой мощности, который должен быть отражен в этикетке энергетической эффективности, определяют по ГОСТ Р 51401—99 (ИСО 3744—94) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью.

Приложение А
(обязательное)

Маркировка

А.1 Форма заполнения этикетки энергетической эффективности приведена на рисунке А.1.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНДИЦИОНЕР	
Изготовитель Наружный блок Внутренний блок	
Низкий расход электроэнергии	
 A	 B
 B	
 C	
 D	
 E	
 F	
 G	
Высокий расход электроэнергии	
Ежегодный расход электроэнергии в режиме охлаждения, кВт	
Реальный расход электроэнергии зависит от режима эксплуатации кондиционера и условий окружающей среды	
Холодопроизводительность, кВт	
Индекс экономичности энергопотребления (при полной нагрузке)	
Тип	
режим охлаждения	
режим охлаждения или нагрева	
воздушное охлаждение	
водяное охлаждение	
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	
Дополнительная информация содержится в эксплуатационных документах на кондиционер	

Рисунок А.1 — Форма заполнения этикетки энергетической эффективности кондиционеров, работающих в режиме охлаждения

A.2 Рекомендуемое цветовое оформление этикетки энергетической эффективности

Пример 00-70-Х-00: 0 % голубого, 70 % пурпурного, 100 % желтого, 0 % черного.

А.2.1 При оформлении этикетки энергетической эффективности для обозначения указателей (стрелок) можно использовать следующие цвета: голубой, пурпурный, желтый, черный.

Пример условного обозначения цвета элемента этикетки энергетической эффективности:
07Х0: 0 % голубого, 70 % пурпурного, 100 % желтого, 0 % черного.

ГОСТ Р 55012—2012

A.2.2 Цвет указателей (стрелок) этикетки энергетической эффективности, обозначающий ее класс, соответствует цвету краски, получаемой в результате смешения следующих композиций:

Высший класс X0Х0: 100 % голубой; 0 % пурпурной; 100 % желтой; 0 % черной;

Второй класс 70Х0: 70 % голубой; 0 % пурпурной; 100 % желтой; 0 % черной;

Третий класс 30Х0: 30 % голубой; 0 % пурпурной; 100 % желтой; 0 % черной;

Четвертый класс 00Х0: 0 % голубой; 0 % пурпурной; 100 % желтой; 0 % черной;

Пятый класс 03Х0: 0 % голубой; 30 % пурпурной; 100 % желтой; 0 % черной;

Шестой класс 07Х0: 0 % голубой; 70 % пурпурной; 100 % желтой; 0 % черной;

Последний класс 0ХХ0: 0 % голубой; 100 % пурпурной; 100 % желтой; 0 % черной;

A.2.3 Цвет контурных линий этикетки энергетической эффективности:

X070: 100 % голубого; 0 % пурпурного; 70 % желтого; 0 % черного.

A.2.4 Цвет текста этикетки энергетической эффективности:

000Х: 0 % голубого; 0 % пурпурного; 0 % желтого; 100 % черного.

A.2.5 Фон этикетки энергетической эффективности — белый.

УДК 697.94:64.066.22:006.352

ОКС 23.120

Ключевые слова: кондиционеры бытовые, эффективность энергопотребления, класс энергетической эффективности, этикетка эффективности бытовых кондиционеров

Редактор *Е.Г. Кузнецова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 28.01.2014. Подписано в печать 27.02.2014. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,70. Тираж 76 экз. Зак. 291.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru