



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46  
Телеграф: 114-833 «ОПЕРОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

Генеральному директору  
НП «Альянс пожарной  
безопасности»

В.В. Лебедеву

ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н,  
г. Санкт-Петербург, 195220

13 СЕН 2012 № 19-2-4-3737

На № 08/08/12 от 01.08.2012

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъяснении отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), в части определения интервала времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону, рассмотрено.

При выполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности дополнительное проведение каких-либо расчетных обоснований не требуется.

Одновременно сообщается, что для определения указанных временных параметров на добровольной основе может быть использован ГОСТ 12.1.004-91\* «Пожарная безопасность. Общие требования».

Заместитель главного государственного  
инспектора Российской Федерации  
по пожарному надзору –  
заместитель директора  
Департамента надзорной деятельности

С.П. Воронов

Фадеев В.Е.  
212-07-37



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

## «Альянс Пожарной Безопасности»

ИНН 7804183357 КПП 780401001  
195 220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н  
Тел./факс: (812)248-91-39 E-mail: [apb@apbez.ru](mailto:apb@apbez.ru) Сайт: [www.apbez.ru](http://www.apbez.ru)

Исх. № 08/08/12  
от 8 августа 2012

Директору Департамента  
надзорной деятельности МЧС России  
Дешевых Ю.И.  
ул. Ватутина, д.1, г. Москва, 121357  
факс (495)212-05-99, (495)212-0994

Уважаемый Юрий Иванович!

Составляющей частью системы противопожарной защиты Объекта защиты, в составе объемно-планировочных решений и конструктивных исполнений, являются эвакуационные пути, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Согласно требованию ч. 3 ст. 53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (в ред. №117-ФЗ от 10.07.2012 г.), безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений зданий, сооружений и строений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.

Какие нормативные документы необходимо использовать для определения значения «интервала времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону»?

В каких случаях необходимо выполнять указанное в ч.3 ст.53 №123-ФЗ подтверждение?

Генеральный директор  
НП «АПБ»

В.В. Лебедев

