

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть II, раздел Л

## Глава 3

### ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САДЫ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СНиП II-Л.3-62.

*Утверждены*

*Государственным комитетом Совета Министров СССР*

*по делам строительства*

*10 октября 1962 г.*

*Заменен СНиП II-Л.3-71 с 01.01.72.  
— 6ст 2-72, с. 16.*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Москва — 1962

Глава II-Л.3-62 СНиП «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» разработана НИИ общественных зданий АСиА СССР при участии ЦНИИЭП жилища АСиА СССР, НИИ стройматериалов АСиА СССР, НИИ архитектуры сооружений АСиА УССР, Гипропроса Министерства просвещения РСФСР, Института гигиены детей и подростков АМН СССР, Института питания АМН СССР, Гипротогра Министерства торговли РСФСР, ВНИСИ Государственного комитета Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению.

С введением в действие главы II-Л.3-62 СНиП теряют силу §§ 4 и 5 главы II-В.11 СНиП издания 1954 г.

Редакторы — инж. В. П. СМИРНОВ (Госстрой СССР),  
канд. арх. Н. Б. БЛОХИНА и арх. Л. Т. ВИХРОВА (НИИ общественных  
зданий АСиА СССР)

|  |   |  |
|--|---|--|
| Государственный комитет<br>Совета Министров СССР<br>по делам строительства | Строительные нормы и правила<br><br>Детские ясли-сады<br>Нормы проектирования | СНиП II-Л.3-62<br><br>Взамен<br>§§ 4 и 5 главы II-В.11<br>СНиП издания 1954 г. |
|--|---|--|

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь возводимых и реконструируемых зданий детских яслей-садов.

При проектировании зданий детских яслей-садов следует учитывать также требования главы СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования».

Примечание. Здания отдельных детских яслей и детских садов должны проектироваться с учетом требований настоящей главы.

1.2. Детские ясли-сады подразделяются на:

- а) детские ясли-сады с дневным пребыванием детей;
- б) детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей.

1.3. При проектировании зданий детских яслей-садов вместимость их следует принимать:

- а) ясли-сады с дневным пребыванием или с круглосуточным пребыванием детей на 280 мест;
- б) то же, на 140 мест;
- в) ясли-сады с дневным пребыванием детей на 90 мест;
- г) то же, на 50 мест.

Количество мест в детских яслях-садах на одну тысячу жителей населенных мест следует принимать согласно главе СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования».

Примечание. Строительство в городах и крупных населенных пунктах детских яслей-садов должно осуществляться не менее чем на 140 мест.

Строительство в городах и крупных населенных пунктах детских яслей-садов с меньшим количеством мест производится с разрешения Советов Министров союзных республик.

1.4. В яслях-садах устанавливаются следующие группы детей (по возрасту):

- а) группы детей ясельного возраста (до 3 лет), по 20 мест в каждой группе;
- б) группы детей в возрасте от 3 до 7 лет, по 25 мест в каждой группе.

Примечание. В яслях-садах на 50 мест группа детей ясельного возраста разделяется на две подгруппы: подгруппа на 10 мест для детей в возрасте до 1,5 лет, подгруппа на 15 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

1.5. Количество групп детей в яслях-садах следует принимать согласно табл. 1.

Таблица 1  
Количество групп в яслях-садах

| Вместимость зданий яслей-садов   | Количество групп детей ясельного возраста | Количество групп детей в возрасте от 3 до 7 лет | Общее количество групп |
|--|---|---|------------------------|
| Ясли-сады с дневным или круглосуточным пребыванием детей вместимостью 280 мест | 4×20                                      | 8×25  | 12                     |
| То же, вместимостью 140 мест . . . . .   | 2×20                                      | 4×25  | 6                      |
| Ясли-сады с дневным пребыванием детей вместимостью 90 мест . . . . .           | 2×20                                      | 2×25  | 4                      |
| То же, вместимостью 50 мест . . . . .  | 1 (10+15)                                 | 1×25  | 2                      |

1.6. Здания детских яслей-садов должны проектироваться, как правило, II класса. Здания детских яслей-садов вместимостью 50 мест допускается проектировать III и IV классов.

Степень огнестойкости и наибольшая этажность зданий должны приниматься согласно указаниям п. 4.2 настоящей главы.

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| Внесены<br>Академией строительства<br>и архитектуры СССР | Утверждены<br>Государственным комитетом<br>Совета Министров СССР<br>по делам строительства<br>10 октября 1962 г. | Срок введения<br>1 января 1963 г. |
|--|--|-----------------------------------|

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

**2.1.** Здания детских яслей-садов должны располагаться на отдельных участках, площади и размещение которых в населенном месте должны приниматься в соответствии с главой СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования».

**2.2.** На участках должны быть выделены следующие зоны: общих детских площадок, групповых детских площадок, зеленых насаждений и хозяйственная.

**2.3.** По периметру участка следует устраивать защитную полосу зеленых насаждений.

Ширину полосы насаждений надлежит принимать не менее 5 м (1—2 ряда деревьев). В местах примыкания детских площадок к границам участка ширину полосы зеленых насаждений рекомендуется увеличивать.

**2.4.** Озеленение участка должно выполняться с учетом следующих требований:

а) площадь озеленения должна быть не менее 50% площади участка;

б) озеленение участка не должно препятствовать доступу солнечных лучей в здание яслей-садов и в то же время должно способствовать защите помещений и детских площадок от чрезмерного нагревания.

Кустарники следует располагать не ближе 5 м от здания, а деревья — не ближе 10 м. В IV климатическом районе эти расстояния допускается уменьшать в зависимости от местных климатических условий;

в) расстояние от деревьев до дорожек следует принимать не менее 1 м;

г) деревья и кустарники с ядовитыми плодами или колючками для озеленения не допускаются.

**2.5.** Для каждой детской группы на участке следует предусматривать отдельную групповую детскую площадку 130 м<sup>2</sup>, изолированную от других площадок и огороженную кустарником.

На каждой групповой площадке надлежит предусматривать теневой настен. Площадь настен следует принимать: на площадке для детей ясельного возраста — 30 м<sup>2</sup>, на площадке для детей в возрасте от 3 до 7 лет — 50 м<sup>2</sup>.

**2.6.** Для детей в возрасте от 3 до 7 лет на участке следует предусматривать следующие общие детские площадки и устройства:

а) физкультурную площадку для занятий гимнастикой и подвижными играми из расчета 3 м<sup>2</sup> на одного ребенка, но не более 250 м<sup>2</sup>;

б) площадку для животных и птиц площадью 20 м<sup>2</sup>;

в) бассейн площадью 20 м<sup>2</sup>, глубиной не более 25 см;

г) огород-ягодник из расчета 0,5 м<sup>2</sup> на одного ребенка.

*Примечание.* Огород-ягодник может быть при игровой площадке. В этом случае огород-ягодник должен быть площадью 15 м<sup>2</sup>.

**2.7.** Общие и групповые площадки для детей в возрасте от 3 до 7 лет следует изолировать от площадок для детей ясельного возраста.

**2.8.** Групповые площадки рекомендуется размещать вблизи выходов из помещений детских групп.

*Примечание.* В районах с сейсмичностью 9 баллов расстояние от детских площадок до зданий должно быть не менее высоты этих зданий.

**2.9.** Площадку для животных и птиц следует располагать в глубине участка вблизи хозяйственного двора, а бассейн — вблизи физкультурной площадки.

**2.10.** Все площадки для детей в возрасте от 3 до 7 лет должны быть связаны кольцевой дорожкой шириной 1—1,5 м (для езды на велосипедах, педальных автомобилях и т. д.). Кольцевая дорожка не должна пересекать групповых площадок.

**2.11.** В хозяйственной зоне участка следует предусматривать площадку для мусоросборников.

**2.12.** На участке должно быть предусмотрено электрическое освещение.

**2.13.** Участок должен быть огорожен по периметру.

**2.14.** Расстояние от границы участка до стены жилого дома, имеющей входы, должно быть не менее 10 м, а до стены, в которой не имеется входов, не менее 5 м.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ И К ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

**3.1.** Детские ясли-сады могут проектироваться в одном или нескольких зданиях, соединенных между собой закрытыми переходами. Детские ясли-сады, проектируемые для строительства в IV климатическом районе, а также при сложном рельефе и других особенностях участка, могут проектироваться в нескольких зданиях, без переходов между ними.

*Примечание.* Размещение детских яслей-садов в зданиях иного назначения не допускается.

**3.2.** Состав и площади помещений детских групп, изоляторов, помещений вспомогательного и административно-хозяйственного назначения следует принимать согласно табл. 2.

Таблица 2

## Состав и площади помещений

| Наименование помещений   | Площади помещений в м <sup>2</sup> и количество помещений             |             |             |  |             |             |
|--|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
|  | в детских яслях-садах с дневным пребыванием детей при количестве мест |             |             | в детских яслях-садах с круглосуточным пребыванием детей при количестве мест |             |             |
|  | 50  | 90          | 140         | 280  | 140         | 280         |
| <b>A. Помещения для детей ясельного возраста</b>                                   |   |             |             |  |             |             |
| Приемная   | 15<br>15×1  | 30<br>15×2  | 30<br>15×2  | 60<br>15×4   | 30<br>15×2  | 60<br>15×4  |
| Игровая-столовая . . . .   | 62<br>25+37   | 100<br>50×2 | 100<br>50×2 | 200<br>50×4  | 100<br>50×2 | 200<br>50×4 |
| Спальная-веранда . .   | —   | —           | —           | —  | 72<br>36×2  | 144<br>36×4 |
| Веранда  | 40<br>40×1  | 72<br>36×2  | 72<br>36×2  | 144<br>36×4  | —           | —           |
| Помещение (или стеллажи) для хранения спальных мешков и постельных принадлежностей | 2<br>2×1  | 4<br>2×2    | 4<br>2×2    | 8<br>2×4   | —           | —           |
| Туалетная  | 10<br>10×1  | 20<br>10×2  | 20<br>10×2  | 40<br>10×4   | 20<br>10×2  | 40<br>10×4  |
| <b>Итого . .</b>   | <b>129</b>  | <b>226</b>  | <b>226</b>  | <b>452</b>   | <b>222</b>  | <b>444</b>  |
| <b>B. Помещения для детей в возрасте от 3 до 7 лет</b>                             |   |             |             |  |             |             |
| Раздевальная . . . .   | 15<br>15×1  | 30<br>15×2  | 60<br>15×4  | 120<br>15×8  | 60<br>15×4  | 120<br>15×8 |
| Спальная-веранда . .   | —   | —           | —           | —  | 200<br>50×4 | 400<br>50×8 |
| Групповая  | 62<br>62×1  | 124<br>62×2 | 248<br>62×4 | 496<br>62×8  | 200<br>50×4 | 400<br>50×8 |
| Буфетная   | 3<br>3×1  | 6<br>3×2    | 12<br>3×4   | 24<br>3×8  | —           | —           |
| Помещение для хранения кроватей . . .  | 5<br>5×1  | 10<br>5×2   | 20<br>5×4   | 40<br>5×8  | —           | —           |

## Продолжение табл. 2

| Наименование помещений   | Площади помещений в м <sup>2</sup> и количество помещений             |            |            |  |            |             |
|--|---|------------|------------|--|------------|-------------|
|  | в детских яслях-садах с дневным пребыванием детей при количестве мест |            |            | в детских яслях-садах с круглосуточным пребыванием детей при количестве мест |            |             |
|  | 50  | 90         | 140        | 280  | 140        | 280         |
| Туалетные  | 14<br>14×1  | 28<br>14×2 | 56<br>14×4 | 112<br>14×8  | 56<br>14×4 | 112<br>14×8 |
| <b>Итого . .</b>   | <b>99</b>   | <b>198</b> | <b>396</b> | <b>792</b>   | <b>516</b> | <b>1032</b> |
| <b>C. Комната для музыкальных и гимнастических занятий . . .</b> | —   | —          | 75         | 75   | 75         | 75          |
| <b>Г. Медицинские помещения</b>                                  |   |            |            |  |            |             |
| Медицинская комната . . . .                                      | 6   | 6          | 8          | 10   | 8          | 10          |
| Комната для заболевших детей                                     | —   | 8<br>8×1   | 12<br>6×2  | 16<br>8×2  | —          | —           |
| Изолятор:  |   |            |            |  |            |             |
| приемная   | —   | —          | —          | —  | 4          | 6           |
| палаты   | —   | —          | —          | —  | 18<br>9×2  | 36<br>9×4   |
| туалетная  | —   | —          | —          | —  | 2          | 4           |
| <b>D. Административно-хозяйственные помещения</b>                |   |            |            |  |            |             |
| Кабинет заведующего . . . .                                      | 6   | 6          | 8          | 8  | 8          | 8           |
| Комната персонала  | —   | —          | 8          | 12   | 8          | 12          |
| Кухня . .  | 21  | 24         | 30         | 46   | 30         | 46          |
| Кладовая для хранения овощей                                     | —   | 4          | 5          | 6  | 5          | 6           |
| Кладовая сухих продуктов . .                                     | 6   | 7          | 8          | 12   | 8          | 12          |

Продолжение табл. 2

| Наименование помещений                 | Площади помещений в м <sup>2</sup> и количество помещений             |     |     |  |     |      |
|--|---|-----|-----|--|-----|------|
|  | в детских яслях-садах с дневным пребыванием детей при количестве мест |     |     | в детских яслях-садах с круглосуточным пребыванием детей при количестве мест |     |      |
|  | 50  | 90  | 140 | 280  | 140 | 280  |
| Туалетная для персонала . . .          | 3   | 3   | 5   | 5  | 5   | 5    |
| Комната для хранения чистого белья . . | 4   | 6   | 8   | 10   | 8   | 10   |
| Стиральная-разборочная . .             | 10  | 16  | 12  | 18   | 18  | 24   |
| Сушильная-гладильная . . . .           | —   | —   | 8   | 12   | 12  | 16   |
| Хозяйственная кладовая . . .           | 4   | 6   | 8   | 10   | 8   | 12   |
| Тепловой пункт . . .                   | 10  | 10  | 10  | 10   | 10  | 10   |
| Итого:                                 | 70  | 96  | 205 | 250  | 227 | 292  |
| Всего . .                              | 298   | 520 | 827 | 1494   | 965 | 1768 |
| В том числе рабочей площа-ди . . . . . | 288   | 510 | 817 | 1484   | 955 | 1758 |

Примечания: 1. При проектировании зданий детских яслей-садов рекомендуется предусматривать возможность пристройки к ним веранд или спален-веранд для групп детей в возрасте от 3 до 7 лет площадью 50 м<sup>2</sup> на каждую группу.

2. Буфетные в игровые-столовых в дневных и круглосуточных группах, а также в групповых круглосуточных группах устраиваются в нишах площадью 2—3 м<sup>2</sup>.

3. Отклонение от норм площадей помещений игровые-столовых, групповых, веранд и спален-веранд допускается в сторону уменьшения до 2,5%.

3.3. Строительные объемы зданий детских яслей-садов не должны превышать величин, приведенных в табл. 3.

Таблица 3  
Строительные объемы зданий в м<sup>3</sup>

| Наименование показателей   | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей при количестве мест |      |      |      | Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей при количестве мест |      |
|----------------------------|---|------|------|------|--|------|
|                            | 50  | 90   | 140  | 280  | 140  | 280  |
| Строительные объемы зданий | 1300  | 2400 | 3800 | 6700 | 4400   | 7900 |
| Объем на одно место        | 26  | 26,7 | 27,1 | 24   | 31,4   | 28,2 |

Примечания: 1. Объем зданий указан без учета объема котельной.  
2. Объемные показатели приведены для зданий, проектируемых для несейсмических районов, со стенами из кирпича при толщине наружных стен 0,51 м, внутренних стен 0,38 м и при толщине чердачного перекрытия не более 0,3 м

3.4. Высота надземных этажей зданий детских яслей-садов должна быть равной 3,3 м.

При строительстве зданий детских яслей-садов из элементов крупнопанельных жилых домов допускается принимать высоту этажа 2,7—2,8 м (в зависимости от конструкций жилых домов) при соответствующем увеличении площади групповых и игровые-столовых на 20%.

3.5. Ширина административно-хозяйственных помещений (за исключением хозяйственных кладовых) должна быть не менее 2,2 м.

Ширина коридоров должна быть не менее 1,4 м.

3.6. Ориентацию окон помещений следует принимать в соответствии с указаниями табл. 4.

3.7. Оконные проемы в спальной-веранде должны размещаться не менее чем с двух сторон.

3.8. Веранды ясельных групп в зданиях, проектируемых для строительства в IV климатическом районе, в зависимости от местных условий могут устраиваться как остекленными, так и открытыми.

3.9. Помещения детских групп должны размещаться в первом и втором этажах.

В первом этаже рекомендуется размещать помещения для детей ясельного возраста, изолятора, кухни, стиральной, сушильной, комнаты заведующего, медицинской комнаты и комнаты для заболевших детей (последние три помещения — вблизи входов или у лестничной клетки). Из изолятора должен быть отдельный выход.

Кухню, стиральную и другие административно-хозяйственные помещения допускается размещать в цокольном этаже.

Таблица 4  
Ориентация окон помещений

| Наименование помещений                                     | Севернее 45° се-верной широты |                          | Южнее 45° се-верной широты |                          |
|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|  | оптималь-ная ориен-тация      | допускае-мая ориен-тация | оптималь-ная ориен-тация   | допускае-мая ориен-тация |
| Групповая, игральная-столовая . . . . .                    | Ю                             | ЮВ, В                    | Ю                          | ЮВ, В                    |
| Комната для музыкальных и гимнастических занятий . . . . . | Ю                             | Без ог-раниче-ний        | Ю                          | СВ, С                    |
| Спальная-веранда . . .                                     | Ю                             | То же                    | Ю                          | СВ, С                    |
| Веранда . . . . .  | Ю                             | .                        | С                          | Ю, В                     |
| Комната для заболевших детей и изолятор                    | Ю                             | .                        | Ю                          | В, С                     |
| Кухня . . . . .  | С                             | СВ, СЗ                   | С                          | Ю, СВ                    |

Примечания. 1. При ориентации веранд и спален-веранд на север обязательно устройство дополнительного освещения с восточной или западной стороны.  
2. Ориентация игральных-столовых и групповых длинной стороной помещений на запад допускается только при угловом их расположении и устройстве дополнительного освещения с южной стороны.

**3.10.** Под окнами игральных-столовых, групповых, спален-веранд и веранд запрещается располагать окна стиральной, а также кухни с газовым оборудованием и не рекомендуется располагать окна туалетных.

В двухэтажных зданиях помещения туалетных следует располагать друг над другом.

**3.11.** В каждую ясельную группу должен быть отдельный вход. Допускается устройство общего входа в две группы ясельного возраста при расположении их на втором этаже. Для групп детей в возрасте от 3 до 7 лет допускается устройство общего входа не более чем на три группы.

**3.12.** Допускается объединение входа в административные помещения со входом в одну из детских групп.

В зданиях детских яслей-садов на 90 мест и более, а также в зданиях, проектируемых для строительства в IV климатическом районе, рекомендуется устраивать отдельные входы в кухню и стиральную.

**3.13.** Наружные входы в зданиях, проектируемых для строительства в I, II и III климатических районах, должны быть с двойными тамбурами, а в зданиях, проектируемых для строительства в IV климатическом районе, с одним гамбуром или без тамбура — в зависимости от местных условий.

**3.14.** В зданиях, проектируемых для строительства в I, II и III климатических районах, при выходе из помещений ясельной группы на холодную веранду необходимо предусматривать устройство тамбура. Тамбуры должны иметь глубину не менее 1,6 м.

**3.15.** Помещения каждой группы должны быть изолированы от помещений других групп, при этом должна быть обеспечена внутренняя связь между всеми группами, комнатой для музыкальных и гимнастических занятий, комнатой для заболевших детей, изолятором и обслуживающими помещениями, но без прохода через помещения других групп.

Для двух смежно расположенных групп детей в возрасте от 3 до 7 лет, как исключение, допускается устройство общей раздевальнойной.

**3.16.** Непосредственную связь между собой должны иметь следующие помещения:

в ясельных группах: приемная с игральной-столовой; игральная-столовая со спальней-верандой или верандой, туалетной, буфетной;

в группах для детей в возрасте от 3 до 7 лет: раздевальная с групповой; групповая с туалетной, спальней-верандой, помещением для хранения кроватей, с буфетной.

Примечания: 1. Из игральной-столовой или приемной рекомендуется устраивать окно на веранду.

2. В зданиях детских яслей-садов на 50 мест игральные-столовые ясельных подгрупп должны располагаться смежно с приемной, а туалетная и веранда — с игральной-столовой большей подгруппы.

3. Помещение стеллажей для хранения спальных мешков должно быть расположено смежно с верандой.

**3.17.** В помещениях детских яслей-садов рекомендуется предусматривать следующее встроенное оборудование:

в групповых — ленточные столы под окнами и шкафы для хранения кроватей и постельных принадлежностей;

в игральных-столовых — ленточные столы под окнами;

в раздевальных и приемных — шкафы для верхней одежды, обеспечивающие ее сушку;

в туалетных — хозяйственные шкафы;

в спальных-верандах — шкафы для постельного белья;

в кладовых и комнатах для хранения белья — стеллажи;

в коридорах — хозяйственные шкафы и шкафы для хранения одежды персонала.

3.18. Унитазы в туалетных для детей надлежит устанавливать в открытых кабинах размерами в плане  $0,8 \times 0,75$  м, разделенных экранами высотой 1,2 м (от пола) и не доходящими до пола на 0,15 м.

Наименьшая ширина прохода вдоль фронта кабин и противолежащей стеной должна быть 1,2 м.

3.19. Палаты изолятора должны быть не проходными. Между палатами рекомендуется устройство остекленных перегородок.

Медицинскую комнату рекомендуется располагать смежно с комнатой для заболевших детей с устройством между ними остекленной перегородки.

3.20. Заготовочная, моечная и раздаточная должны быть запроектированы на площади кухни и отделены от нее оборудованием или перегородкой.

3.21. Устройство прохода в кладовую через кухню не допускается.

3.22. Кладовые должны размещаться рядом с кухней и не должны быть проходными.

3.23. При работе кухонной плиты на твердом топливе топочное отверстие должно выходить в специальное помещение.

3.24. Расстановка оборудования в кухне должна выполняться в соответствии с требованиями главы СНиП II-Л.8-63 «Предприятия общественного питания. Нормы проектирования»\*.

3.25. Помещения стиральной-разборочной и сушильной-гладильной должны располагаться смежно.

3.26. Входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья в детских ясли-садах вместимостью 140 и 280 мест должны быть отдельными.

При расположении входа в стиральную-разборочную со стороны коридора следует предусматривать устройство тамбура с окном в стиральную для сдачи грязного белья. Расположение входа в стиральную-разбороч-

ную против входа в игральную-столовую, групповую или кухню не допускается

3.27. В групповых, игральных-столовых и спальных-верандах подоконники рекомендуется устраивать на высоте 50—60 см от уровня пола.

3.28. Для защиты помещений с пребыванием детей от перегрева в жаркие летние месяцы необходимо предусматривать солнцезащитные устройства в виде штор, жалюзи, козырьков и т. п.

3.29. В помещениях игральных-столовых и групповых должно быть обеспечено сквозное или угловое проветривание.

В зданиях, проектируемых для строительства в I, II и III климатических районах, допускается сквозное проветривание игральных-столовых и групповых через спальные-веранды, приемные или раздевальные.

В зданиях, проектируемых для строительства в IV климатическом районе, допускается сквозное проветривание игральных-столовых и групповых через спальные-веранды. В этих же зданиях рекомендуется предусматривать сквозное или угловое проветривание в помещениях спален-веранд, кухонь, стиральных и туалетных.

3.30. Перила и поручни лестниц в зданиях детских яслей-садов должны отвечать следующим требованиям:

а) лестничные перила должны состоять только из вертикально расположенных элементов с расстоянием между ними не более 10 см;

б) выше перил лестниц должно быть предусмотрено дополнительное ограждение высотой 0,5 м;

в) у стен лестничной клетки должен быть предусмотрен дополнительный поручень для детей, устанавливаемый на высоте 0,5 м, считая от верха приступи до верха поручня по вертикали.

3.31. Панели стен и полы помещений должны быть гладкими и допускать мокрую уборку.

3.32. Стены игральных-столовых, групповых, спален-веранд и комнат для музыкальных и гимнастических занятий должны иметь матовую поверхность светлых тонов.

3.33. Коэффициент теплоусвоения материалов полов всех детских помещений, включая туалетные, должен быть не более 5 ккал/м<sup>2</sup> град/час.

3.34. При расчете ограждающих конструкций относительную влажность воздуха следу-

\* Впредь до утверждения главы СНиП II-Л.8-63 следует руководствоваться указаниями «Норм и технических условий проектирования предприятий общественного питания» СН 87-60

ет принимать: в кухнях и постирочных 60—70%; в помещениях с пребыванием детей 50—60%.

#### 4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. При проектировании зданий детских яслей-садов должны учитываться противопожарные требования согласно главе СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», а также требования настоящего раздела.

4.2. Наименьшая степень огнестойкости и наибольшая этажность зданий детских яслей-садов в зависимости от их вместимости должны приниматься согласно табл. 5.

Таблица 5

Наименьшая степень огнестойкости и наибольшая этажность зданий детских яслей-садов

| Вместимость яслей-садов | Наименьшая степень огнестойкости | Наибольшая этажность |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 50 мест                 | V                                | 1                    |
| 90 и 140 мест           | III                              | 2                    |
| 280 мест                | II                               | 2                    |

4.3. Устройство мансард в зданиях детских яслей-садов не допускается.

4.4. Деревянные каркасные и шитовые здания детских яслей-садов должны быть высотой не более одного этажа и оштукатуренными; в качестве утеплителя стен указанных зданий должны применяться неограниченные материалы.

4.5. В двухэтажных зданиях детских яслей-садов II степени огнестойкости в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа допускается использование наружных пожарных лестниц.

4.6. Здания детских яслей-садов объемом 5000 м<sup>3</sup> и более должны быть оборудованы внутренним противопожарным водопроводом.

#### 5. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

5.1. Здания детских яслей-садов должны быть оборудованы водопроводом и канализацией.

5.2. Расчет внутренних водопроводных сетей, нормы водопотребления, нормы расхода

воды и количество струй на внутреннее пожаротушение должны приниматься в соответствии с главой СНиП II-Г.1-62 «Внутренний водопровод жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», а расчет внутренних канализационных сетей — согласно главе СНиП II-Г.4-62 «Внутренняя канализация жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

5.3. Помещения детских яслей-садов должны иметь следующее санитарно-техническое оборудование:

а) приемная ясельной группы для грудных детей — умывальник для взрослых;

б) игровая-столовая ясельной группы для грудных детей — умывальник для взрослых со смесителем;

в) буфетная — мойка на два отделения с подводкой холодной и горячей воды;

г) туалетная ясельных групп — два умывальника для детей, слив (видуар), душевой поддон, а для группы грудных детей — умывальник для взрослых, слив (видуар), детская ванна;

д) туалетная в группах детей в возрасте от 3 до 7 лет — четыре умывальника для детей, душевой поддон с дополнительным краном для мытья ног, умывальник для взрослых, гри детских унитазов;

е) комната для заболевших детей — умывальник для детей;

ж) туалетная изолятора — умывальники для детей и взрослых, слив (видуар), душевой поддон;

з) медицинская комната — умывальник для взрослых;

и) туалетная персонала — умывальник, унитаз, душевой поддон.

5.4. К умывальникам для детей и душам должна подводиться вода температурой 35°C из промежуточного бачка или от группового смесителя.

5.5. Высоту установки детских санитарных приборов считая от пола помещения до борта, следует принимать.

а) умывальников для детей в ясельных группах — 0,4 м;

б) умывальников для детей в группах в возрасте от 3 до 7 лет — 0,5 м;

в) ванн на постаментах — 0,9 м;

г) душевого поддона в ясельных группах — 0,9 м (высота подвески душевой сетки с гибким шлангом над поддоном — 1,2 м) душевого поддона в группах детей в возрасте

от 3 до 7 лет — 0,6 м (для подвески душевой сетки с гибким шлангом над поддоном должны предусматриваться два кронштейна на высотах 1,5 и 0,15 м).

**Примечание.** Высота установки душевых поддонов указана при глубине их 0,45 м.

**5.6.** На участке необходимо предусматривать подводку воды к групповым площадкам и для поливки зеленых насаждений, а также мероприятия по отводу дождевых вод с территории участка.

## 6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

**6.1.** Отопление и вентиляция зданий детских яслей-садов должны проектироваться согласно главе СНиП II-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования».

**6.2.** Расчетная температура и кратность обмена воздуха в помещениях детских яслей-садов должны приниматься согласно табл. 6.

Таблица 6  
Расчетные температуры и кратности обмена воздуха в помещениях

| Наименование помещений  | Расчетная температура воздуха в помещении в град. С | Кратность обмена воздуха в 1 ч (по вытяжке) |
|---|---|---|
| Групповая, игровая-столовая, приемная, комната для музыкальных и гимнастических занятий | 20  | 1,5   |
| Комната для заболевших детей и изолятар . . . . .                                       | 20  | 1,5   |
| Медицинская комната . . . . .   | 22  | 1,5   |
| Туалетная для детей в возрасте от 3 до 7 лет:   |   |   |
| Умывальная . . . . .  | 20  | 2   |
| Уборная . . . . .   | 20  | 5   |
| Туалетная ясельной группы . .   | 22  | 2   |
| Спальная-веранда, раздевальная  | 18  | 1,5   |
| Комната персонала . . . . .   | 18  | 0,5   |
| Стиральная-разборочная и сушильная-гладильная . . . . .                                 | 18  | 5   |
| Комната для хранения чистого белья  | 15  | 0,5   |
| Кухня . . . . .   | 15  | По расчету                                  |

**6.3.** Здания детских яслей-садов должны быть оборудованы центральным водяным отоплением с теплоносителем температурой 95—70°C.

Устройство печного отопления допускается в одноэтажных зданиях детских яслей-

садов вместимостью не более 50 мест,озводимых в сельских местностях. В этом случае на участке необходимо предусматривать сарай для хранения топлива.

**6.4.** В качестве нагревательных приборов следует применять радиаторы, которые в помещениях с пребыванием детей должны быть ограждены деревянными решетками. Тип решеток должен назначаться с учетом того, чтобы увеличение поверхности нагрева радиаторов не превышало 15%.

**6.5.** В зданиях детских яслей-садов, проектируемых для строительства в I, II и III климатических районах, полы в помещениях групповых и игральных-столовых, расположаемых в первом этаже, должны подогреваться до температуры 22—24°C.

**6.6.** В шкафах для сушки детской одежды следует устанавливать ребристые трубы. Удаление воздуха из этих шкафов должно осуществляться через канал, присоединенный к общей системе вентиляции.

**6.7.** В помещениях детских яслей-садов должна предусматриваться вытяжная канальная вентиляция с естественным побуждением, а в кухнях, уборных и стиральных — с механическим побуждением.

**6.8.** В помещениях с пребыванием детей не менее 50% окон должны иметь верхние откидные фрамуги с рычажными фрамужными приборами и с боковыми щитами для направления движения наружного воздуха вверх.

**6.9.** Изоляторы должны обслуживаться отдельными вытяжными каналами.

## 7. ОСВЕЩЕНИЕ

**7.1.** Помещения яслей-садов должны иметь непосредственное естественное освещение.

Допускается освещение вторым светом коридоров, бельевых, а также уборных в туалетных для групп детей в возрасте от 3 до 7 лет детских яслей-садов, проектируемых для строительства в I, II и III климатических районах.

Помещения кладовых, уборных для персонала, буфетных и для хранения кроватей допускается освещать искусственным светом.

**7.2.** Расчет естественной освещенности помещений производится согласно главе СНиП II-А.8-62 «Естественное освещение. Нормы проектирования».

Коэффициенты естественной освещенности помещений должны быть не менее указанных в табл. 7.

Таблица 7

## Коэффициенты естественной освещенности помещений

| Наименование помещений  | Коэффициенты естественной освещенности | Поверхности, к которым относятся нормы К. Е. О. |
|---|--|---|
| Групповая, игральная-столовая, спальная-веранда, изолятор, комната для заболевших детей, комната для музыкальных и гимнастических занятий . . . . . | 1,5                                    |   |
| Приемная, раздевальная . . . . .  | 1                                      | На полу<br>To же                                |

7.3. Проектирование искусственного освещения помещений производится согласно главе СНиП II-А.9-62 «Искусственное освещение. Нормы проектирования».

Нормы освещенности помещений искусственным светом приведены в табл. 8.

7.4. В буфетной, приемной, раздевальной,

изоляторе, комнате для заболевших детей, медицинской комнате, кабинете заведующего должно быть предусмотрено местное освещение.

7.5. Освещенность дорожек на территории участка должна быть не менее 1 лк, а групповых площадок — не менее 3 лк.

Таблица 8

## Нормы освещенности помещений искусственным светом

| Наименование помещений  | Наименьшая освещенность в лк |                        | Уровень поверхности, к которой относится норма освещенности |
|---|------------------------------|------------------------|---|
|   | при люминесцентных лампах    | при лампах накаливания |   |
| Групповая, игральная-столовая, комната для музыкальных и гимнастических занятий . . . . . | 200                          | 100                    | Горизонтальная плоскость на уровне 0,5 м от пола            |
| Приемная . . . . .  | 150                          | 75                     | То же 0,8 м   |
| Раздевальная . . . . .  | 100                          | 50                     | На полу   |
| Спальная-веранда, веранда . . . . .   | 75                           | 30                     | { Горизонтальная плоскость на уровне 0,5 м от пола          |
| Изолятор, комната для заболевших детей . . . . .  | 100                          | 50                     |   |

## 8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

8.1. Электрооборудование зданий детских яслей-садов должно соответствовать действующим правилам.

8.2. Электропроводка должна быть скрытой. На верандах, в туалетных, а также в кухнях, кладовых и других подсобных помещениях допускается открытая электропроводка многожильными проводами и кабелями.

8.3. В групповых, игральных-столовых, а также в помещениях, имеющих местное освещение, штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте не менее 1,5 м от пола.

8.4. Здания детских яслей-садов должны быть оборудованы радио, телефоном, зонками.

## СОДЕРЖАНИЕ

|   | Стр. |
|---|------|
| 1. Общие указания . . . . .   | 3    |
| 2. Требования к земельным участкам . . . . .  | 4    |
| 3. Требования к объемно-планировочным решениям зданий и к отделке помещений . . . . . | —    |
| 4. Противопожарные требования . . . . .   | 9    |
| 5. Водоснабжение и канализация . . . . .  | —    |
| 6. Отопление и вентиляция . . . . .   | 10   |
| 7. Освещение . . . . .  | —    |
| 8. Электрооборудование . . . . .  | 11   |



• • •

*Госстройиздат  
Москва, Третьяковский проезд, д. 1*

• • •

Редактор издательства Г. Д. Климова  
Технический редактор Г. Д. Наумова

---

Сдано в набор 26.XI-1962 г. Подписано к печати 13/XII-1962 г.  
Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>=0,37 Тираж 75 000 экз.  
6 бум. л. — 1,23 усл. печ. л. (1,2 уч.-изд. л.).  
Изд. № XII-7535 Зак. № 777 Цена 6 коп.

---

Типография № 4 Госстройиздата, г. Подольск, ул. Кирова, д. 25