



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телегайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

06 АПР 2010 № 19-2-4-1895

На № 80/10 от 11.03.2010

Директору
ООО «ЕвроДом»

Н.В. Зацепину

ул. Мира, д. 96, к. 70,
г. Владимир, 600020

Главное управление
МЧС России
по Владимирской области

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение по вопросу разъяснения отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) рассмотрено.

Для объектов защиты, эксплуатирующихся на момент вступления в силу Технического регламента, в декларации пожарной безопасности заполняется третий раздел, в котором указывается перечень тех пунктов требований, которые собственник обязуется выполнять, эксплуатируя объект защиты. Для подобных объектов проведение оценки пожарного риска не требуется.

Во втором разделе указанной декларации собственник при необходимости самостоятельно определяет сумму ущерба от возможного пожара имуществу и (или) здоровью третьих лиц любым возможным способом.

Для получения статистической информации по пожарам необходимо обратиться в ФГУ ВНИИПО МЧС России, которое может представить информацию в пределах предоставленных полномочий.

Одновременно сообщается, что согласование образцов деклараций пожарной безопасности в компетенцию МЧС России не входит.

Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в территориальный орган государственного пожарного надзора МЧС России, где создан консультационный совет по разъяснению порядка заполнения декларации пожарной безопасности.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности –
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору

А.Н. Гилетич

324077