

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

820-3-062.88

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
С УСТАНОВКОЙ ВУ-10-80А**

А Л Ь Б О М У

Ведомости потребности в материалах

Подписано в печать 09.02.88. Формат 60x90/16.
Объем 0,5 печ.л. Уч.-изд.л. 0,5. Заказ 433.
Тираж 400 экз. Цена 12 коп.

Отпечатано в отделе разработки, составления, изготовления
технической документации, макетов, моделей института
Союзспроводхоз, Москва, Енисейская, 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
820-3-062.88
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
С УСТАНОВКОЙ ВУ-10-80А

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I - Пояснительная записка. Технологические решения. Отопление.
- Альбом II - Нетиповые технологические конструкции.
- Альбом III - Электрооборудование и автоматизация.
- Альбом IV - Спецификации оборудования.
- Альбом V - Ведомости потребности в материалах.
- Альбом VI - Сметы.

А Л Б О М У

Типовые проектные решения
разработаны институтом
"Совзгипроводхоз"

Типовые проектные решения
Утверждены и введены
в действие
Минводхозом СССР
Протокол № 765 от 01.06.88

/ Главный инженер института
Главный инженер проекта



О.А. Леонтьев
В.А. Косарев

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Марка	Стр.
Ведомость потребности в материалах на комплект ТХ1	ТХВМ1	3
Ведомость потребности в материалах на комплект ТХ2	ТХВМ2	4
Ведомость потребности в материалах на комплект ЭМ	ЭМ ВМ	⑤

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип.	инд.	Всего
1						
2	Трубы стальные					
3	водогазопроводные					
4	ГОСТ 3262-75, P-32x3,2, м	I38500	006	0,8		0,8
5	т	I38500	I68	0,0025		0,0025
6						
7	Трубы стальные					
8	водогазопроводные					
9	ГОСТ 3262-75, P-50x3,5, м	I38500	006	0,45		0,45
10	т	I38500	I68	0,0020		0,0020
11						
12	Трубы стальные					
13	электросварные					
14	ГОСТ 10704-76, 50x3, м	I30300	006	2,6		2,6
15	т	I30300	I68	0,009		0,009
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

			Привязан		
Имя №:					
			820-3-062.88		
			ТХ ВМ I		
ТИП	Косарев	АИ	Автоматическая пневматическая насосная станция с установкой ВУ-10-80А. Ведомость потребности в материалах на комплект ТХ		
Нач. отд.	Поляков	20.08.88			
Пров.	Лискарева	СМ			
Рук. гр.	Чапурская	СМ			
Н. контр.	Цветков	СМ			
			Страна	Лист	Листов
			Р		1
			СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. Алексеевского г. Москва		

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип.	инд.	Всего
1	Трубы стальные					
2	водогазопроводные					
3	ГОСТ 3262-75, Р-25х3,2, м	I38500	006	3,4		3,4
4	Т	I38500	I68	0,008		0,008
5						
6	Трубы стальные					
7	водогазопроводные					
8	ГОСТ 3262-75, Р-32х3,2, м	I38500	006	0,8		0,8
9	Т	I38500	I68	0,0025		0,0025
10						
11	Трубы стальные					
12	водогазопроводные					
13	ГОСТ 3262-75, Р-50х3,5, м	I38500	006	0,45		0,45
14	Т	I38500	I68	0,0020		0,0020
15						
16	Трубы стальные					
17	электросварные					
18	ГОСТ 10704-76, 50х3, м	I30300	006	6,22		6,22
19	Т	I30300	I68	0,022		0,022
20						
21						
22						

			Привязан		
Изм. №.					
			820-3-062.88		ТХ ВМ2
ТИП	Косарев		Автоматическая пневматическая насосная станция с ус		Стация
Мач. отд.	Шоляков		тановой ВУ-10-80А. Вариант с блоком обезжелезивания воды БОВ.		Лист
Пров.	Лискарева	123.88			Листов
Рук. тр.	Чапурская	123.88			Y
Н. конт.	Цветков	123.88			
					СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. Алексеевского г. Москва

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм	тип.	инд	Всего
1	Полоса горячекатаная	097100				
2	4x40 М		006	-	10	10
3	Т		168	-	0,015	0,015
4						
5	Труба поливинилхлоридная	224820				
6	диам. 20 М		006	-	25	25
7	Т		168	-	0,003	0,003
8						
9	Метизы разные Т		168	-	0,001	0,001
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

			Привязан	
			820-3-062.88	ЭМ ВМ
Нач. от. Бурдо	<i>[Signature]</i>	4018	Автоматическая пневматическая насосная станция с установкой ВУ-10-80А. Водостойкость потребности в материалах на комплект ЭМА	
Гл. элект. Родин	<i>[Signature]</i>	4018	Страница	Лист
Пров. Беспалько	<i>[Signature]</i>	4018	Р	1
Рук. гр. Борисова	<i>[Signature]</i>	4018	СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. Алексеевского г. Москва	
Н. конт. Князева	<i>[Signature]</i>	4018		