



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46  
Телегайн: 114-833 «ОПЕРОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

17 АПР 2011 № 19-2-11-1530

На № 25/02-1 от 25.02.2011

Генеральному директору  
Некоммерческого партнерства  
«Альянс Пожарной Безопасности»  
В.В. Лебедеву

ул. Гжатская, д. 9, лит.А, пом.5Н  
г. Санкт-Петербург, 192220

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение по вопросу применения нормативных документов по пожарной безопасности, сообщает следующее.

Учитывая положения статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), при отступлении от требований нормативных документов по пожарной безопасности при проектировании необходимо выполнить в полном объеме требования Технического регламента и провести расчет пожарного риска. При этом расчетом пожарного риска подтверждается достаточность принятых проектных решений, в том числе дополнительных, не отраженных в нормативных документах по пожарной безопасности.

Добровольность применения сводов правил и отнесение их к документам в области стандартизации установлены статьями 12 и 13 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Заместитель главного государственного  
инспектора Российской Федерации  
по пожарному надзору –  
заместитель директора Департамента  
надзорной деятельности

А.А.Макаревич



# «Альянс Пожарной Безопасности»

Некоммерческое Партнерство

Адрес: 192220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н  
Тел./факс: (812)248-91-39 Е-mail: [apb@apbez.ru](mailto:apb@apbez.ru) Сайт: [www.apbez.ru](http://www.apbez.ru)

Исх. № 25/02-1 от 25.02.2011г.

Директору Департамента  
Надзорной деятельности МЧС России  
Дешевых Ю.И.  
121357 г. Москва, ул. Ватутина, д. 1,  
факс (495) 212-05-99, (495) 212-09-94  
(оригинал почтой)

О проектировании объектов по ФЗ №123  
от 22.07.2008 и согласовании отступлений  
по приказу МЧС РФ от 16.03.2007 №141

Уважаемый Юрий Иванович!

И. Является ли «Инструкция ... » к приказу МЧС РФ от 16.03.2007 №141, основополагающим нормативным документом для разработки и согласования компенсирующих мероприятий, при обоснованных отступлениях от требований действующих нормативных документов по пожарной безопасности для конкретных объектов, на которые уже существуют нормативные требования, без разработки и согласования Специальных технических условий (СТУ) по приказу Минрегиона РФ от 1.04.2008 г. №36?

II. Третья часть статьи 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 (далее ФЗ №123) гласит: «При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется».

Заказчики и проектировщики понимают (трактуют) это так, что требования ФЗ №123 для конкретных объектов выполнять обязательно, а требования Сводов Правил к этому закону выполнять не обязательно, т.к. в общих Положениях Сводов Правил указано, что они «являются нормативными документами добровольного применения» а в пункте 4 статьи 16.1 ФЗ № 385 от 30.12.2009 указано: «Неприменение сводов правил не может расцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов» и, следовательно, расчетами пожарных рисков (по пункту 2 части 1 статьи 6 ФЗ №123) можно компенсировать все требования Сводов Правил без их выполнения.

При этом пункт 1.6\* СНиП 21-01-97\* предписывает «Разрешение на отступления от противопожарных требований СНиП допускается только в обоснованных случаях ...», а такое требование отсутствует в ФЗ №123 и Сводах Правил к нему.

В связи с выше изложенным просим разъяснить:

- 1) Как понимать (трактовать), что Своды Правил к ФЗ №123 «являются нормативными документами по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения»?
- 2) Просим перечислить, какие отступления от требований Сводов Правил, с учётом их изменений, действующих с 01.02.2011 (Приказы МЧС РФ №№ 639, 640, 641 от 09.12.2010), допускается компенсировать расчетами пожарного риска до пункту 2 части 1 статьи 6 ФЗ №123 для конкретных объектов.

С уважением,  
Генеральный директор  
Исп. Рымша В.А.8(812)332-95-22



Лебедев В.В.